gemeente Cuijk

Bijlage afdoening toezeggingen commissie Ruimte via het verslag

Datum commissie: 30 november 2020

Toezegging	Afdoening
Agendapunt 6 Er zal een lijst van de 47 Kunstwerken worden verstrekt	In bijlage 1 bij dit verslag is de lijst van kunstwerken opgenomen.
Agendapunt 9 Via het verslag zal nadere informatie worden gegeven in hoeverre het ontstaan van een plasbrand bij een tankstation is meegenomen bij de beoordeling van het onderdeel externe veiligheid.	De brandweer geeft de volgende reactie: De reden dat het tankstation als zodanig niet meegenomen is, heeft te maken met scenario's. Voor het tankstation is het scenario dat tijdens het bevoorraden de losslang los schiet. De chauffeur kan in dit geval direct ingrijpen en de afsluiters dichtzetten zodat de uitstroming beperkt is en in de opvang van het tankstation opgevangen worden. Tijdens lossen en tijdens het tanken geldt een rookverbod, motoren staan uit. M.a.w. de kans dat brand ontstaat op het moment dat een lekkage ontstaan is bijzonder klein en mocht er toch brand ontstaan kan deze direct met de aanwezig blusmiddelen geblust worden. De voorschriften uit de PGS 28 zorgen er voor dat de bevoorrading op een veilige en verantwoorde manier kan gebeuren waardoor een plasbrand welke een bedreiging voor de directe omgeving vormt niet als reëel scenario wordt beschouwd. Raakt een tankauto bij een ongeval betrokken en de tank raakt hierbij lek of er breken leidingen af als gevolg van de impact kan een grote hoeveelheid brandstof uitstromen die je niet snel even kunt stoppen. In tegenstelling tot voorzieningen bij het tankstation zijn er langs wegen geen voorzieningen getroffen waardoor de brandstof ongecontroleerd kan uitstromen. De kans dat bij een ongeval uitstroming brand ontstaat is aanwezig, denk aan vonken en hete onderdelen van de voertuigen die bij een ongeluk betrokken zijn. Op tankwagens zijn blussers aanwezig maar wie gaat dat dan doen? Is de chauffeur nog in staat? Voor benzinetankstations (met alleen benzine en diesel) zonder andere brandstoffen is externe veiligheid niet relevant.
Agendapunt 10 Er wordt een overzicht verstrekt van de locaties waar de watermonsters voor het waterkwaliteitsonderzoek door Rijkswaterstaat zijn genomen. Tevens worden de analyseresultaten van onderzoek toegezonden	De gevraagde informatie is in bijlage 2a en 2b opgenomen: bijlage 2a: analyseresultaten acrylamide bijlage 2b: kaartje locaties watermonsters

P. Broekmans
griffier