BRANDWEER
Drenthe

Gemeente Borger-Odoorn
t.a.v. dhr. J. Bril
Postbus 3
7875 ZG Exloo

Veiligheidsregio Drenthe
Mien Ruysweg 1
Postbus 402
9400 AK Assen
www.vrd.nl

ons kenmerk	uw kenmerk	datum
2023/1377/ADVS		12 april 2023
inlichtingen bij	**telefoonnummer**	**email**
Gijs van den Hengel	06-52490041	gijs.vandenhengel@vrd.nl

onderwerp
Bereikbaarheid woningbouwlocatie Drouwenermond, Noorderblokken-Zuiderdiep

Geachte heer Bril,

Op 11 april jl. stuurde u het verzoek om een aanvullende reactie uit te brengen op bovengenoemd te realiseren plan. In deze brief vindt u mijn advies.

Aanvulling op advies 2023/1458/ADVS
Naar aanleiding van ons eerder gegeven advies 2023/1458/ADVS van 29 maart jl. heeft u bij monde van uw college aangegeven dat aan een 3-tal van de 4 aanbevelingen t.a.v. dit plan voldaan gaat worden, zijnde:

- Keerlus aan eind van weg nabij huisnummer of perceel 20
- Eigen oprit voor parkeren auto's op eigen perceel
- Parkeerhaven ter hoogte van nummer of perceel 10 richting het water. Meteen als opstelplaats WT te gebruiken en als keerplek voor ambulance i.p.v. doorrijden naar het eind en dan weer terug.

Met deze maatregelen is specifiek voor dit plan de bereikbaarheid voor hulpdiensten in afdoende mate geborgd. Dit naast de door u op tekening aangegeven wegbreedte van ten minste 5 meter.

Rotonde
De 4e aanbeveling, zijnde de rotonde aan het einde van de weg welke haaks op de Zuiderdiep gelegen is, is in onze optiek alvast handig voor een toekomstige woningbouw uitbreiding richting het Oosten. Voor nu dus niet noodzakelijk.

Let wel, zodra er woningbouw richting het Oosten ontwikkeld gaat worden, dient er met een 2e ontsluiting rekening te worden gehouden bij die ontwikkeling.

Tot slot
Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,



Team Risicobeheersing