Technische vragen raadsvergadering 5 maart 2026

Vaststelling beleid- en beheerplan civieltechnische kunstwerken 2026-2030		
Fractie	**Vragen**	**Antwoorden**
PvdA-GroenLinks	1. In het beheerplan staat: eens per 4 jaar een visuele technische inspectie, terwijl in het raadsvoorstel bij 'Monitoring en evaluatie' gesproken wordt over visuele inspecties iedere 2 jaar. Welke inspectiecyclus is nu leidend en hoe borgen we dat risico's (draagkracht, slijtage, vandalisme) tijdig worden opgepakt?	Dit betreft een schrijffout. We hanteren eens per 2 jaar een visuele inspectie als leidende cyclus. Zo worden risico's tijdig gesignaleerd en via risicogestuurd beheer en het meerjarenprogramma direct opgepakt.