Gewijzigde factsheet Veiligheidsregio
Voor de volledigheid merken we op dat we alle antwoorden op de eerder gestelde politieke vragen m.b.t. de gewijzigde factsheet van de Veiligheidsregio NHN (waar we u woensdag over informeerden) hebben nagekeken. Er is geen reden om de eerdere beantwoording aan te passen, wel is het factsheet als bijlage van AW PV 2127 en AW 2130 vervangen door de nieuwe versie.

Technische aanvulling
Daarnaast hebben we nog een technische aanvulling. Tijdens de inspraakavond zijn opmerkingen gemaakt over het opgestelde thermisch vermogen wat volgens sommige sprekers zou leiden tot een MER-plicht. In diverse vragen hebben wij geantwoord over de MER-plicht. Wij merken dat er toch nog onduidelijkheid over bestaat. We willen dit graag nog een keer verduidelijken.

De onduidelijkheid bestaat over categorie C22.1 genoemd in de bijlage van het Besluit mer. In de Nota zienswijze is beschreven dat deze categorie is gekoppeld aan dezelfde categorie genoemd in annex I (2a) van de EU richtlijn 2011/92/EG. Deze categorie heeft betrekking op een thermische (elektriciteits-)centrale of andere verbrandingsinstallatie. De noodstroomaggregaten zijn geen energiecentrale en vallen niet onder deze categorie. De noodstroomvoorzieningen die op een datacenter worden geplaatst hebben ook niet als doel om energie op te wekken voor derden, ze zijn alleen bedoeld, voor als het elektriciteitsnetwerk uitvalt, het functioneren van het datacenter te borgen. Het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ heeft niet als doel een grote elektriciteitscentrale of dergelijke installatie (die energie levert aan derden) mogelijk te maken. De categorie C22.1 is o.a. om deze reden niet van toepassing voor dit plan. Om evenwel tegemoet te komen aan een zienswijze (van LTO) en eventuele onduidelijkheid hierover, heeft het college voorgesteld in de regels een aanvulling op te nemen (zie voorstel in de Nota Zienswijzen). Indien overeenkomstig dit voorstel wordt beslist, wordt in het definitieve bestemmingsplan geregeld dat een dergelijke centrale/installatie (met een vermogen van 300 MW of meer) niet is toegestaan.