

Aan de fractie van GL
T.a.v. de mevrouw Kristiane Schmidt

Uw brief van
6 mei 2025

Uw kenmerk
Mail griffie 6 mei

Behandelaar
Openbare ruimte

Onderwerp
Artikel 39 vragen
riooloverstorten

Ons kenmerk
999789

Datum

VERZONDEN 03 JUNI 2025

Geachte mevrouw Schmidt

In deze brief voorzien wij u van een antwoord op de door uw fractie opgestelde artikel 39 vragen inzake de riooloverstorten gemeente Waalre.

Inleiding

Voor het uitvoering geven aan de KRW-doelen en maatregelen incl. de verantwoording naar de EU staan de overheden gezamenlijk aan de lat. In NL zijn dat de Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten. Per stroomgebied zijn stroomgebiedbeheerplannen opgesteld, welke elke 6 jaar worden geactualiseerd. De rivier de Dommel valt in het Stroomgebied beheerplan Maas. De oppervlaktewateren in gemeente Waalre vallen onder beheer van waterschap De Dommel (behalve Gat van Meeris). Dit waterschap is beheerder van de waterkwantiteit en waterkwaliteit, inclusief de verantwoording voor de monitoring en voortgangsrapportages voor de KRW.

1. Hoeveel gemengde riooloverstorten, en hoeveel hemelwateruitlaten, heeft de gemeente Waalre?

In het vigerende Programma Water Riolerings en Klimaat is tot en met 2022 een overzicht opgenomen met alle overstorten. Dit programma is met instemming van het waterschap opgesteld en daarmee zijn de overstorten toegestaan. De overstorten zijn formeel vergund in 2006 via de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. De WVO is in 2009 opgegaan in de Waterwet. Recent zijn een aantal overstorten toegevoegd bij Eindhovenseweg en Onze Lieve Vrouwendijk. Dit betreft altijd regenwater overstorten en in totaal zijn er ongeveer 27.

Op 4 plaatsen kan vervuild regenwater overstorten, hieronder treft u een overzicht:

Meetperiode van	1-4-2023	tot	1-4-2024
-----------------	----------	-----	----------

Kern	Omschrijving	Lozingsduur (uu:mm)	Overstortvolume (m3)	Aantal 23-24	Aantal 22-23	Aantal 21-22
Waalre	BBB Meerbergschelaan	37:14	67744	11	7	5
Aalst	BBB Voorbeeklaan	124:21	490662	12	4	5
Aalst	Retentievijver Voorbeeklaan	474:11	305843	7	1	2
Aalst	Ekenrooisestraat 67	00:00	0	0	1	2
Waalre	Molenstraat 37	00:00	0	0	0	0

2. Waar liggen deze en op welke waterloop?

Zie bovenstaand overzicht. De BBB Voorbeeklaan stort over in de retentievijver en als deze volledig gevuld is bij veel neerslag in de Goorloop. De BBB aan de Meerbergschelaan stort over in De Meers.

3. Zijn ze beveiligd met randvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een bergbezinkbassin?

Bij gemengde overstorten zijn deze voorzien van een BergBezinkBassin en bij de Voorbeeklaan aanvullend met een grote retentievijver. In de BBB wordt het vervuilde regenwater voor de overstort opgevangen in een gesloten bak en later afgepompt naar de zuivering. In de retentievijver wordt het in een open verlaging opgevangen en afgepompt, deze vijver is aan de onderzijde dichtgemaakt. De andere 2 overstorten worden gebruikt als noodoverstort in het geval van incidenten.

4. Hoeveel van die overstorten hebben in 2022, 2023 en 2024 ongezuiverd water op de Dommel en diens zijrivieren geloosd, en hoe vaak?

Alleen de gemeente overstorten worden bemeten en daarbij is aan de hand van het waterniveau te zien wanneer deze in werking treden. In het overzicht is frequentie en duur vermeld. Deze gegevens zijn verstrekt door het waterschap. Het debiet is berekend aan de hand van het waterniveau. In de BBB kan zand en grofvuil bezinken en daardoor is het overstortende water relatief schoon.

5. Is het bekend wat het totaalvolume en de gemiddelde samenstelling van het via de gezamenlijke overstorten in 2022, 2023 en 2024 geloosde water is geweest?

Ja volume word berekend, zie overzicht. De samenstelling is niet bekend.

6. Kunt u een overzicht geven van uw overleggen met het waterschap in 2022, 2023 en 2024 over dit onderwerp, en wat daar afgesproken is?

Het meetprogramma van de riooloverstorten is onderdeel van het Monitoringscyclusplan (MCP), als gezamenlijk meetprogramma tussen de gemeente Waalre en het waterschap De Dommel. Ieder jaar vindt een gezamenlijke evaluatie plaats van de riooloverstortingen waarbij de bijgesloten gegevens worden gedeeld.

7. Welk beleid heeft de gemeente Waalre t.a.v. het verder terugdringen van het aantal lozingen van ongezuiverd rioolwater via de overstorten?


Voor het huidige beleid verwijzen wij naar het Programma Water Riolering en Klimaat voor de planperiode 2023-2027. Hierin zetten wij de lijn door om waterstromen zo veel mogelijk te scheiden. Dit betekent onder andere dat regenwater in een afzonderlijk buizenstelsel wordt ingezameld en afgevoerd naar oppervlaktewater. Dit heeft meerdere voordelen, zoals:

- Minder afvalwater te verwerken in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI);
- Minder afvalwater verpompen naar de rwzi;
- Minder riooloverstortingen.


Bovendien werken de provincie Noord-Brabant en het Waterschap De Dommel samen met de gemeenten aan een aanpak binnen het regionale klimaatportaal om de KRW doelen in 2027 te halen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,

Gemeentesecretaris,


Mr. drs. R.L. Franken

Burgemeester,


M.F. Oosterveer