BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf;

Gelet op de bepalingen van de Wet geluidhinder;

In overweging nemende,

- dat is gebleken dat bij realisatie van het bestemmingsplan ‘Bûtenweg - Hoofdweg 7 te Elsloo’ voor de bouw van 2 nieuwe woningen aan de Bûtenweg te Elsloo de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder zal worden overschreden, maar beneden de maximale waarde van 58 dB blijft;
- dat in eerste instantie is gezocht naar maatregelen aan de bron of in de overdrachtssfeer om een procedure ten aanzien van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder te voorkomen;
- dat een bronmaatregel zoals het vervangen van het wegdek financieel niet haalbaar is, gezien de beperkte schaal in relatie tot de voorgestane ontwikkeling;
- dat vergroting van de afstand tussen de weg en de gevel, niet past in het bebouwingspatroon van de lintbebouwing en zou resulteren in een mindere visuele binding van de woning aan het lint, dit is stedenbouwkundig gezien niet wenselijk;
- dat het oprichten van schermen en/of wallen een sterke afbreuk doet aan het landschappelijke en stedenbouwkundige beeld en daarom niet wenselijk is om als maatregel toe te passen;
- dat er in de te realiseren woning zodanige gevelmaterialen worden toegepast zodat de binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en ramen niet zal worden overschreven en het hogere geluidsniveau op de gevels als minder hinderlijk zal worden ervaren;
- dat bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk zal worden aangetoond door middel van berekeningen dat de binnenwaarde van 33 dB niet wordt overschreden;
- dat de Wet geluidhinder het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid geeft om een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen;
- dat de hogere waarde met aftrek van 2 dB, daarmee vastgesteld wordt op de grenswaarde van 56 dB;
- dat betrokken belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om gedurende zes weken tijdens de ter inzage legging van het ontwerp besluit hogere grenswaarde schriftelijk zienswijzen naar voren kunnen brengen.
- Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt;

besluiten:

1. Op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder de volgende hoogst toelaatbare waarden vast te stellen:

Wegverkeer

Straat	Rekenpunt gevel	Hogere waarde in dB
Bûtenweg naast nr. 4 Elsloo	West	56

Onder voorwaarde dat:

- Maatregelen zullen worden getroffen om de waarde binnen de woning bij gesloten ramen terug te brengen tot de in de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder of het Bouwbesluit vastgestelde binnenwaarden.

Deze bijlagen maken deel uit van dit besluit:

- Paragraaf 4.4 van de toelichting van het bestemmingsplan ‘Bûtenweg - Hoofdweg 7 te Elsloo';
- ‘Akoestisch onderzoek geluidbelasting Bûtenweg naast nr. 4 Elsloo (akoestisch bureau Tideman d.d. 29-08-2022).
- Bestemmingsplan ‘Bûtenweg - Hoofdweg 7 te Elsloo'.

Oosterwolde, 14 mei 2024

Burgemeester en wethouders voornoemd,

W. Mutter , secretaris. J. Werkman , burgemeester