

Technische vragen

D66

De heer G. Wiers

Kenmerk 01136 TV
Vergadering *Commissievergadering*
Datum 22 februari 2024

Onderwerp *Agenda punt 7.3 Contract Brabant Water ondergrondse brandkranen*

Geachte heer Wiers,


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van de volgende technische vragen aan.

- 1) Heeft de gemeente Moerdijk een geldig Brandkranenbeleid zoals eerder gevraagd door de veiligheidsregio?
Tot op heden was er geen beleid omtrent het bluswateronderhoud. Het onderhoud aan brandkranen zat bij Brabant Water op basis van periodieke controle en reparatie na melding van disfunctioneren door Brandweer.
- 2) Indien er geen beleid is opgesteld; wat is daarvoor de reden?
In het verleden was dit op een andere wijze ingeregeld en werd dit vanuit brandweer opgepakt.
- 3) Welke instantie bepaalt waar een ondergrondse brandkraan moet worden aangelegd?
In de oude situatie was dit als volgt:
 - Gemeente in bestemmingsplan en bouwvergunningen/milieuvergunningen
 - Provincie/ OMWB in milieuvergunningen.In de huidige situatie: Bevoegd gezag Omgevingsplan en Omgevingsvergunning.
- 4) Zijn er richtlijnen voor het bepalen van locatie en noodzaak van een ondergrondse brandkraan?
Ja, dat zijn Bouwregelgeving /Wet R.O./ Woningwet/Wet Milieubeheer (nu Omgevingswet).
- 5) Wat zijn de huidige kosten voor het onderhoud aan de aanwezige 2171 ondergrondse brandkranen? En wie voert dat onderhoud nu uit?

De kosten die hier in het verleden mee gemoeid waren zijn niet bekend. Het onderhoud aan het drinkwaternet ligt bij het Drinkwaterbedrijf. Dit betreft het ondergrondse deel, waarvan de waterleiding bestemd is voor afleveren drinkwater. De daaraan gefabriceerde bluswaterafname is verantwoordelijkheid van de gemeente (dit betreft de aansluiting voor een opzetstuk, afsluitdop, straatpot/ afwerking tegen begroeiing ((straatwerk)), herkenbaarheid ((aanwezigheid bord)), wat door de jaren heen door brandweer werd gecontroleerd en gerepareerd.

Echter is er sprake van achterstallig onderhoud. Een aantal manco's zitten in het onderdeel van de bovenzijde van de installatie (maaiveld). Dit betreft o.a.: onzichtbaar door overgroeiing, onzichtbaar door afdekking , vast geroest, verzand, etc. Hiervan is nu door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio bepaald dat iedere gemeente dit op een uniforme wijze periodiek moet laten testen en onderhouden.

Met vriendelijke groet,
de gemeentesecretaris,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.C. Slagboom', written over a horizontal line.

ir. J.C. Slagboom