Memo

Aan	Nelly Kalfs
Van	Team Projectrealisatie, Willem Bijker
Datum	18 mei 2021
Onderwerp	antwoord op vragen mbt veiligheid gemeentekantoor Bemmel.
Zaaknummer	ZS-296048

Op 8 april 2021 heeft de SP een vraag gesteld over de toegankelijkheid van het gemeentehuis. Dit in het kader van het rapport RKC. Het betrof met name de vraag of en op welke wijze afdoende wordt voorzien in vluchtroutes etc. op de begane grond in het gemeentehuis (met name de Flierenzaal) bij een calamiteit.

Antwoord:
De toegankelijkheid, onder andere in het kader van veiligheid en beveiliging, hoort bij team Facilitaire Zaken. Team FZ heeft als portefeuillehouder de burgemeester.

In antwoord op de vraag vanuit de SP heeft Team FZ aangegeven dat het gemeentehuis volledig aan alle eisen voldoet die het bouwbesluit stelt.
Ook is een gebruiksvergunning vanuit de VGGM (Brandweer) afgegeven. Het geheel van veiligheid en beveiliging komt samen in het bedrijfsnoodplan.
De VGGM geeft aan dat de brandweer binnen de standaardtijd van 8 minuten bij het gebouw aanwezig is om een calamiteit te bestrijden. Vanwege de korte afstand is de aanrijtijd waarschijnlijk veel korter,

Wat betreft de specifieke situatie voor zaal Flieren zie de ook bijgevoegde plattegrond.
Hierbij zijn zowel de hoofduitgang als de twee deuren van de zaal de directe vluchtwegen naar buiten. Daarnaast kan men vanuit beide zijkanten richting de trappenhuizen vluchten, waar zich ook nooduitgangen bevinden.

Rolstoelgebruikers kunnen gebruik blijven maken van de plateaulift in de zaal om de hoofduitgang te bereiken. Indien dit door de calamiteit niet zou kunnen, dan kan men uitwijken naar een trappenhuis in afwachting van de hulpdienst. De trappenhuizen zijn zodanig ingericht dat deze in geval van brand één uur veiligheid bieden.

Met vriendelijke groet,

Team Projectrealisatie
Willem Bijker