

Amendement ingetrokken



Amendement bestemmingsplan 150 KV ondergrondse hoogspanningsleiding Born- Graetheide

De gemeenteraad van Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 27 januari 2022, gehoord hebbende de beraadslagingen over bestemmingsplan 150 KV Born – Graetheide

Overwegende dat:

- TenneT als landelijk netbeheer bedrijf verantwoordelijk is voor de leveringszekerheid en de energiebehoefte dient te garanderen van onze inwoners in Sittard-Geleen;
- Voor TenneT diverse traceringsuitgangpunten ten grondslag hebben gelegen aan het voorliggende tracé voor de ondergrondse aanleg van de hoogspanningsleiding tussen Born en Graetheide (onder andere het zoveel mogelijk volgen van perceelsgrenzen);
- TenneT met voorliggend tracé tussen 'HB210' en 'HB213' de Feldbiss breuk schampt of passeert (Deltares, 2021, p. 50);
- De Feldbiss breuk verantwoordelijk is voor de bronnen van natuurgebied Grasbroek, waardoor er ter plaatse sprake is van bijzondere flora en fauna;
- Natuurmonumenten aangeeft dat Grasbroek als natuurgebied kwetsbaar is, last van verdroging heeft en opwarming van grondwater zeer ongewenst is, gelet op de bijzondere bronvegetatie en fauna;
- Deltares, dat onderzoek heeft verricht in opdracht van Natuurmonumenten, weliswaar aangeeft dat een vergraving geen negatieve gevolgen op de bronzone zou hebben, maar die door mogelijke perforatierisico's bij vergraving niet kan garanderen voor het gebied tussen HB 201 en HB213, en derhalve daar ter plaatse een kwelscherm van 6 meter adviseert;
- Deltares een vervolgstudie heeft voorgesteld, zijnde de installatie van enkele ondiepe grondwatermeetpunten aan beide kanten van de breuk. In de vervolgstudie is tevens een voorstel opgenomen voor het monitoren en nader uitwerken van mogelijke temperatureffecten;
- TenneT ervoor gekozen heeft om uit kostentechnisch oogpunt dit aanvullend onderzoek nu niet te doen maar wel alvast het bestemmingsplan ter goedkeuring voor te leggen aan de raad;
- Het nu niet bekend is of er voldoende technische maatregelen genomen kunnen worden om de risico's van de aanleg te elimineren waardoor er volgens Natuurmonumenten met voorliggend tracé tot in lengte van jaren gemonitord moet worden;

- Overleggen tussen TenneT en Natuurmonumenten over het voorliggende tracé op 5 en 8 juli en 6 en 15 september niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Spreekt als gemeenteraad uit:

Dat gezien bovenstaande overwegingen het belangrijk is dat overleg tussen TenneT en de eigenaar van het aangrenzende landbouwperceel plaatsvindt over het verleggen van voorliggend kabeltracé, waardoor risico's voor natuurgebied Grasbroek worden geëlimineerd en TenneT geen onnodige kosten hoeft te maken voor monitoring en geohydrologische maatregelen. Dat indien echter indien de gemeenteraad het niet meer nodig acht om het overleg opnieuw aan te gaan er dan ter bescherming van het gebied tegen perforatierisico's een kwelscherm dient te worden aangelegd.

En besluit dat:

- Beslispunt 2 als volgt te wijzigen: "In te stemmen met de voorkeursvariant van het ondergrondse tracé conform de vormvrije m.e.r.- beoordeling **en gelet op de mogelijke perforatierisico's bij vergraving bij het gebied tussen HB 201 en HB213 een kwelscherm van 6 meter te plaatsen**".

en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener:

Jos Janssen

Namens de GroenLinks fractie

