

Informerende nota aan de gemeenteraad

Onderwerp: Beantwoording vragen VVD brandwaterkranen.	
Vergadering d.d.: 21 april 2022 (raadsbrede commissie)	Agendapunt:
Portefeuillehouder: T.H. Haseloop-Amsing	
Behandelend team: Samenleving	Kenmerk:

Onderwerp

Beantwoording vragen brandwaterkranen

Aanleiding en achtergrond

Tijdens de bestrijding van een recente grote brand op vrijdag 18 februari 2022 van een pand aan de Zuiderzeestraatweg in de gemeente Oldebroek, bleek de aan te voeren watercapaciteit via de bestaande brandwaterkraanpunten erg summier. Als gevolg daarvan moest al in een vroeg stadium van de bestrijding een grote hoeveelheid water van elders worden aangevoerd. De VVD-fractie heeft hierover op 23 februari 2022 een aantal vragen gesteld aan het college die via een informerende nota aan de gemeenteraad worden beantwoord.

Boodschappen

Is het college op de hoogte van de geschetste problemen in dit voorkomende geval?

In november 2021 is er een overleg geweest met de afdeling risicobeheersing van de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) en de postcommandant van de brandweer Oldebroek over de bluswatervoorziening in de directe omgeving van het industrieterrein bij de Oude Dijk. Naar aanleiding van dit gesprek is er door afdeling risicobeheersing de bluswatervoorziening van de gehele gemeente onderzocht. De huidige bluswatervoorziening voldoet aan de gestelde richtlijnen. Wel wordt er op drie locaties, waaronder de omgeving van de Oude Dijk, een extra geboorde put geadviseerd. Door deze extra bluswatervoorziening is de brandweer minder afhankelijk van brandkranen en open water (sloten).

Kan het college aangeven wat de oorzaak is van de onvoldoende waterdruk/waterhoeveelheid?

Er was deze avond een leidingbreuk in de directe omgeving. Dit veroorzaakte drukverlies op het waternet waardoor er te weinig water was voor de brandweer op dat moment. De volgende dag is deze breuk gerepareerd door Vitens.

Kan het college aangeven wie of welke instantie verantwoordelijk is voor de staat van onderhoud en controle van de brandwaterkranen?

Vitens controleert het natte gedeelte, namelijk of de brandkranen functioneren en voldoende water geven. De gemeente controleert de volledigheid en bereikbaarheid, het droge gedeelte.

Is het college het met de VVD eens dat er zo spoedig mogelijk moet worden onderzocht hoe het toezicht op de staat van de brandkranen en de bijhorende staat er van is?

De VNOG heeft de brandkranen onderzocht en hieruit blijkt dat de huidige bluswaterkranen voldoen aan de gestelde richtlijnen.

Is het college bereid alles op alles te zetten om, in het kader van de veiligheid, deze situatie zo spoedig mogelijk te optimaliseren?

De huidige bluswaterkranen voldoen aan de gestelde richtlijnen. Om de 3 extra geboorde putten te realiseren, moet er extra geld beschikbaar worden gesteld. Deze procedure wordt nu voorbereid.

Is het college bereid op korte termijn de Gemeenteraad hierover te informeren?

Het college zal voor het zomerreces met de afdeling risicobeheersing van de VNOG een presentatie voorbereiden voor de raadsleden.

Bijlage(n)

GR20220422 Bijlage vragen VVD

Oldebroek, 22 maart 2022.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.