

Schriftelijke vragen

ex Artikel 37 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten

Datum	11-11-2025	Datum verzending	12-11-2025
Nummer vraag	416	Behandelaar	E. van der Pluijm
Ons zaaknummer	Z/25/105235/469933	Portefeuillehouder	Wethouder Schokker
		Bijlage	-
Onderwerp	Beantwoording schriftelijke vragen 416 Staalslakken in Voorschoten		

Geachte Raad,

Door de GroenLinks fractie zijn op 14 oktober 2025 vragen gesteld met betrekking tot de aanwezigheid van staalslakken in Voorschoten. De GroenLinks fractie geeft bij de indiening van de vragen de volgende toelichting:

In de pers zijn op 8 oktober 2025 wederom berichten verschenen over plekken waar staalslakken gevonden zijn (zie: [Nóg meer staalslakken – De Groene Amsterdammer](#)).

Staalslakken is een (rest)afval product van de productie van staal. In april 2025 van dit jaar waren hier al eerder berichten over verschenen. Ook heeft een lid van onze lokale vereniging onderzoek gedaan naar staalslakken in Voorschoten en liep hij hier tegen een gemeentelijke muur op van onbeantwoorde vragen en ontbrekende reacties.

De kans dat ook in Voorschoten staalslakken gebruikt zijn in de openbare ruimte is voorstelbaar, gelet op ervaringen in andere gemeenten. Om deze reden hebben wij de volgende vragen:

De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1. Is er in Voorschoten onderzoek gedaan naar het gebruik van staalslakken in de openbare ruimte en zo ja, wat heeft dat opgeleverd?

Antwoord 1. Ja. Er is een beperkt onderzoek gedaan door projectleiders, wegenbouwers, het uitvoerend bedrijf en de provincie Zuid-Holland te bevragen of staalslakken zijn of worden toegepast binnen de gemeente Voorschoten. Er zijn enkele locaties bekend (zie antwoord op vraag 2) waar mogelijk staalslakken zijn toegepast.

Gemeente Voorschoten

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | **T** 14071 | **E** gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl
BTW NL 001797621B01 | **KvK** 27381083 | **IBAN** NL43 BNGH 0285 0796 70 | **BIC** BNGHNL2G

Vraag 2. Zijn er locaties in Voorschoten waar het vermoeden bestaat dat staalslakken nu of in het verleden gebruikt zijn? Zo ja, om welke locaties gaat het dan?

Antwoord 2. Er zijn enkele locaties in Voorschoten bekend waar de bouwstof Duomix is toegepast als fundering onder wandelpaden. Duomix bevat staalslakken. Het betreft paden in het park langs het spoor, tussen het Baron Van Heemstrapad en Het Wedde, en het wandelpad in park Rosenburgh. Vermoedelijk zijn ook staalslakken aanwezig onder de asfaltverharding van een speelplek langs het Frans Halsplantsoen.

Vraag 3. Is er een gemeentelijk loket waar vragen over de toepassing van bijvoorbeeld staalslakken gesteld kunnen worden? En zo ja, welk loket is dat?

Antwoord 3. Nee, er is geen specifiek loket voor vragen over de toepassing van staalslakken. Vragen over diverse onderwerpen kunnen worden ingediend bij het Klantcontactcentrum, dat de vragen vervolgens doorzet naar de betreffende afdeling. Vragen over staalslakken kunnen dus wel door de gemeente worden behandeld.

Vraag 4. Heeft de gemeente beleid over de toepassing van staalslakken in de openbare ruimte en waar staat dit?

Antwoord 4.

Nee, er is geen beleid over de toepassing van staalslakken.

Vraag 5. Is het College bereid om de Omgevingsdienst West Holland een verkennend onderzoek te laten doen naar het gebruik van staalslakken in onze gemeente? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5. Nee, dat ligt niet voor de hand. Voor het toepassen van staalslakken of aanverwante producten geldt namelijk geen meldingsplicht. En omdat zij vaak worden toegepast in de fundering van een weg of in fiets- of wandelpaden is het niet doelmatig om een verkennend bodemonderzoek te gaan uitvoeren

De problematiek over staalslakken leeft overigens in meerdere gemeenten in de regio. De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is in overleg met een andere omgevingsdienst, die meer inzicht heeft verkregen in de toepassing van staalslakken binnen hun werkgebied. Bij die werkwijze is door een gemeente zelf gezocht in de eigen archieven op trefwoorden die duiden op (een bijmenging met) staalslakken. Deze producten zijn vaak benoemd in een bestek bij de aanleg van een werk. Zodra de ODWH meer informatie heeft ontvangen over deze werkwijze wordt dit gedeeld met de gemeenten om zo meer inzicht te krijgen waar staalslakken mogelijk zijn toegepast. Ook wordt het archief van de ODWH geraadpleegd of er onderzoeken aanwezig zijn waarbij staalslakken zijn aangetroffen. Op basis van de verkregen informatie wordt dan

Gemeente Voorschoten

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | **T** 14071 | **E** gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl

BTW NL 001797621B01 | **KvK** 27381083 | **IBAN** NL43 BNGH 0285 0796 70 | **BIC** BNGHNL2G

gekeken of aanvullende acties noodzakelijk zijn of op een natuurlijk moment acties worden ondernomen.

Vraag 6. Kan er gereflecteerd worden waarom het niet lukt om tijdig inhoudelijk te reageren op de vraag van een inwoner?

Antwoord 6.

Op 2 september jl. is er telefonisch een vraag gesteld door een inwoner. Er is een terugbelverzoek ingediend bij de betreffende afdeling.

Ondanks onze kwaliteitsrichtlijn dat vragen van inwoners binnen twee werkdagen beantwoord moeten worden, is het in dit geval niet gelukt ons daaraan te houden. We stellen alles in het werk om ongemakken als deze voortaan te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Watingen,
gemeentesecretaris

mw. drs. N. Stermerdink,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.