Technische vragen

RES

22 maart 2021

Inleiding:

Namens de fractie van Ons Etten-Leur is een aantal vragen gesteld over transportschaarste op het elektriciteitsnet en de problemen die enkele sportverenigingen in Etten-Leur daarvan ondervinden.

Vragen:

1. Wanneer is de gemeente Etten-Leur voor het eerst geïnformeerd dat er sprake is/zou kunnen zijn van schaarste?

2. Vanuit Enexis wordt aangegeven dat het probleem van schaarste al langere tijd bekend is, waarom zijn wij hierover niet geïnformeerd door de gemeente?

3. Zijn er naast de sportverenigingen ook bedrijven die met dit probleem te maken krijgen?

4. Hoe gaat de gemeente Etten-Leur dit oplossen, mede gezien het feit dat aanpassing van de infrastructuur nog jaren gaat duren?

Rene Verwijmeren

Technische vragen

Antwoorden

1 MAAND 2021

Antwoorden:

1. Wanneer is de gemeente Etten-Leur voor het eerst geïnformeerd dat er sprake is/zou kunnen zijn van schaarste?
   In januari 2019 hebben wij voor het eerst een brief over transportschaarste van Enexis ontvangen. De brief is gestuurd omdat zich op dat moment al problemen voordoen in Groningen, Noordoost Brabant en Noord-Limburg. Enexis verzoekt om in gesprekken over locaties voor duurzame opwek aan initiatiefnemers mee te geven om dat tijdig af te stemmen met Enexis. Daarbij wordt nadrukkelijk de relatie gelegd tussen de nodige aanpassingen aan het netwerk en grootschalige opwek. Kleinschalig 'zon op dak' heeft in dat kader nooit ter discussie gestaan.
   In de brief wordt niet specifiek op de situatie in West-Brabant, c.q. Moerdijk en Etten-Leur, ingegaan.
   Een tweede brief ontvingen we in mei 2019 (brief is niet gedateerd). Daarin wordt nogmaals in algemene bewoordingen gemeld dat er een aanzienlijke groei is van grootschalige opwekinitiatieven en dat Enexis en TenneT hun best doen om de capaciteit op het net uit te breiden.

   Tot afgelopen maand hebben we hier niks concreet meer over gehoord. Problemen op station Etten-Leur (afkondiging transportschaarste fase 1a) zijn voor het eerst mondeling (ik denk 4 februari 2021) aangekondigd en daarna schriftelijk meegedeeld op 8 februari 2021.

2. Vanuit Enexis wordt aangegeven dat het probleem van schaarste al langere tijd bekend is, waarom zijn wij hierover niet geïnformeerd door de gemeente?
   Op de eerste plaats zijn we pas voor het eerst begin februari 2021 geïnformeerd over problemen met de netcapaciteit in onze gemeente.
   In RES-verband is al eerder over netschaarste gesproken. Bij die gesprekken is nooit gebleken dat er ook bij kleinschalige opwek problemen te verwachten zouden zijn. We zijn altijd in de veronderstelling geweest dat kleine projecten aangesloten konden worden. Ook als die via een grootverbruikersaansluiting terugleveren.
   Daarnaast heeft Enexis voor alle installaties eerder al een transportindicatie afgegeven. Aangenomen werd dat die indicatie kon worden gezien als afstemming met Enexis over de mogelijkheid om de installatie t.z.t. aan te sluiten.

3. Zijn er naast de sportverenigingen ook bedrijven die met dit probleem te maken krijgen?
   Ja

4. Hoe gaat de gemeente Etten-Leur dit oplossen, mede gezien het feit dat aanpassing van de infrastructuur nog jaren gaat duren?
   Het feit zelf, het niet kunnen terugleveren op het net, kan gemeente Etten-Leur niet oplossen. Bijkomende problemen (financiering e.a.) weet ik niet. Misschien dat de installatie kan worden overgenomen door DuurSaam Etten-Leur voor postcoderoosproject op het zwembad… (maar dat kan Bink beter beoordelen). Optie voor Internos als de panelen nog niet zijn geplaatst??
   Andere mogelijke technische oplossingen:

- Overschakelen naar kleinverbruikersaansluiting. Dan kan echter geen gebruik meer worden gemaakt van SDE. Teruglevering via een kleinverbruikersaansluiting kan wel. Dan kan het opgewekte gedeelte gesaldeerd worden. Een postcoderoosproject kan dan ook nog wel rendabel zijn, maar opbrengst dan niet bij vereniging (alleen dakhuur), maar bijvoorbeeld bij een deel van de leden. Ik weet niet of risico bestaat dat kleinverbruikers straks ook niet meer kunnen leveren.
- Installatie optimaal inrichten zodat opgewekte stroom alleen voor eigen gebruik is. Daarbij wordt de installatie een stuk kleiner, en moet er een apparaatje worden ingebouwd dat de installatie afschakelt op piekdagen. Wellicht totaal niet interessant voor deze verenigingen. Hangt vooral af van stroomverbruik overdag want opslag is nog niet rendabel.

1.