GEBOUWOVERZICHT VENTILATIES

BRANDWEERKZAZERNE VIANEN

RUIMTE	BOUWBESLUIT 2012		RIVM RICHTLIJNEN		TOELICHTING	
	JA	NEE	JA	NEE	JA	NEE
kantoor 21	X		X			
vergaderruimte	X		X			
wasruimte	X			X	X	
overige ruimten		X		X	X	

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Aime Bonnastraat 22 W : Vianen

Ruimte : nummer of naam : kantoor (was nr 21-alg magazijn)

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 4,4x4,2x2,6 oppervlakte 18 m2 inhoud 48 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: Pand is voorzien van 2 x wandventilator en 1 x boxventilator. Overige ruimten zijn alle natuurlijke ventilatie door ramen en/of dakpijp ontluchtingen. Deze ruimte een wandventilator met een maximale capaciteit van 800 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[X]	capaciteit uit 800 m3/h	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[ ]	capaciteit in	uit
recirculerend ja [_] nee [X] deel [_]			

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [X] nee [ ]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Objectnummer : 14 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Aime Bonnastraat 22 W : Vianen

Ruimte : nummer of naam : vergaderruimte

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 5,0x4,0x2,6 oppervlakte 20 m2 inhoud 52 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: Pand is voorzien van 2 x wandventilator en 1 x boxventilator. Overige ruimten zijn alle natuurlijke ventilatie door ramen en/of dakpijp ontluchtingen. Deze ruimte een wandventilator met een maximale capaciteit van 76 m3/h.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[X]	capaciteit uit 76 m3/h	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[ ]	capaciteit in	uit
recirculerend ja [_] nee [X]		deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [X] nee [ ]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [X] mits max 3 personen

Nee, zie toelichting [ ]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Objectnummer : 14 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Aime Bonnastraat 22 W : Vianen

Ruimte : nummer of naam : wasruimte

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 5,0x4,0x2,6 oppervlakte 20 m2 inhoud 52 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: Pand is voorzien van 2 x wandventilator en 1 x boxventilator. Overige ruimten zijn alle natuurlijke ventilatie door ramen en/of dakpijp ontluchtingen. Deze ruimte een boxventilator met een maximale capaciteit van 325 m3/h. Aanwezig 1 x toilet en 2 x douche.

natuurlijk	[ ]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	[X]	capaciteit uit 325 m3/h	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	[ ]	capaciteit in	uit
recirculerend ja [_] nee [X] deel [_]			

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [X] nee [ ]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Ja [X]

Nee, zie toelichting [ ]

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja [ ]

Nee, zie toelichting [X]

Objectnummer : 14 Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne A : Aime Bonnastraat 22 W : Vianen

Ruimte : nummer of naam : kantine, kleedruimte, keuken, toiletgroep en bergingen

Functie : utiliteit [X] gemeenschapshuis [ ] sport [ ] onderwijs [_] overig [ ]

Afmetingen : L x B x H = 5,0x4,0x2,6 oppervlakte 20 m2 inhoud 52 m3

Bezetting : laag [ ] midden [X] hoog [_]

Aanwezige ventilatie: Pand is voorzien van 2 x wandventilator en 1 x boxventilator. Overige ruimten zoals genoemd zijn alle natuurlijke ventilatie door ramen en/of dakpijp ontluchtingen.

natuurlijk		[X]	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer		[ ]	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer		[ ]	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld		[ ]	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW		[ ]	capaciteit in	uit
recirculerend	ja [_]	nee [X]	deel [_]	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja [ ]	nee [X]	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja [_]	nee [X]	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja [X] nee [ ]

CO2 metingen :

Meting aanwezig	ja [_]	nee [X]	
Externe meting	ja [_]	nee [X]	
gemeten waarde			ppm

Voldoet aan Bouwbesluit		**Voldoet aan RIVM aanbevelingen**	
Ja	[ ]	Ja	[ ]
Nee, zie toelichting	[X]	Nee, zie toelichting	[X]

Objectnummer : 14	Datum : 24-09-2020