

Schriftelijke vragen 2026 Z/26/803453 /D-1014044

Formulier voor het beantwoorden van (een) schriftelijke vra(a)g(en) als bedoeld in artikel 51 van het **Reglement van Orde** voor de vergadering van de raad van de gemeente **Gorinchem**.

Schriftelijke vragen van Dhr. Van Willigen van de fractie Democraten Gorinchem, inzake Veiligheid van gasleidingen in Gorinchem naar aanleiding van explosies in Utrecht, d.d. 19 jan 2026

Afgelopen week was er een enorme explosie in de binnenstad van Utrecht. Waarschijnlijk is dit het gevolg geweest van ophoping van gas door lekkende gietijzeren leidingen. Deze leidingen zouden voor 2030 allemaal vervangen moeten zijn door de beheerder.

Deze leidingen zijn aanwezig bij aansluitingen van begin vorige eeuw.

Vragen

1. Heeft het college in beeld of er in Gorinchem ook gietijzeren gasleidingen onder huizen liggen?

a) Indien dit het geval is bent u in gesprek met de beheerder over vervanging voor 2030?

b) Indien dit het geval is welke risico's zijn er voor onze inwoners en hoe gaat de beheerder hier mee om?

2. In hoeverre is in Gorinchem sprake van een situatie waarin andersoortige lekkende gasleidingen een ontploffingsgevaar vormen?

3. Is het nodig om maatregelen te nemen?

Antwoorden van burgemeester en wethouders d.d. 10-02-1973:

1. Heeft het college in beeld of er in Gorinchem ook gietijzeren gasleidingen onder huizen liggen?

Netbeheerder Stedin heeft een kaart (<https://www.stedin.net/zakelijk/open-data/gasvervangingsdata>) waarop alle kwetsbare leidingen die voor 2030 moeten worden vervangen zijn aangegeven. In Gorinchem gaat het over een aantal locaties waarvan 1 stuk van ca. 25 meter in de Binnenstad (Paddemoes)

a) Indien dit het geval is bent u in gesprek met de beheerder over vervanging voor 2030?

Stedin heeft het vervangen van de leidingen ingepland voor 2030 verder vervangen we waar mogelijk leidingen in straten waar we sowieso al aan de slag zijn. Zo is bijvoorbeeld de op de kaart aangeven leiding in het Schrijverslaantje al vervangen.

Een meer gedetailleerde planning kan Stedin op dit moment nog niet afgeven.

b) Indien dit het geval is welke risico's zijn er voor onze inwoners en hoe gaat de beheerder hier mee om?

Risico's zijn nooit helemaal uit te sluiten maar Stedin heeft ingeschat dat het veilig is om de leidingen uiterlijk 2030 te vervangen.

2. In hoeverre is in Gorinchem sprake van een situatie waarin andersoortige lekkende gasleidingen een ontploffingsgevaar vormen?

Naast de op de eerdergenoemde kaart aangegeven leidingen zijn er geen leidingen met een verhoogd risico die voor 2030 vervangen moeten worden.

3. Is het nodig om maatregelen te nemen?

Er is op dit moment geen reden om extra maatregelen te nemen. Stedin monitort het ondergrondse netwerk en grijpt in waar dit nodig is.

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris, de burgemeester,

Valid Signed door Heleen Kromkamp
op 11-02-2026

Stadhuisplein 1
Postbus 108 / 4200 AC Gorinchem

Valid Signed door Reinie Melissant
op 11-02-2026

Telefoon: 14 0183
gemeente@gorinchem.nl