Beantwoording technische vragen CU Zonnepark Noordhorn RO1 11-03-2025

Financiële participatie
50% lokaal eigendom is niet gelukt, huidig percentage is nul procent. Indien dit zo blijft wordt het mogelijk een gebiedsfondsafdracht.

Vraag 1. Waar moet zo een afdracht aan voldoen?
De raad heeft over zonneparken afgesproken dat er sprake moet zijn van financiële participatie in de vorm van 50% lokaal eigendom. Dit is vastgelegd in de Visie Hernieuwbare Elektriciteit. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan moet een afdracht (door de ontwikkelaar) plaatsvinden in een gebiedsfonds voor de omgeving. Het beleid schrijft bedragen in euro's voor per MWp aan geproduceerde hernieuwbare elektriciteit.

Vermogen zonnepark	Vergoeding per MWp per jaar
0 - 5 MWp	Geen gebiedsfonds, louter inzetten op lokaal eigendom
6 - 10 MWp	€1500,-
11 - 20 MWp	€2500,-
21 - 50 MWp	€3000,-
> 50 MWp	€5000,-

Het zonnepark Noordhorn valt in de categorie 6 – 10 MWp.

Vraag 2. Wie bepaalt in welke mate dat voorstel voldoet?
Het college legt deze bovenstaande afspraken uit het beleid vast in een anterieure overeenkomst. Op het moment dat het plan daadwerkelijk kan worden vergund, dus wanneer een definitieve vvgb is afgegeven door uw gemeenteraad, wordt deze anterieure overeenkomst ook getekend.

Bijlage 1, ruimt. Onderbouwing.
P52: sprake van 4 bijlagen; 3 daarvan zitten niet bij de stukken;
Participatieplan, Participatieverslag en Quickscan flora en fauna.

Vraag 3. Kunnen deze stukken alsnog worden gedeeld?
Deze stukken worden gedeeld en zijn bij deze beantwoording gevoegd.

Netcongestie
Ik zie niet expliciet weergegeven welke daadwerkelijke consequenties dit initiatief heeft op bestaande en industriële aansluitingen in de omgeving. Hierover zijn zorgen geuit.

Vraag 4: wat zijn die consequenties en indien geen: welk risico is er op negatieve consequenties?

Het voorgesteld plan zonnepark Noordhorn wordt uitgevoerd met een opslagbatterij. Deze batterij slaat de stroom zoveel mogelijk op tijdens piekmomenten, maar wordt/blijft wel verbonden met het elektriciteitsnet om bijvoorbeeld 's nachts stroom terug te kunnen leveren.
Verder klopt het dat de omvormers van zonnepanelen van particulieren in de nabijheid van Noordhorn nu al regelmatig worden afgeschakeld. En dat industriële aansluitmogelijkheden al een tijd beperkt zijn op Mokkenburg. Dit staat los van een mogelijk zonnepark over een paar jaar. Tegelijk geeft het wel aan dat er veel investeringen nodig zijn in de omgeving van Noordhorn. Als gemeente hebben hierin ondersteund door samen met de ontwikkelaar op te trekken richting de netbeheerder om te verzoeken prioriteit te geven aan het versneld verzwaren van het elektriciteitsnetwerk (op meerdere spanningsniveaus) in de omgeving van Noordhorn. Inmiddels ligt er een

transportovereenkomst voor zonnepark Noordhorn. Vervolggesprekken over de uitwerking van de netverzwaring vinden komende tijd verder plaats.