

COLLEGEBERICHT

Beantwoording schriftelijke vragen

Aan:	De gemeenteraad
Van:	Het college van burgemeester en wethouders
Datum:	3 februari 2026
Zaaknummer:	1216161
Onderwerp:	Schriftelijke vragen DOP: Sneeuwval platte daken in gemeente Dijk en Waard

Aanleiding

Op 9 januari 2026 heeft het college schriftelijke vragen ontvangen van raadslid Tesselaar van de fractie DOP over Sneeuwval platte daken in gemeente Dijk en Waard. In dit collegebericht staan de antwoorden op deze vragen.

Toelichting van de vragensteller(s)

De afgelopen dagen was er sprake van aanhoudende en plaatselijk zware sneeuwval. En het einde daarvan lijkt nog niet in zicht. In Utrecht is bij een sportcomplex het dak bezweken onder de druk van de laag sneeuw. Sommige gemeenten sluiten uit voorzorg sportaccommodaties en ander gemeentelijk vastgoed tijdelijk, met name waar sprake is van platte daken. Onze fractie is van mening dat er extra alertheid nodig is en heeft de volgende vragen:

Beantwoording

Het college beantwoordt de gestelde vragen als volgt.

Inleiding

Dijk en Waard Sport is exploitant en beheerder van de gemeentelijke sportaccommodaties en controleert bij sneeuwval alle daken. Op 8 januari 2026 heeft de Vereniging Sport en Gemeente (VSG) alle gemeenten in Nederland geïnformeerd over sneeuwbelasting op platte daken van binnensportvoorzieningen en zwembaden (zie bijlage 1).

Dijk en Waard Sport hanteert de volgende checklist van de VSG:

- Overzicht van gebouwen met platte daken;
- Snelle visuele inspectie;
- Controle van de afwatering;
- Deskundige inschakelen bij twijfel;
- Veilig gebruik voorop, ook bij sluiting.

Als de sneeuw op de platte daken gelijkmatig is verdeeld, dan zouden die daken in principe voldoende draagkrachtig moeten zijn. Mits deze uiteraard met een goedgekeurde bouwvergunning op basis van het bouwbesluit zijn gerealiseerd. Veelal wordt als vuistregel de geldende norm met 1,5 verhoogd om het zekere voor het onzekere te nemen. Overbelasting kan zich echter wel voordoen wanneer door wind de sneeuw zich ophoopt in zogeheten “dode hoeken” op het gebouw. Daar bevinden zich meestal ook de hemelwateruitvoeren en noodoverlopen.

Indien dit zich voordoet, wordt die opgehoopte sneeuw verwijderd en de hemelwateruitvoer en noodoverlopen worden zo goed mogelijk vrijgemaakt en gehouden.

De gemeente is verantwoordelijk voor de overige “maatschappelijke” vastgoedportefeuille en volgt in lijn met de checklist van de VSG het beheer van de platte daken.

Om dergelijke situaties in de toekomst nog beter af te kaderen, werkt Dijk en Waard Sport aan een protocol dat zij met de gemeente zal afstemmen.

Antwoorden

1. Heeft de gemeente een overzicht van gebouwen met platte daken?

Antwoord van het college:

Alle gemeentelijke gebouwen met platte daken zijn in beeld.

2. Voert de gemeente inspecties uit, waarbij ook gelet wordt op ophoping van sneeuw door wind en bevroren afwatering?

Antwoord van het college:

Op 9 januari heeft Dijk en Waard Sport een visuele controle uitgevoerd op de sportaccommodaties met een plat dak. De gemeente heeft het overig vastgoed gecontroleerd. Het algemene beeld was dat er wel wat sneeuw op de daken aanwezig was, maar er geen sprake was van ophopingen. Bij de controles zijn waar nodig direct de afvoeren vrijgemaakt.

3. Veiligheid gaat voor continuïteit, is het college voornemens om bij geconstateerde risico's of bij twijfel over te gaan tot tijdelijke sluiting?

Antwoord van het college:

Tot nu toe is daar geen aanleiding toe, maar wanneer dit risico zich voordoet of bij twijfel zal het college overgaan tot tijdelijke sluiting van accommodaties.

Bijlagen

Bijlage 1 - Nieuwsbrief Vereniging Sport en Gemeente (VSG) - Sneeuwbelasting op platte daken van binnensportvoorzieningen en zwembaden d.d. 8-1-2026.