VRAGEN VAN RAADSLEDEN – TECHNISCHE VRAGEN

Artikel 19 verordening voor de Rondetafelgesprekken

Onderwerp: Zienswijze concept NRD plan MER RES2.0
Indiener: Dini Uitdehaag Fractie: SMW
Waarom worden deze vragen gesteld (artikel 19, lid 3 RTG)? Hier volgen enkele opties: ○ Het voorstel is niet duidelijk en daarom vraag 1.... ○ De bijlagen ontbreken…… ○ xDe vraag is essentieel voor ons standpunt over dit voorstel ○ Anders….. ○ …….

NR	**FORMULERING VRAAG** *Datum ingekomen:*	**ANTWOORD VRAAG** *Datum antwoord:*
1	*Wat is de huidige stand van zaken m.b.t 50 ha zonneparken: zijn deze operationeel, wat zit er in de pijplijn?*	Zie antwoorden K8D (zitten nu in iBabs voor College & Raad) zaaknummer **092517** **Uivermeertjes** Het zonnepark is vergund (maar nog niet onherroepelijk) en gerealiseerd. Er loopt nog een Hoger Beroep procedure tegen de tijdelijke vergunning voor 10 jaar. Binnenkort wordt de vergunning voor 26 jaar ter inzage gelegd. Het omgevingsfonds staat inmiddels in de steigers. **Larendeel en Zevent** Beide zonneparken zijn vergund en onherroepelijk. De verwachte realisatie is eind 2023 dan wel voorjaar 2024. Beide zonneparken hebben een gezamenlijke aansluiting op het onderstation in Druten (dit is al contractueel met Liander vastgelegd). **Zevend** Het zonnepark is inmiddels vergund en de vergunning is onherroepelijk. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de realisatie zal plaatsvinden. Dit zal sterk afhangen van de marktomstandigheden (energieprijzen, kosten realisatie en materialen, rentekosten e.d.). Aansluiting kan pas vanaf de uitbreiding van de capaciteit op het onderstation in Druten (naar verwachting 2025-2026). **Hooge Bobbert** Het zonnepark is inmiddels vergund en de vergunning is onherroepelijk. Het is op dit moment nog niet bekend

		wanneer de realisatie zal plaatsvinden. Dit zal sterk afhangen van de marktomstandigheden (energieprijzen, kosten realisatie en materialen, rentekosten e.d.). Aansluiting kan pas vanaf de uitbreiding van de capaciteit op het onderstation in Druten (naar verwachting 2025-2026). **Groenendaal** De ontwikkeling van het zonnepark zit in de fase van vooroverleg met de provincie Gelderland vanwege de ligging in Groene Ontwikkelingszone. Aansluiting kan pas vanaf de uitbreiding van de capaciteit op het onderstation in Druten (naar verwachting 2025-2026). **Oude Weide** De Verklaring van geen bedenkingen is destijds niet afgegeven door de raad. Door de ontwikkelaar is beroep ingesteld tegen de weigering van de omgevingsvergunning ten gevolge hiervan. Dit zal naar verwachting voorjaar 2023 bij rechtbank worden behandeld.
2	*Bezitten de netwerken van Liander en Tennet voldoende capaciteit om de opgewekte stroom te vervoeren?*	Zie tevens hiervoor. De zonneparken Uivermeertjes (aangesloten) en Zevent/Larendeel (hebben aansluiting) zijn/kunnen nu nog worden aangesloten. De overige zonneparken wachten op uitbreiding van het onderstation (naar verwachting 2025-2026)
3	*In hoeverre is de keuze voor uitsluitend zonne-energie van invloed op deze situatie?*	Op dit moment kan geen (grootschalige) extra capaciteit worden aangesloten. Dit geldt zowel voor zonneparken als voor windparken. Het is wel binnen de bestaande capaciteit van de drie zonneparken met een aansluiting mogelijk om eveneens binnen dit gecontracteerde vermogen energie opgewekt door windmolens toe te voegen (beide bronnen zijn enigermate complementair door het jaar heen).

Afspraken

Technische vragen	Indienen - ingevulde format mailen naar griffie@druten.nl - uiterlijk dinsdag 09.00 uur in de week RTG voor voorstellen op de agenda RTG. Overige technische vragen: geen termijn.
Technische vragen	Afdoening - door organisatie (i.o.m. portefeuillehouder) - zo spoedig mogelijk - bij vragen RTG in principe woensdagmiddag 16.00 uur. Bij uitzondering donderdagmiddag 14.00 uur.

VRAGEN VAN RAADSLEDEN – TECHNISCHE VRAGEN

Gemeente Druten