

Beantwoording Raadsvragen

Onderwerp:	Vraag Samenwerking Tijdelijke energievoorziening nieuwbouw De Kei	Datum antwoord:	2 februari 2026
Type vraag:	Technische vraag t.b.v. commissie / raad		
Datum vraag:	20 januari 2026	Portefeuillehouder:	de heer P.J.M. van de Noort wethouder
Gesteld door: Registratienr.:	Samenwerking 26.01974		

Vraag

Kunnen de prognosticeerde energiekosten van de reguliere exploitatie van De Kei nog in mindering worden gebracht op de kapitaallasten van de EOS of dat dat gezien de zonnepanelen niet mogelijk is?

Antwoord

Nee, de geprognosticeerde energiekosten kunnen niet in mindering worden gebracht op de kapitaallasten van het aan te schaffen Energie Oplossing Systeem (EOS). MFA De Kei beschikt over een kleine vaste aansluiting op het elektriciteitsnet. De geprognosticeerde energiekosten die via deze aansluiting worden gemaakt, zijn in de reguliere exploitatie opgenomen. Echter deze kleine aansluiting voldoet lang niet in de energiebehoefte van het gebouw en moet worden aangevuld met de energie die door de zonnepanelen wordt opgewekt en soms zelf door het dieselaggregaat. De opgewekte energie wordt opgeslagen in de gehuurde batterijopstelling (het dieselaggregaat maakt hier deel van uit).

