



Raadsinformatiebulletin

Valkenburg, 20 augustus 2019

Betreft: Schuurbrand Nieuweweg

Registratienummer: 19.41

Geachte leden van de raad,

Op 15 augustus jl. is er een schuurbrand geweest op de Nieuweweg in Valkenburg. Zoals TV Valkenburg bericht heeft bleek tijdens dit incident dat bij het aansluiten op de dichtstbijzijnde brandkranen voor bluswater, de betreffende brandkranen niet meer operationeel waren. Vervolgens heeft de brandweer aangesloten op functionerende brandkranen .

In dit raadsinformatiebulletin informeer ik u meer in detail.

WML heeft te kennen gegeven dat de brandweer aanvankelijk heeft proberen aan te sluiten op 2 brandkranen die op een oude, niet meer in gebruik zijnde, waterleiding waren aangesloten. Bij de aanleg van de nieuwe waterleiding had WML deze brandkranen uit het trottoir moeten verwijderen. Dit is per abuis niet gebeurd.

Er zijn op de Nieuweweg nieuwe functionerende brandkranen aanwezig, bijgevolg was bluswater in de directe omgeving voorhanden. De brandweer heeft hier vrij snel op kunnen aansluiten toen voornoemde dichtstbijzijnde brandkranen niet bleken te functioneren. Echter, toen was al vanwege het eerste signaal een extra tankautospuiter opgeroepen die weliswaar ter plaatse is gekomen maar waar geen gebruik van is gemaakt. Uit voorzorg waren aanvankelijk ook al twee tankwagens watertransport opgeroepen. Deze konden onverrichter zake terugkeren naar de kazerne voor ze op de plek van bestemming waren.

WML geeft aan dat het hier om een incident gaat en dat alle brandkranen in de gemeente operationeel zijn. Deze brandkranen worden door WML periodiek gecontroleerd op toegankelijkheid en gangbaarheid.

In overleg met de brandweer en WML wordt nagegaan of er vergelijkbare situaties in de gemeente zijn om soortgelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

dr. J.J. Schrijen
Burgemeester