VERZONDEN 16 JAN 2026

TE26014366

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland

Gemeenteraad Zwolle
Afdeling Ruimtelijke Planvorming
5.1.2e 5.1.2e
Postbus 10007
8000 GA ZWOLLE

DATUM	14 januari 2026
UW REFERENTIE	NL.IMRO.0193.TAMh22i-0003
ONZE REFERENTIE	GFN-RE 26-0017
BEHANDELD DOOR	5.1.2e
TELEFOON DIRECT	5.1.2e
E-MAIL	5.1.2e @tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	1

BETREFT ZIENSWIJZE ONTWERP TAM-OMGEVINGSPLAN HOOFDSTUK 22I HARCULO

Geachte mevrouw, heer,

TenneT TSO B.V. (verder TenneT) bedankt de gemeente Zwolle voor de gelegenheid om een reactie te geven op het 'Ontwerp wijzigingsbesluit omgevingsplan TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22i, Harculo'.

Het wijzigingsbesluit omgevingsplan maakt het mogelijk om de locatie van de voormalige IJsselcentrale te transformeren naar een nieuwe woonwijk met circa 500 woningen en nieuwe functies voor de bestaande cultuurhistorisch waardevolle gebouwen.

Het hoogspanningsstation 'Harculo 110kV' bevindt zich ten oosten van geplande woningbouwontwikkeling. De ligging van het hoogspanningsstation en haar afgaande 110kV verbindingen ten opzichte van het plangebied treft u aan in de bijlage.

Hoogspanningsstations produceren geluid. In dat kader heeft afstemming plaatsgevonden over de wijze waarop het aspect geluid van het hoogspanningsstation wordt betrokken in het TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22i, Harculo. Op 7 januari jl. heeft hierover een Teams-overleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg heeft TenneT aangegeven dat in de plantoelichting genoemde bronmaatregelen, waaronder het treffen van maatregelen aan of rondom de spoelen, niet mogelijk zijn.
Afgesproken is dat er een nieuw artikel 'Milieu - geluid door activiteiten' in het definitieve plan wordt opgenomen en de plantoelichting wordt aangepast, waarbij met het bovenstaande rekening wordt gehouden. TenneT ontvangt hiervoor een voorstel van de gemeente.

Deze uitwerking is door ons op 14 januari jl. ontvangen en wordt momenteel beoordeeld. Hierover krijgt u zo spoedig mogelijk terugkoppeling.

Mocht u naar aanleiding van deze zienswijze vragen hebben of nadere informatie wensen, dan vernemen wij dat graag. Uw contactpersoon is 5.1.2e telefoonnummer 5.1.2e.
Wij stellen het op prijs indien u hierbij onze referentie vermeldt.

Met vriendelijke groeten,
TenneT TSO B.V.

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Relatiebeheerder Ruimtelijke Plannen

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	1