Vragen Commissie

Commissie en datum: Ruimte 20 november 2023
Datum indienen vragen: 16 november 2023
Aan de voorzitter van de raad,
Steller vragen en fractie: Jacques Maas VVD
Onderwerp: Verordening waterberging
Het college / de burgemeester* wordt verzocht de volgende vraag, vragen mondeling te beantwoorden: In het raadsvoorstel staat dat er pas sprake is van een verplichte waterberging bij 500m2 nieuw verhard oppervlak. Dit houd in dat het bij een individuele woning niet snel zal voorkomen. Is mijn veronderstelling juist? Of zijn er toch wel situaties dat je het bij een individuele woning toch een waterberging moet maken?
Toelichting:
Datum beantwoording: 16 november 2023
Antwoord: <u>Vraag:</u> In het raadsvoorstel staat dat er pas sprake is van een verplichte waterberging bij 500m2 nieuw verhard oppervlak. Dit houd in dat het bij een individuele woning niet snel zal voorkomen. Is mijn veronderstelling juist? Of zijn er toch wel situaties dat je het bij een individuele woning toch een waterberging moet maken? <u>*Antwoord:*</u> *Op dit moment is een waterberging verplicht bij een uitbreiding van het verharde oppervlak met 500 m2 of meer. Deze verplichting is opgenomen in de Keur van de waterschappen. Bij individuele woningen wordt deze grens inderdaad niet vaak overschreden. De nu voorliggende gemeentelijke verordening legt deze grens lager. Zij ziet er op toe dat bij uitbreidingen vanaf 10 m2 een waterberging gemaakt moet worden. Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat de verplichting alleen geldt in het geval van nieuwe woningen c.q. verhardingen. Voor bestaande woningen wijzigt er niets.*