# Technische vraag

| | | | |
|---|---|---|---|
| Door | F. van Lanen (GBM) | Portefeuillehouder | J. van Gerwen |
| Kopie aan | Raad (via griffie) | | |
| Volgnummer | 26-005 | | |
| Zaaknummer | 3019956 | | |

| Datum | Datum antwoord | Bijlage(n) |
|---|---|---|
| 16 januari 2026 | 23 januari 2026 | |

Onderwerp Masterplan binnensport

Beste mevrouw Van Lanen,

Uw vraag van 16 januari 2026 kunnen wij als volgt beantwoorden:

Technische vraag over vervanging sporthal de Bunders in Veghel.

1. Gaat de sporthal een beetje groter worden dan een sportzaal of een beetje kleiner dan een sporthal? Afmetingen voor sportzaal zijn 22 x 28 en voor 2/3 sporthal 32 x 28. Dat strookt niet met het raadsvoorstel, want daar wordt het gecombineerd (sportzaal 26 x 30 x 7 = 2/3 standaard sporthal).

Antwoord:

1. Gaat de sporthal een beetje groter worden dan een sportzaal of een beetje kleiner dan een sporthal? Afmetingen voor sportzaal zijn 22 x 28 en voor 2/3 sporthal 32 x 28. Dat strookt niet met het raadsvoorstel, want daar wordt het gecombineerd (sportzaal 26 x 30 x 7 = 2/3 standaard sporthal).

Voor de binnensportaccommodaties hanteren we zowel voor het gebruik (afmetingen) als voor de tarifering voor sporthallen, sportzalen en gymzalen de verhouding 1 : 2/3 : 1/3. Idealiter zouden in sporthallen in de breedte basketbalwedstrijden en jeugdwedstrijden korfbal moeten kunnen worden gespeeld. Meerdere teams van een vereniging kunnen dan gelijktijdig spelen en trainen. Hiervoor dienen de afmetingen dan wel minimaal 48 x 28 meter en 7 meter hoog te zijn. Binnen de afgesproken verhoudingen betekent dit de volgende afmetingen voor de binnensportaccommodaties, waarbij de sportalen en gymzalen dan geschikt zijn voor trainingen en sommige wedstrijden:

- Standaard sporthal: 28 x 48 x 7 (met tribune op de verdieping)
- Sportzaal: 28 x 32 x 7
- Gymzaal: 28 x 16 x 7.

Dit wijkt af van de aanbeveling in het masterplan binnensport waar in paragraaf 4.4 wordt aanbevolen:
Om binnensportaccommodatie niet alleen te kunnen gebruiken voor onderwijsdoeleinden maar ze ook zo multifunctioneel mogelijk te kunnen gebruiken met name voor de binnensport, wordt aanbevolen om:

1. in de hoofdkernen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel één sporthal te realiseren met de afmeting 48/50x32x9 die verdeeld kan worden in 3 gymzalen (en 3 basketbalvelden), waarin alle denkbare wedstrijden gespeeld kunnen worden.
2. voor de overige accommodaties de volgende afmetingen te hanteren:
   - Standaard sporthal: 26 x 44,20 x 7 (met tribune op de verdieping)
   - Sportzaal: 26 x 30 x 7
   - Gymzaal: 26 x 15 x 5,5.

In het ideale plaatje zijn de stichtingskosten per accommodatie hoger, maar kunnen binnensportaccommodaties optimaal kunnen worden benut . Indien de raad hiervoor kiest betekent dit logischerwijs ook dat de afmeting van de sporthal in Omnipark Erp (26x44,20x7) aangepast wordt. Aangezien het ontwerp hiervoor al gereed is zal dit een extra kostenpost betekenen van € 500.000 aan bouwkosten en € 100.000 aan ontwerpkosten, beiden excl. btw.

Met vriendelijke groet,

J. van Gerwen