N.V. Nederlandse Gasunie

gasunie

Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 22 55
E ro_oost@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02084889
www.gasunietransportservices.com

Aan de gemeenteraad van Wijchen
Postbus 9000
6600HA Wijchen

GEMEENTE WIJCHEN
INGEKOMEN
25 JAN 2021
Nr. _____ Afd.
Kopie verstrekt aan:

Datum
21-1-2021

Doorkiesnummer
06-1100 5248

Ons kenmerk
OOZ 21.0105

Uw kenmerk

Onderwerp
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zesweg ongenummerd, Wijchen

Geachte Raad,

Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 16 december 2020, nr. 66023, blijkt dat het bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft ons aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze.

Net buiten het plangebied ligt een gastransportleiding die bij ons bedrijf in beheer is. Het plangebied ligt deels binnen de 100% letaliteitgrens van deze leiding.

Onvoldoende aandacht besteed aan externe veiligheid
In de toelichting (paragraaf 4.1.5 Externe veiligheid) is onvoldoende aandacht besteed aan de externe veiligheidsaspecten van de aardgastransportleidingen. Op grond van de artikelen 11 en 12 Bevb bent u hiertoe wettelijk verplicht. Wij adviseren u om hier aandacht aan te besteden. Met behulp van het rekenpakket 'CAROLA' kunt u zelf de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse (hoge druk) aardgastransportleidingen berekenen. U dient de voor CAROLA benodigde leidingdata aan te vragen bij carola@gasunie.nl. Voor vragen omtrent CAROLA kunt u terecht bij de CAROLA-helpdesk van het RIVM[1].

Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

Aart Schilder
Adviseur Omgevingsmanagement

[1] site → http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/CAROLA