

KDV en BSO van den Broek		daglichttoetreding volgens bouwbesluit			Afdeling 3.11 Daglicht			Berekening d.d. 12-04-2016		
eisen Bouwbesluit:										
berekening daglichttoetreding		BB Art. 3.75 e.v. Daglichtoppervlakte								
		eisen: equivalent daglichtoppervlakte Ae								
Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang		5%	per verblijfsgebied							
		0,5m2	per verblijfsruimte							
Onderwijsfunctie		5%	per verblijfsgebied							
		0,5m2	per verblijfsruimte							
Kantoorfunctie		2,5%	per verblijfsgebied							
		0,5m2	per verblijfsruimte							
	nr.	opp. m2	daglicht		daglicht				aanwezig	
KDV	V.G.	V.G.	benodigd		Ad	aantal	a	β/E	Cb;i	Ae
			5,0%							
KDV/ Keuken 2, en slaapkam	KDV1	97,20		pui voorge	1,50	4	<20	41	0,69	4,14
				voorgevel	0,72	4	<20	<9	0,80	2,30
				achtergeve	1,50	4	<20	<9	0,80	4,80
				slaapkame	0,64	2	<20	<9	0,80	1,02
				keuken	0,64	1	<20	<9	0,80	0,51
		97,2								
		benodigd	4,86						aanwezig	12,78
										voldoet
	nr.	opp. m2	daglicht		daglicht				aanwezig	
Kantoorfunctie	V.G.	V.G.	benodigd		Ad	aantal	a	β/E	Cb;i	Ae
			5,0%							
Kantoor verdieping	K1	11,91	0,60	achtergeve	0,88	4	<20	<9	0,80	2,81
		benodigd	0,60						aanwezig	2,81
										voldoet
	nr.	opp. m2	daglicht		daglicht				aanwezig	
Bijeenkomstfunctie (kantine)	V.G.	V.G.	benodigd		Ad	aantal	a	β/E	Cb;i	Ae
geen eis.										
		benodigd	0,00							voldoet
	nr.	opp. m2	daglicht		daglicht				aanwezig	
Kantoor verdieping	V.G.	V.G.	benodigd		Ad	aantal	a	β/E	Cb;i	Ae
vergader ruimte, gerekend inclusief		8,04	2,5%							
deel van de ruimte industriefunctie			0,20		1,05	2	<20	32	0,74	1,55
		benodigd	0,20	--> 0,5					aanwezig	1,55
										voldoet
Alle verblijfsruimten hebben daglichtopeningen groter dan 0,5m2.										
Verblijfsgebied is maatgevend.										