Technische vraag

Zaaknr.: 78975 / 2025

Technische vraag aan: Ruimte / Planvorming en ontwerp

Onderwerp: Bindend advies aanvraag Zonnepark Schapendrift Odiliapeel

Vraag:

1. Wordt de vergunning pas verstrekt als ook de provincie akkoord heeft gegeven? (Dus wanneer het voldoet aan hun uitgangspunten)
2. De locatie dient na 25 jaar weer in oude staat teruggebracht te worden. Geldt dat ook voor de natuur die wordt ontwikkeld? Zijn er uitzonderingen opgenomen?
3. Hoeveel % van onze opgave uit de RES wordt met dit zonnepark opgewekt als het eenmaal in bedrijf is?
4. Aansluiting op het net is pas voorzien over 3-5 jaar. Enexis geeft echter geen garanties hebben wij begrepen. Klopt dat?
5. Indien de aansluiting langer duurt dan voorzien dan hebben we vergunningen liggen?

Ondertekening:

Datum indiening	:	15-9-2025
Fractie	:	Kompas
Naam indiener	:	Bas Keijzer
iBabs ID nr	:	193

Antwoord op technische vraag

Antwoord door: Jeroen Staps
18 september 2025

1. Wordt de vergunning pas verstrekt als ook de provincie akkoord heeft gegeven? (Dus wanneer het voldoet aan hun uitgangspunten)

   Antwoord:
   Er is geen instemming van de provincie vereist. Voor de aanleg van zonneparken gelden provinciale instructieregels. Daarom is de aanvraag voor advies voorgelegd aan de provincie. De provincie concludeerde dat de aanvraag (deels) in strijd is met de provinciale instructieregels. Het advies is niet bindend. Vanuit de Omgevingswet geldt dat het bevoegd gezag rekening moet houden met het advies. Dat betekent dat het advies verwerkt moet worden in de motivering van het besluit.

   Naar aanleiding van het advies is een aangepaste BOPA-motivering aangeleverd waarin een aantal onderdelen beter is onderbouwd. Wij concluderen dat hiermee voldoende is onderbouwd dat de aanvraag voldoet aan de provinciale instructieregels.

2. De locatie dient na 25 jaar weer in oude staat teruggebracht te worden. Geldt dat ook voor de natuur die wordt ontwikkeld? Zijn er uitzonderingen opgenomen?

   Antwoord
   Na het verstrijken van de instandhoudingstermijn worden de panelen en de installaties verwijderd. In overleg met de ontwikkelaar en de grondeigenaar zal ruim voor het verstrijken van de instandhoudingstermijn worden bekeken welke landschapselementen die in het kader van de landschappelijke inpassing zijn gerealiseerd in stand kunnen worden gehouden.

3. Hoeveel % van onze opgave uit de RES wordt met dit zonnepark opgewekt als het eenmaal in bedrijf is?

   Antwoord
   Dit park heeft een totale oppervlakte van 20 hectare met een opgesteld vermogen van circa 24MW. Dit betekent een opbrengstverwachting van 24.000.000 kWh/ jaar (= 0,024 TWh) dit is dus 16% van de totale opgave van 0,15 TWh

4. Aansluiting op het net is pas voorzien over 3-5 jaar. Enexis geeft echter geen garanties hebben wij begrepen. Klopt dat?

Antwoord
Voor dit project is een offerte voor een projectaansluiting afgegeven door Enexis. Daarmee is sprake van een serieuze reservering binnen de netcapaciteitsplanning. Enexis geeft echter geen garanties.

5. Indien de aansluiting langer duurt dan voorzien dan hebben we vergunningen liggen?

   Antwoord
   Dat klopt. Ook zonder netaansluiting blijft de vergunning van kracht. Wij gaan ervan uit dat de ontwikkelaar pas overgaat tot realisatie als er concreet zicht is op een aansluiting.