Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

Datum	24-03-2021
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	2021-001013
Contactpersoon	Meine Jacobi
Telefoonnummer	088-3555045
E-mailadres	meine.jacobi@vggm.nl

Onderwerp 2021-001013, Omgevingsadvies herontwikkeling 't Hoge Veld, Rijksweg 62, Duiven

Geacht college,

Op 8 maart jl. ontving ik uw mail waarin u ons om advies vraagt over het concept bestemmingsplan 't Hoge Veld aan de Rijksweg 62 Duiven.

Conform de wet- en regelgeving adviseert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij ruimtelijke ontwikkelingen over gezondheid, (externe) veiligheid en de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

Advies
Het betreft het planologisch mogelijk maken van 11 zorgappartementen voor jongeren en een atelier.

In de omgeving van het plangebied liggen risicobronnen en transportroutes met gevaarlijke stoffen: tankstation met LPG, Rijksweg A12 en aardgastransportleidingen. Er kunnen daarbij incidentscenario's als explosie, plasbrand, fakkelbrand en toxische wolk optreden.
Het plangebied ligt binnen de effectafstand van het relevante scenario toxische wolk. Het plan leidt tot een toename van het aantal aanwezigen die beperkt zelfredzaam zijn. Bij het genoemde scenario zullen zij zich onder begeleiding van een Bedrijfshulpverlening in veiligheid brengen, mits geïnformeerd en tijdig gewaarschuwd.
Als het gaat om het verbeteren van de zelfredzaamheid en rampbestrijding dan adviseer ik u om bij de uitwerking van de plannen rekening te houden met:

- Risicocommunicatie: aanwezigen te informeren over risico's en geven van een handelingsperspectief bij incidenten.
- Organisatie bedrijfshulpverlening. Een goede bedrijfshulpverlening kan aanwezigen gericht begeleiden bij een incident zodat de juiste handelswijze wordt gevolgd en er tijdig kan worden ontruimd / geëvacueerd.

U kunt dit advies gebruiken bij uw afwegingen in het kader van de verantwoording groepsrisico

Als het gaat de basisbrandweerzorg dan adviseer ik u om bij de uitwerking rekening te houden met de bereikbaarheid (opkomsttijden) en bluswatervoorziening(en) op bouwplanniveau en de brandpreventieve zaken. Voor de uitgangspunten verwijs ik u naar de vernieuwde handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid.

Afsluitend
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Anton Slofstra
Directie