Technische vragen raadsvergadering 26 januari 2023

Beschikbaarstelling aanvullend krediet herinrichting Vijverwijk te Veghel en Zeeheldenbuurt te Schijndel		
Fractie	**Vragen**	**Antwoorden**
Lokaal	1. Aan wat voor soort kosten moeten we denken bij de kosten voor aanvullend krediet voor vervanging verharding en groenvoorziening?	Kosten voor uitbreiding van het oorspronkelijk gedachte werkgebied/scopewijzigingen dus. Daar waar nu asfalt aanwezig is in verschillende straten van de Vijverwijk worden nieuwe gebakken klinkers aangebracht. Dit was niet goed doorberekend in de oorspronkelijke budgetten. Groenwerk heeft ook te maken met de scopewijziging, maar ook met een klimaatmaatregel, namelijk het verbeteren van de klimaatrobuustheid van het groen en verhogen van de biodiversiteit.
	2. Is het aanvullend krediet voldoende om het project uit te voeren? In het JOR 2023 (volgende raadsvoorstel) staat dat bijvoorbeeld de Vijverwijk pas uitgevoerd wordt eind 2023 en de Zeeheldenbuurt zelfs pas 2024/2025.	Met het aanvullende krediet is het zeker mogelijk om beide wijken klimaatrobuust uit te voeren. De nu gehanteerde prijzen zijn van deze tijd. Zeer onverwachte gebeurtenissen die nu nog niet te voorzien zijn daargelaten. Het klopt dat het zwaartepunt van de uitvoering in 2024 ligt. De aanbestedingen worden wel al in 2023 uitgevoerd.

SP	1. Twee wijken waar riool en regenwater “gesplitst” worden. Met grote extra kosten. Hoeveel wijken zijn er op dat vlak nog te gaan en wat zijn daarvan de te verwachten meerkosten? En op welke manier wordt daar dekking voor gevonden? Moet in principe toch kostendekkend zijn?	Klopt dat dit het begin is van veel hogere kostenposten voor klimaatmaatregelen. Vanuit een nog op te stellen Klimaatadaptatieplan zullen de extra kosten aan de raad voorgelegd moeten gaan worden. E.e.a. zal gevolgen hebben voor de riool Voorziening en de vulling daarvan met de rioolheffing. Daarover zal de raad in 2023 nader geïnformeerd en verzocht worden een standpunt in te nemen.
Hart	1. Is het na het nemen van alle maatregelen betreft klimaatadaptatie nog steeds noodzakelijk om de diameter van riool in de Zeeheldenbuurt te Schijndel te vergroten? De maatregelen moeten de druk op het riool toch juist verminderen?	Momenteel is de Zeeheldenbuurt een kritische wijk voor wat betreft wateroverlast. Alle extra zaken helpen daarbij. Daarnaast is de Zeeheldenbuurt het einde/lozingsgebied van de nog aan te leggen gescheiden stelsels in Schijndel. Dus de grote diameters sorteren ook voor op de toekomst.