HWA aansluiting exacte locatie in werk te bepalen

HWA aansluiting exacte locatie in werk te bepalen

Slokopput met rooster op 73.47+ incl. spindelschuif

Slokopput met rooster op 75.11+ incl. spindelschuif

Slokopput met rooster op 76.16+ incl. spindelschuif

Slokopput met rooster op 73.47+ incl. spindelschuif

Afdoppen uitlegger PVC Ø400

Afdoppen uitlegger PVC Ø400

Afdoppen uitlegger PVC Ø400

Afdoppen uitlegger PVC Ø250

Afdoppen uitlegger PVC Ø400

4x PVC RTR exacte locatie in werk te bepalen

Put met terugslagklep

Kruising met hogedruk gas

BUFFER 01
CAPACITEIT: 1962 m3
INSTEK: 74.29+
WATERPEIL: 73.74
BODEM: 71.04+

BUFFER 02
CAPACITEIT: 1911 m3
INSTEK: 74.30+
WATERPEIL: 73.79+
BODEM: 71.09+

BUFFER 03
CAPACITEIT: 1255 m3
INSTEK: 74.54+
WATERPEIL: 74.04+
BODEM: 71.34+

BUFFER 04
CAPACITEIT: 2920 m3
INSTEK: 73.74+
WATERPEIL: 73.47+
BODEM: 71.04+

0 5 10 15 20m

SITUATIE
SCHAAL 1:500

Legenda

- Bestaande riolering (bet.=600/900, 73.83 bet.)
- Werkgrens
- Kadastrale grens
- Te realiseren buffer
- Te realiseren stapelmuur van ardenner gres
- Te realiseren stapelmuur van adrenner gres met afsluiter
- HWA riool incl. materiaal, diameter en b.o.b. in m +NAP (XX, XX.X, XX.XX)
- HWA riool (geboorde leiding) incl. materiaal, diameter en b.o.b. in m +NAP (XX, XX.X, XX.XX)
- Bestaande kolk over te nemen op nieuw HWA-riool, middels aansluiting PVC Ø160mm
- Te verwijderen bestaande kolk
- HWA inspectieput incl. putnummer en putdekselhoogte
- HWA slokop incl. putnummer en putdekselhoogte
- HWA PE inspectieput Ø800mm incl. putnummer en putdekselhoogte
- Uitstroombak rond Ø250mm
- Instroomvoorziening Ø400mm
- Basalton zuilhoogte 150mm in 100mm beton C20/25
- HWA huisaansluiting PVC Ø160mm incl. ontstoppingsstuk PVC Ø160mm Exacte locatie in het werk te bepalen
- HWA lijngoot
- Bestaande boom
- Laagspanning
- Middenspanning
- Hoogspanning
- Gas lage druk
- Gas hoge druk
- Water leiding
- Datakabel

DISCLAIMER kabels en leidingen
De plaats van kabels en leidingen is op deze tekening slechts bij benadering ingetekend. In verband met mogelijke profielwijzigingen) van de omgeving kan de diepteligging en/of de horizontale ligging van de kabels en leidingen zijn gewijzigd. Huis- en kolkaansluitingen zijn niet weergegeven op deze tekening. Bij afwijking van de op deze tekening vermelde gegevens met de feitelijke toestand, aanvaardt opdrachtgever en/of Ducot Engineering & Advies B.V. geen verantwoordelijkheid.Als door of namens de opdrachtnemer kabels en leidingen worden beschadigd kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de (graaf)werkzaamheden te allen tijde een KLIC-melding te doen.

Vijfde uitgave	BMJ	BMJ	LM	14-08-2025	5.0
Inhoud buffers gewijzigd	BMJ	BMJ	RT	11-08-2025	4.1
Vierde uitgave	BMJ	BMJ	TK	21-07-2025	4.0
Derde uitgave	BMJ	BMJ	TK	30-06-2025	3.0
Tweede uitgave	BMJ	BMJ	TK	24-06-2025	2.0
Eerste uitgave	BMJ	SB	SB	10-06-2025	1.0
omschrijving wijziging	acc.	gez.	gef.	datum	ver.

project: Wijkontwikkeling De Carmel Beek

onderdeel: Ondergrondse infra

opdrachtgever: Gemeente Beek

fase	BO
schaal	1:500
formaat	A0
blad	001 van 001
projectnr.	25-028
tekeningnr.	25-028-TEK-BO-OI-001

DUCOT Engineering & Advies
Kantoor Herten/Roermond: Ducot Engineering & Advies, Boven de Wolfkuil 3 unit 3.1.Op, 6069 LK Roermond
Kantoor 's-Hertogenbosch: Lansweg 62, 5224 AC 's-Hertogenbosch
Tel: 0475 - 71 13 90
e-mail: info@ducot.nl
website: www.ducot.nl

Bestandsnaam: W.V. - PROJECTEN\25-028 BEEK, Wijkontwikkeling De Carmel Beek\1 Ontwerp\11 BO\25-028-TEK-BO-OI-001.dwg