

GEMEENTE EERSEL	
30 JUNI 2021	
Afd. 413	DBG.
Reg.nr.	



21ik.1382

Gemeente Eersel
T.a.v. de heer R. van Heyst
Dijk 15
5521 AW EERSEL

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel : 28 juni 2021
ons kenmerk : Z/21/077976/D-232869
uw kenmerk :
onderwerp : watervergunning

behandeld door : H. van Breugel
doorkiesnummer : (0411) 618 618
e-mail adres : info@dommel.nl
bijlagen : 2
verzonden : 28 juni 2021

Beste heer Van Heyst,

Hierbij stuur ik u de beschikking op uw aanvraag om vergunning ingevolge de Waterwet. Ik verzoek u ons mede te delen wanneer u de werkzaamheden wilt starten. U kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde antwoordkaart. Deze kunt u kosteloos naar ons opsturen.

Voorts wijs ik u op de volgende zaken die voor u van belang kunnen zijn:

- Een watervergunning is geen toestemming tot het betreden van eigendommen. U zult hiervoor toestemming moeten vragen aan de desbetreffende eigenaren;
- Naast de verleende watervergunning dient u voor de voorgenomen activiteiten, wellicht nog over vergunningen van andere overheden (gemeente, provincie) te beschikken. Dit betekent dat u pas met de werkzaamheden kunt starten als u ook die toestemming hebt verkregen.
- Naast de verleende watervergunning kan het zijn dat u voor de aangevraagde activiteiten, die een verlaging van het maaiveld met zich meebrengen, ook een vergunning nodig heeft op grond van de Ontgrondingenwet. In een aantal gevallen kan volstaan worden met een melding op grond van de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.brabant.nl/ontgrondingen.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na verzending daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, t.a.v. secretariaat commissie bezwaarschriften, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Degene die bezwaar maakt, kan in spoedeisende gevallen een verzoek tot voorlopige voorziening doen. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA in 's-Hertogenbosch.

Meer informatie over bezwaar maken kunt u vinden op
http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/bezwaarkaart_0.pdf.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact met mij opnemen.

Om ons dienstverleningsproces te verbeteren, ontvangt u binnenkort per mail een enquête van ons. Het invullen hiervan kost u slechts 2 minuten.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur

H. van Breugel
vergunningverlener

Watervergunning

Z/21/077976

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 14 april 2021 een aanvraag ontvangen van Gemeente Eersel, Dijk 15, 5520AA te Eersel.

De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 5998531.

De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z/21/077976.

Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking het vervangen een brug.

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Vessem, sectie K, nummer 107. Dit is in een beschermd gebied. De activiteit vindt plaats in en nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder BZ83, en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van Heike te Vessem.

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door Nebest B.V..

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

De bestaande metselboogbrug over de Kleine Beerze (BZ83) is aan vervanging toe. De huidige brug wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe betonnen brug afgewerkt met metselwerk.

Op grond van artikel 3.1 lid 1 van de keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszone. Het vervangen van de huidige brug door een nieuwe brug is daarom getoetst aan Beleidsregel 5 duikers en bruggen.

De huidige brug BZ83-KBR23 wordt geheel gesloopt en vervangen door een nieuwe betonnen brug afgewerkt met metselwerk. De brug is noodzakelijk vanwege infrastructurele werken. Het doorstromende vermogen van de BZ83 wordt niet belemmerd door de nieuwe brug. Evenals het onderhoud. Er zijn geen belemmeringen om de brug te vervangen. Het vervangen van de brug kan worden vergund onder voorwaarden welke in dit besluit worden opgenomen.

De brug ligt in het profiel van vrije ruimte. Dit betreft het vervangen van de huidige brug op exact dezelfde locatie. Ook gezien de ligging van de weg zal het geen belemmering zijn voor de toekomstige reservering om de BZ83 te laten meanderen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Eersel, Dijk 15, 5520AA te Eersel.

De vergunning heeft betrekking op het vervangen van een brug in en nabij een watergang BZ83 op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Vessem, sectie K, nummer 107, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening Vervangen brug Kw07, tekeningnummer 41766-RO-NC-1X1 d.d. 6 april 2021 onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Brugconstructie (alleen a-watergang)

1. De brug mag tussen de insteken van het oppervlaktewaterlichaam niet ondersteund worden.
2. De onderhoudsstroken ter plaatse van en nabij de brug moeten, ten behoeve van de doorgang van onderhoudsmachines, zodanig worden ingericht en gehouden dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt.
3. De vergunninghouder is verplicht ter plaatse van de brug een zodanige taludversteving in het oppervlaktewaterlichaam aan te brengen dat, als gevolg van de aanwezigheid van de brug, geen profielaantasting kan plaatsvinden.

4. Onderhoud en instandhouding van de brug - het zogenaamde bouwkundige onderhoud – blijft ten laste van de vergunninghouder.
5. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder hiervan schriftelijk mededeling doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
6. De onderzijde van de brugconstructie mag niet lager liggen dan tenminste 21,84 m + N.A.P .
7. De doorstroming van de BZ83 moet altijd gewaarborgd zijn tijdens het vervangen van de brug.

Boxtel, 25 juni 2021
namens het dagelijks bestuur,



A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen