

Vergadering: Commissievergadering 18-05-2021

Regionale Energiestrategie – RES 1.0 (2021-028)

De beantwoording van de schriftelijke vragen die tijdens de commissievergadering van 18 mei 2021 zijn gesteld over het netwerk, zijn afgestemd met de netwerkbeheerder, Enexis.

Nr.	Vraag:	Antwoord:
	Schriftelijke beantwoording vragen van: <u>Mevrouw. S. Hermans</u> (fractie VVD), <u>de heer E. Nijssen</u> (fractie Lokaal Peel en Maas), <u>de heer F. Peeters</u> (fractie PvdA/GroenLinks):	
1	Overzicht van de hoeveelheid reservecapaciteit die Enexis heeft op het netwerk voor Peel en Maas wordt toegezonden.	Voor station Helden is de Tennet limiet de bottleneck en niet de limiet van Enexis. Wel of geen reservecapaciteit inzetten door Enexis is op dit moment dan ook niet relevant, zolang Tennet niet heeft uitgebreid. Uitbreiding van Tennet wordt op dit moment besproken o.b.v. de opgegeven volumes in de RES1.0 t/m 2030, en vastgelegd in zogenaamde netvisies. De uitkomsten hiervan worden verwacht eind 2021. Dit koppelen wij terug zodra dit klaar is.
	<u>De heer F. Peeters</u> (fractie PvdA/GroenLinks):	
2	Overzicht van de ideale verhouding van windenergie ten opzichte van zonne-energie wordt toegezonden.	Enexis geeft als advies voor ideale verhouding zon/wind: 50/50. Zowel op niveau van de individuele aansluiting, als op HS/MS stations niveau.