Gemeente Sittard-Geleen

Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2734788

Onderwerp

Aanmeldnotitie MER ten behoeve van de aanleg ondergrondse hoogspanningsverbinding Born – Graetheide.

Voorstel

1. Te besluiten dat de m.e.r.-beoordelingsplicht voor de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding Born - Graetheide niet van toepassing is.
2. In te stemmen met de voorkeursvariant van het ondergrondse tracé conform de vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Samenvatting / openbare besluitenlijst

Om aan de technische eisen te voldoen en om klaar te zijn voor de toekomstige situatie, is het voor TenneT noodzakelijk om het 150 KV-hoogspanningsnetwerk in de regio te versterken. Hiervoor wordt een nieuwe ondergrondse 150 kV- kabelverbinding tussen het hoogspanningsstation Graetheide (gelegen ten noorden van Chemelot-terrein en ten oosten van de rijksweg A2) en het hoogspanningsstation Born (gelegen in de gemeente Echt-Susteren) aangelegd.
Onderzoek naar de milieugevolgen van deze activiteit is aangewezen in het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Uit de beoordeling van 22 februari 2021, is gebleken dat met een vormvrije m.e.r. kan worden volstaan. De gevolgen voor het milieu zijn beschreven in de aanmeldnotitie en worden in een later stadium in het bestemmingsplan geborgd.

Burgemeester mr. J.Th.C.M. Verheijen	Gemeentesecretaris mr. G.J.C. Kusters 15-4-21

Toelichting voorstel

Bij besluiten die grote gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moet het onderwerp 'milieu' worden onderzocht. De regels die hiervoor gelden staan in het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).
Het aanleggen van een hoogspanningsverbinding is genoemd als een activiteit die grote gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij een lengte van 5 kilometer of meer én bij een locatie in de nabijheid van een gevoelig gebied, moet beoordeeld worden of er een m.e.r.-(beoordelings)plicht geldt.
Met de aanleg van deze ondergrondse hoogspanningsverbinding worden de indicatieve drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. niet overschreden. Deze verbinding heeft namelijk geen lengte van 5 kilometer in een gevoelig gebied. Op basis daarvan geldt geen m.e.r.-(beoordelings)plicht. Er kan worden volstaan met een vormvrije m.e.r.
De aanpassingen van het station Graetheide zijn planologisch in het bestemmingsplan "Versterken 150kV-net" (vastgesteld op 9 mei 2019) vastgelegd en blijven nu buiten beschouwing.

Voorkeursvariant
Het tracé volgt zo veel mogelijk het tracé van de bestaande bovengrondse verbinding tussen Graetheide en Born en is niet in de nabijheid van gevoelige bestemmingen gelegen.
De lengte van het voorkeurstracé is 7,8 kilometer.



De lichtblauwe lijn is de nieuwe ondergrondse verbinding. Na ingebruikname daarvan wordt de bovengrondse verbinding (Lutterade-Born) buiten gebruik genomen en ontmanteld.

Bij de tracékeuze heeft TenneT tevens afgestemd met Rijkswaterstaat en VDL Nedcar. Hun belangen en wensen in verband met de verbreding van de A2 en de uitbreiding van VDL Nedcar, hebben mede geleid tot de definitieve tracékeuze. Bestaande bebouwing bevindt zich steeds op een afstand van meer dan 20 meter van het tracé. Er zijn dus geen raakvlakken met bebouwing en woningen. Kruising van een watergang, dijk, spoorlijn of rijksweg is niet aan de orde. Wel wordt de buisleidingenstrook gekruist. Deze kruising vindt plaats in overleg met de leidingbeheerder.
Bij de vaststelling van het voor de aanleg vereiste bestemmingsplan zullen de randvoorwaarden met betrekking tot aanlegvergunningen en milieuaspecten worden geborgd.
Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de nieuwe hoogspanningsverbinding in zijn geheel (inclusief het deel Lutterade – Graetheide) in gebruik is genomen, wordt de bestaande bovengrondse verbinding uit bedrijf genomen en ontmanteld.
Het door de gemeenteraad te nemen besluit over de vormvrije m.e.r. en de aanmeldnotitie zullen deel uit maken van het op te stellen bestemmingsplan dat deze aanleg planologisch mogelijk maakt.

Financiën
Het project wordt voor rekening en risico van TenneT uitgevoerd

Duurzaamheid
De aanmeldnotitie gaat kort in op mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu. Mogelijke duurzaamheidsaspecten komen aan de orde bij de uitvoering van het project.

Inclusie
In de vormvrije m.e.r. notitie komen geen aspecten met betrekking tot inclusie aan de orde.

Beginspraak
Beginspraak heeft op 4 april 2019 plaatsgevonden in de vorm van een omgevingsdag. Hiervoor zijn grondeigenaren en omwonenden in de gelegenheid gesteld om inbreng te leveren over een drietal mogelijke tracés. Deze inbreng heeft geresulteerd in het nu voorgestelde leidingtracé.

Juridisch
Als gevolg van het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage dient de gemeenteraad voor dit project te besluiten dat de m.e.r.-beoordelingsplicht niet van toepassing is. Tegen het door de gemeenteraad te nemen besluit zijn geen afzonderlijke rechtsmiddelen mogelijk.
Het besluit en de aanmeldnotitie maken deel uit van het op te stellen bestemmingsplan.

Planning
Het bestemmingsplan dat de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding planologisch mogelijk maakt wordt eind 2021 aan uw raad ter vaststelling aangeboden.

Bijlagen
Bijlage 1: aanmeldnotitie hoogspanningsverbinding Graetheide – Born
Bijlage 2: concept raadsbesluit.

Voorstel aan **Gemeenteraad**	
Steller : Rob Driessen Telefoon : 046-4778567 E-mail : Rob.Driessen@sittard-geleen.nl Cluster: Beleid Portefeuillehouder: A.L.W.G. Houtakkers	Reg. nummer : 2734788 Reg. datum : 16 maart 2021 Reg.nummer(s) bijlagen :
Burgemeester mr. J.Th.C.M. Verheijen	Gemeentesecretaris mr. G.J.C. Kusters