

Discussiepunten voor MR van 22 mei 2025

Risico Voorweg Noorden.

Moeten we voorstellen om toch garantie te krijgen op de nieuw te ontstane constructie.

In de bestaande situatie geeft de vezelmat (glasvezel) de sterkte in horizontale richting. Nu wordt deze doorgezaagd om de dilatatie te verkrijgen en daarmee wordt deze sterkte factor om zeep geholpen. De eerste berekening is al overruled door een tweede en wie garandeert dat dit wel goed is.

Wij zouden graag een garantie termijn willen op de nieuwe te ontstane situatie (lees constructie) en niet om de beton die nu al bijna 10 jaar oud is. (ook n.a.v. de opmerking uit de organisatie dat de aannemer niet tot in lengte van dagen garantie kan geven)