

Naam	Julia Derogee
Fractie	D66
Datum	18 juni 2026

Onderwerp: Technische vragen

☒ Vragen met betrekking tot raadsstuk in: commissie WOS

☐ Overige technische vragen

Vraag 1:

Hoe is de levensduur van Het Brandpunt vastgesteld? Welke indicatoren onderbouwen dat instandhouding tot 2033 realistisch is?

Antwoord vraag 1:

De termijn tot 2033 is gebaseerd op een technische beoordeling van de staat van het gebouw en de installaties. Op basis daarvan wordt instandhouding tot circa 2033, met de voorgestelde investeringen en regulier onderhoud, als realistisch beschouwd.

Vraag 2:

Is bekeken wat de investering is als alleen het hoognodige wordt gedaan en wordt gewacht tot er een besluit is genomen over alternatieven, bijvoorbeeld een MFC zoals in de dorpswoonvisie staat? Hoe hoog is dan de investering?

Antwoord vraag 2:

Nee. Een dergelijk scenario is niet uitgewerkt, omdat nog niet duidelijk is hoe lang Het Brandpunt in gebruik blijft. Daarom is gekozen voor een scenario van verantwoord in stand houden totdat een besluit over de toekomst is genomen.

Vraag 3:

Is met de incidentele investering te concluderen dat tot 2033 Het Brandpunt niet vervangen gaat worden voor bijvoorbeeld een MFC?

Antwoord vraag 3:

Nee. De investering is bedoeld om Het Brandpunt in gebruik te houden totdat een besluit is genomen over de toekomstige ontwikkeling.