DE HUESMOLEN

Onderzoek wegverkeerslawaai

24 augustus 2021



RHO ADVISEURS

RHO ADVISEURS

DATUM	24 augustus 2021
KENMERK	20210481_0002
PROJECT	Nieuwbouw woningen
PROJECTLEIDER	Jan-Jacob Posthumus
OPDRACHTGEVER	Deen Vastgoedontwikkeling
PROJECTNUMMER	20210303
AUTEUR	Rients Koster
STATUS	Concept



INHOUD

1. Inleiding 5
2. Beschrijving plan 6
3. Rekenmethode en Invoergegevens 8

3.1 Rekenmethode 8
3.2 Wegen 8

Verkeersintensiteiten 8
Voertuigcategorieën 8
Voertuigverdeling 8
Verkeerssnelheid 9

3.3 Omgeving 9
3.4 Invoer plan 9

4. Toetsingskader 11

4.1 Normstelling wegverkeerslawaai 11
4.2 Grenswaarden 11
4.3 Gecumuleerde geluidbelasting 12

5. Rekenresultaten 13
6. Conclusie 14

Bijlage 1 Invoergegevens
Bijlage 2 Rekenresultaten


© RHO ADVISEURS BV

Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Rho Adviseurs bv, behoudens voorzover dit drukwerk wettelijk een openbaar karakter heeft gekregen. Dit drukwerk mag zonder genoemde toestemming niet worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.



1. INLEIDING

Op het terrein van het voormalige postkantoor, in het winkelcentrum van Hoorn, ontwikkelt Deen Vastgoedontwikkeling een woongebouw met winkels in de plint. Zie figuur 1.1 voor een indicatie van de locatie van het gebouw.




Figuur 1.1 Ligging plangebied

Het betreffende terrein is bestemd als Kantoor. Om de nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. In de toelichting op het bestemmingsplan dient te worden aangetoond dat sprake zal zijn van een goede ruimtelijke ordening. Als onderdeel van deze onderbouwing is voorliggend akoestisch rapport opgesteld.

De ontwikkeling ligt binnen de zones van de wegen Zwaagmergouw, Poortwachter, Torenwachter en De Huesmolen. Volgens de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek nodig indien woningen worden mogelijk gemaakt binnen de zone van een weg.

2. BESCHRIJVING PLAN

Het nieuwe gebouw zal bestaan uit 5 bouwlagen, waarbij de plint kan worden voorzien van retail, kantoor of zorgfuncties. De vier verdiepingslagen zijn bestemd voor wonen met in totaal 28 appartementen. De appartementen krijgen een oppervlakte tussen de 66 m2 en 109 m2. Het gebouw krijgt een footprint van circa 55 x 22 meter met een bouwhoogte van circa 20 meter en een goothoogte van circa 17 meter. Figuur 2.1 geeft de invulling van het plangebied weer. Figuur 2.2 toont een impressie van een mogelijke toekomstige invulling.



Figuur 2.2 Invulling plangebied



Figuur 2.2 Mogelijke uitstraling plan

3. REKENMETHODE EN INVOERGEGEVENS

3.1 Rekenmethode

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het programma Geomilieu versie 2020.2 van DGMR.

3.2 Wegen

Verkeersintensiteiten

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de jaargemiddelde weekdagintensiteiten.

De verkeersintensiteiten voor het toekomstig maatgevende jaar (weekdaggemiddelden) zijn ontleend aan het Verkeersmodel Hoorn (VMH 2017 dynamisch, uitdraai van 10-07-2020), dat is aangeleverd door Goudappel Coffeng. Voor dit onderzoek is het zichtjaar 2030 toegepast.

In tabel 3.1 zijn de belangrijkste eigenschappen samengevat. Het volledige overzicht, inclusief voertuigverdeling, is opgenomen in bijlage 1.

Tabel 3.1 Verkeersprognoses

Weg	Intensiteit 2031 [mvt/etmaal]	Snelheid [km/uur]	Verharding
Zwaagmergouw	7269/9748	50	DAB
Poortwachter	7011/6656	50	DAB
Torenwachter	1451	50	DAB
De Huesmolen	2709	50	Klinkers

Voertuigcategorieën

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:

- lichte voertuigen (personenauto's, bestelbusjes);
- middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto’s en bussen);
- zware voertuigen (zware vrachtauto's).

Voertuigverdeling

De te onderzoeken wegen hebben geen van allen een erftoegangsfunctie. Alle wegen zijn daarom ingevoerd volgens de standaardverdeling van een stedelijke hoofdweg (tabel 3.2). In afwijking hiervan is voor De Huesmolen gekozen voor 100% lichte motorvoertuigen.

Tabel 3.2 Toegepaste voertuigverdeling

wegcategorie	**SHW (stedelijke hoofdweg)**			
categorie duurzaam veilig	gebiedsontsluitingsweg			
maximumsnelheid	50 km/h / 70 km/h			
	dag	avond	nacht	etmaal
licht	93,46%	93,46%	93,46%	93,46%
middelzwaar	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%
zwaar	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%
etmaalverdeling	6,70%	2,70%	1,10%	

Verkeerssnelheid

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijk toegestane rijsnelheid.

Verharding

De wegdekverharding dicht asfaltbeton (DAB) is ingevoerd als 'W0 - Referentiewegdek'. Klinkerverharding is ingevoerd als 'W9a – Elementenverharding in keperverband'.

3.3 Omgeving


De standaard bodemfactor in de geluidmodellen is hard, bf = 0. Absorberende bodemvlakken (zoals groen) zijn ingevoerd met bodemgebieden met een bodemfactor van 1.

Gebouwcontouren in de omgeving zijn geïmporteerd uit PDOK. De hoogten van de gebouwen zijn bepaald met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).


3.4 Invoer plan

De beoordelingspunten zijn geplaatst op 2/3 van de verdiepingshoogte op elke verdieping. Dit betekent 5, 8, 11 en 14 meter boven het plaatselijk maaiveld.

Op de ondergrond zijn zowel een bouwvlak als een rooilijn ingetekend. Voor de volledigheid zijn de geluidberekeningen op beide vlakken uitgevoerd.



Figuur 3.1 Beoordelingspunten op rooilijn



Figuur 3.2 Beoordelingspunten op bouwvlak

4. TOETSINGSKADER

4.1 Normstelling wegverkeerslawaai

Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km/uur-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of buitenstedelijke ligging. De zone wordt gemeten vanuit de buitenste zijde van de weg. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 4.1 weergegeven.

Tabel 4.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	**Breedte van de geluidzone (in meters)**	
	Buitenstedelijk gebied	**Stedelijk gebied**
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

De ontwikkeling ligt binnen de zones van de wegen Zwaagmergouw, Poortwachter, Torenwachter en De Huesmolen.

Dosismaat L_{den}
De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat L_{den} (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidwaarde in L_{den} vertegenwoordigt het gemiddelde geluidniveau over een etmaal.

Aftrek voor het stiller worden van het verkeer
Voordat het bevoegd gezag toetst aan de grenswaarden uit de Wet geluid hinder, mag op basis van artikel 110g Wgh een aftrek worden toegepast waarmee wordt geanticipeerd op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst, door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer is de hoogte van de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 56 dB en 57 dB mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidbelasting aan de normstellingen uit de Wgh, niet bij het berekenen van de gecumuleerde geluidbelasting of binnenwaarden.

Op de resultaten in dit onderzoek is een aftrek van 5 dB toegepast, tenzij anders vermeld.

4.2 Grenswaarden

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de

geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan.

Gezien de binnenstedelijke ligging bedraagt de maximale ontheffingswaarde voor de projectlocatie volgens de Wgh 63 dB.

4.3 Gecumuleerde geluidbelasting

Alvorens het bevoegd gezag overgaat tot het vaststellen van een hogere waarde, moet zij beoordelen of de gecumuleerde geluidbelasting aanvaardbaar is. De cumulatie moet wettelijk in beeld worden gebracht als er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van meer dan één geluidbron. Voor deze beoordeling is de gecumuleerde geluidbelasting L_{cum} berekend volgens de methode van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De Wgh kent geen toetsingskader voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting. In tabel 4.2 is een algemeen geaccepteerde kwaliteitsindicatie van een bepaalde geluidbelasting opgenomen.

Tabel 4.2 Kwaliteitsindicatie geluidbelasting (bron: RIVM)

Lden [dB]	**geluidkwaliteit**
<45	zeer goed
46-50	goed
51-55	redelijk
56-60	matig
61-65	slecht
>65	zeer slecht

5. REKENRESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de resultaten op het bouwvlak besproken, omdat de grenzen van dit vlak iets dichter bij de wegen liggen dan de rooilijn. In de bijlagen zijn de resultaten opgenomen voor beide modellen. Alle resultaten zijn na aftrek van 5 dB voor het stiller worden van het verkeer.

ZWAAGMERGOUW

De hoogste geluidbelasting van de Zwaagmergouw bedraagt 47 dB. Dit is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

POORTWACHTER

De hoogste geluidbelasting van de Poortwachter bedraagt 47 dB. Dit is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

TORENWACHTER

De hoogste geluidbelasting van de Torenwachter bedraagt 42 dB. Dit is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

DE HUESMOLEN

De hoogste geluidbelasting van De Huesmolen bedraagt 44 dB. Dit is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

GECUMULEERDE GELUIDBELASTING

De gecumuleerde geluidbelasting wordt beoordeeld wanneer een hogere waarde wordt aangevraagd. Aangezien geen hogere waarden nodig zijn, is ook het berekenen van de gecumuleerde geluidbelasting niet nodig.

6. CONCLUSIE

Op het terrein van het voormalige postkantoor, in het winkelcentrum van Hoorn, ontwikkelt Deen Vastgoedontwikkeling een woongebouw met winkels in de plint. Het nieuwe gebouw zal bestaan uit 5 bouwlagen, waarbij de plint kan worden voorzien van retail, kantoor of zorgfuncties. De vier verdiepingslagen zijn bestemd voor wonen met in totaal 28 appartementen.

De ontwikkeling ligt binnen de zones van de wegen Zwaagmergouw, Poortwachter, Torenwachter en De Huesmolen. Volgens de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek nodig indien woningen worden mogelijk gemaakt binnen de zone van een weg.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat geen van de wegen zorgt voor overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het aanvragen van hogere waarden is daarom niet nodig.

BIJLAGEN

RHO ADVISEURS

Bijlage 1 Invoergegevens

Huesmolen op grens bouwvlak

Rho - Rotterdam

3 aug 2021, 10:13





Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
20 m
schaal = 1 : 477
518960
518920
518880
132520
132560
De Huesmolen [7/20]
De Huesmolen [5/20]
De Huesmolen [3/20]
De Huesmolen [1/20]
De Huesmolen [2/20]
De Huesmolen [4/20]
De Huesmolen [6/20]
De Huesmolen [9/20]
De Huesmolen [8/20]
De Huesmolen [20/20]
De Huesmolen [10/20]
De Huesmolen [18/20]
De Huesmolen [16/20]
De Huesmolen [14/20]
De Huesmolen [12/20]
De Huesmolen [11/20]
De Huesmolen [13/20]
De Huesmolen [19/20]
De Huesmolen [15/20]
De Huesmolen [17/20]
Rooilijn
Bouwvlak

Huesmolen op grens bouwvlak

Rho - Rotterdam

3 aug 2021, 10:16




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Hoorn - Huesmolen op grens bouwvlak] , Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam

Huesmolen op grens bouwvlak

Rho - Rotterdam

3 aug 2021, 10:16



Model: Huesmolen op grens bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	H-1	H-n	M-1	M-n	Hdef.	ISO M.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
Torenwachter	TW	Torenwachter	0,00	0,00	-1,00	-1,00	Relatief	-1,00	339,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Poortwachter	PW O-W	Poortwachter oost-west	0,00	0,00	-1,00	-1,00	Relatief	-1,00	97,37	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Poortwachter	PW W-O	Poortwachter west-oost	0,00	0,00	-1,00	-1,00	Relatief	-1,00	103,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Poortwachter	PW 1	Poortwachter 1	0,00	0,00	-1,00	-1,00	Relatief	-1,00	35,80	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Poortwachter	PW 2	Poortwachter 2	0,00	0,00	-1,00	-1,00	Relatief	-1,00	119,64	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Poortwachter	PW W-O	Poortwachter west-oost	0,00	0,00	-1,00	-1,00	Relatief	-1,00	102,70	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Poortwachter	PW O-W	Poortwachter oost-west	0,00	0,00	-1,00	-1,00	Relatief	-1,00	104,56	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Zwaagmergouw	ZG 1	Zwaagmergouw 1	0,00	0,00	-1,00	-1,00	Relatief	-1,00	348,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Zwaagmergouw	ZG 2	Zwaagmergouw 2	0,00	0,00	-1,00	-1,00	Relatief	-1,00	342,23	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Zwaagmergouw	ZG 3	Zwaagmergouw 3	0,00	0,00	-1,00	-1,00	Relatief	-1,00	196,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Zwaagmergouw	ZG 4	Zwaagmergouw 4	0,00	0,00	-1,00	-1,00	Relatief	-1,00	196,46	Verdeling	False	1,5	0,75	0
De Huesmolen	HM	De Huesmolen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	Relatief	-1,00	44,20	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Model: Huesmolen op grens bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Torenwachter	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Poortwachter	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Poortwachter	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Poortwachter	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Poortwachter	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Poortwachter	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Poortwachter	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Zwaagmergouw	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Zwaagmergouw	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Zwaagmergouw	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Zwaagmergouw	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
De Huesmolen	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: Huesmolen op grens bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
Torenwachter	--	50	50	50	--	1451,00	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46
Poortwachter	--	50	50	50	--	3565,00	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46
Poortwachter	--	50	50	50	--	3331,00	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46
Poortwachter	--	50	50	50	--	6656,00	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46
Poortwachter	--	50	50	50	--	6214,00	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46
Poortwachter	--	50	50	50	--	3446,00	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46
Poortwachter	--	50	50	50	--	3325,00	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46
Zwaagmergouw	--	50	50	50	--	3824,00	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46
Zwaagmergouw	--	50	50	50	--	3445,00	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46
Zwaagmergouw	--	50	50	50	--	5004,00	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46
Zwaagmergouw	--	50	50	50	--	4744,00	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46
De Huesmolen	--	50	50	50	--	2709,00	6,70	2,70	1,10	--	--	--	--	--	100,00	100,00

Model: Huesmolen op grens bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
Torenwachter	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	90,86	36,61	14,92	--
Poortwachter	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	223,23	89,96	36,65	--
Poortwachter	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	208,58	84,06	34,24	--
Poortwachter	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	416,79	167,96	68,43	--
Poortwachter	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	389,11	156,81	63,88	--
Poortwachter	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	215,78	86,96	35,43	--
Poortwachter	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	208,21	83,90	34,18	--
Zwaagmergouw	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	239,45	96,50	39,31	--
Zwaagmergouw	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	215,72	86,93	35,42	--
Zwaagmergouw	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	313,34	126,27	51,44	--
Zwaagmergouw	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	297,06	119,71	48,77	--
De Huesmolen	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	181,50	73,14	29,80	--

Model: Huesmolen op grens bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Torenwachter	4,94	1,99	0,81	--	1,42	0,57	0,23	--	75,24	82,57	89,32	93,94	100,05	96,68
Poortwachter	12,13	4,89	1,99	--	3,49	1,41	0,57	--	79,14	86,47	93,23	97,85	103,95	100,59
Poortwachter	11,34	4,57	1,86	--	3,26	1,31	0,53	--	78,84	86,18	92,93	97,55	103,66	100,29
Poortwachter	22,65	9,13	3,72	--	6,51	2,62	1,07	--	81,85	89,18	95,94	100,56	106,66	103,30
Poortwachter	21,15	8,52	3,47	--	6,08	2,45	1,00	--	81,55	88,88	95,64	100,26	106,37	103,00
Poortwachter	11,73	4,73	1,93	--	3,37	1,36	0,55	--	78,99	86,32	93,08	97,70	103,80	100,44
Poortwachter	11,32	4,56	1,86	--	3,25	1,31	0,53	--	78,84	86,17	92,92	97,55	103,65	100,28
Zwaagmergouw	13,02	5,24	2,14	--	3,74	1,51	0,61	--	79,44	86,77	93,53	98,15	104,26	100,89
Zwaagmergouw	11,73	4,73	1,93	--	3,37	1,36	0,55	--	78,99	86,32	93,08	97,70	103,80	100,44
Zwaagmergouw	17,03	6,86	2,80	--	4,89	1,97	0,80	--	80,61	87,94	94,70	99,32	105,42	102,06
Zwaagmergouw	16,15	6,51	2,65	--	4,64	1,87	0,76	--	80,38	87,71	94,47	99,09	105,19	101,83
De Huesmolen	--	--	--	--	--	--	--	--	83,45	90,28	94,03	99,63	104,78	97,53

Model: Huesmolen op grens bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63
Torenwachter	89,94	80,69	102,88	71,29	78,62	85,37	90,00	96,10	92,74	86,00	76,74	98,94	67,39
Poortwachter	93,85	84,59	106,79	75,19	82,52	89,28	93,90	100,01	96,64	89,90	80,64	102,84	71,29
Poortwachter	93,55	84,30	106,49	74,90	82,23	88,98	93,61	99,71	96,35	89,61	80,35	102,55	71,00
Poortwachter	96,56	87,30	109,50	77,90	85,23	91,99	96,61	102,72	99,35	92,61	83,36	105,55	74,00
Poortwachter	96,26	87,00	109,20	77,61	84,94	91,69	96,31	102,42	99,05	92,31	83,06	105,25	73,71
Poortwachter	93,70	84,44	106,64	75,04	82,38	89,13	93,75	99,86	96,49	89,75	80,50	102,69	71,15
Poortwachter	93,54	84,29	106,48	74,89	82,22	88,98	93,60	99,70	96,34	89,60	80,34	102,54	70,99
Zwaagmergouw	94,15	84,90	107,09	75,50	82,83	89,58	94,21	100,31	96,95	90,21	80,95	103,15	71,60
Zwaagmergouw	93,70	84,44	106,64	75,04	82,37	89,13	93,75	99,86	96,49	89,75	80,50	102,69	71,14
Zwaagmergouw	95,32	86,06	108,26	76,66	84,00	90,75	95,37	101,48	98,11	91,37	82,12	104,31	72,77
Zwaagmergouw	95,09	85,83	108,03	76,43	83,76	90,52	95,14	101,25	97,88	91,14	81,89	104,08	72,53
De Huesmolen	92,21	82,30	107,04	79,50	86,34	90,09	95,68	100,83	93,58	88,26	78,35	103,09	75,60

Model: Huesmolen op grens bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012


Groep	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
Torenwachter	74,72	81,48	86,10	92,20	88,84	82,10	72,84	95,04	--	--	--	--	--
Poortwachter	78,62	85,38	90,00	96,11	92,74	86,00	76,74	98,94	--	--	--	--	--
Poortwachter	78,33	85,08	89,71	95,81	92,45	85,71	76,45	98,65	--	--	--	--	--
Poortwachter	81,34	88,09	92,71	98,82	95,45	88,71	79,46	101,65	--	--	--	--	--
Poortwachter	81,04	87,79	92,41	98,52	95,15	88,41	79,16	101,35	--	--	--	--	--
Poortwachter	78,48	85,23	89,85	95,96	92,59	85,85	76,60	98,79	--	--	--	--	--
Poortwachter	78,32	85,08	89,70	95,80	92,44	85,70	76,44	98,64	--	--	--	--	--
Zwaagmergouw	78,93	85,68	90,31	96,41	93,05	86,31	77,05	99,25	--	--	--	--	--
Zwaagmergouw	78,47	85,23	89,85	95,96	92,59	85,85	76,60	98,79	--	--	--	--	--
Zwaagmergouw	80,10	86,85	91,47	97,58	94,21	87,47	78,22	100,41	--	--	--	--	--
Zwaagmergouw	79,86	86,62	91,24	97,35	93,98	87,24	77,99	100,18	--	--	--	--	--
De Huesmolen	82,44	86,19	91,78	96,93	89,68	84,36	74,45	99,19	--	--	--	--	--

Model: Huesmolen op grens bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal	Max.AH
Torenwachter	--	--	--	--	-1,00
Poortwachter	--	--	--	--	-1,00
Poortwachter	--	--	--	--	-1,00
Poortwachter	--	--	--	--	-1,00
Poortwachter	--	--	--	--	-1,00
Poortwachter	--	--	--	--	-1,00
Poortwachter	--	--	--	--	-1,00
Zwaagmergouw	--	--	--	--	-1,00
Zwaagmergouw	--	--	--	--	-1,00
Zwaagmergouw	--	--	--	--	-1,00
Zwaagmergouw	--	--	--	--	-1,00
De Huesmolen	--	--	--	--	-1,00

Model: Huesmolen op grens bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Huesmolen	De Huesmolen [1/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [2/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [3/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [4/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [5/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [6/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [7/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [8/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [9/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [10/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [11/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [12/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [13/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [14/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [15/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [16/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [17/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [18/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [19/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [20/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Hulpvlakken
0 m
10 m
schaal = 1 : 379
518960
518920
518880
132520
132560
De Huesmolen [1/20]
De Huesmolen [2/20]
De Huesmolen [3/20]
De Huesmolen [4/20]
De Huesmolen [5/20]
De Huesmolen [6/20]
De Huesmolen [7/20]
De Huesmolen [8/20]
De Huesmolen [9/20]
De Huesmolen [10/20]
De Huesmolen [11/20]
De Huesmolen [12/20]
De Huesmolen [13/20]
De Huesmolen [14/20]
De Huesmolen [15/20]
De Huesmolen [16/20]
De Huesmolen [17/20]
De Huesmolen [18/20]
De Huesmolen [19/20]
De Huesmolen [20/20]
Bouwvlak

Model: Huesmolen op rooilijn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Huesmolen	De Huesmolen [1/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [2/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [3/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [4/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [5/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [6/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [7/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [8/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [9/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [10/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [11/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [12/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [13/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [14/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [15/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [16/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [17/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [18/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [19/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
Huesmolen	De Huesmolen [20/20]	-1,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op grens bouwvlak
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwaagmergouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	14,00	29,6	25,7	21,8	30,6
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	11,00	26,3	22,3	18,4	27,3
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	8,00	23,0	19,0	15,1	24,0
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	5,00	21,2	17,3	13,4	22,2
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	14,00	46,2	42,2	38,3	47,2
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	11,00	45,9	41,9	38,0	46,9
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	8,00	45,2	41,3	37,4	46,2
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	5,00	44,5	40,6	36,7	45,5
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	14,00	42,2	38,3	34,4	43,3
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	11,00	42,4	38,5	34,6	43,4
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	8,00	41,8	37,8	33,9	42,8
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	5,00	41,4	37,4	33,5	42,4
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	14,00	42,9	39,0	35,1	43,9
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	11,00	42,9	39,0	35,1	43,9
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	8,00	42,2	38,3	34,4	43,2
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	5,00	41,8	37,8	33,9	42,8
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	14,00	41,8	37,9	34,0	42,8
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	11,00	42,1	38,1	34,2	43,1
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	8,00	41,6	37,6	33,7	42,6
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	5,00	41,3	37,3	33,4	42,3
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	14,00	43,5	39,5	35,6	44,5
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	11,00	43,3	39,3	35,4	44,3
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	8,00	42,6	38,7	34,8	43,7
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	5,00	42,1	38,2	34,3	43,1
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	14,00	41,2	37,3	33,4	42,2
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	11,00	41,7	37,7	33,8	42,7
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	8,00	41,2	37,2	33,3	42,2
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	5,00	40,9	36,9	33,0	41,9
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	14,00	44,0	40,0	36,1	45,0
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	11,00	43,7	39,8	35,9	44,7
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	8,00	43,1	39,2	35,3	44,1
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	5,00	42,5	38,5	34,6	43,5
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	14,00	40,9	37,0	33,1	41,9
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	11,00	41,8	37,9	34,0	42,8
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	8,00	41,3	37,4	33,5	42,3
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	5,00	41,2	37,2	33,4	42,2
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	14,00	--	--	--	--
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	11,00	30,2	26,3	22,4	31,2
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	8,00	29,2	25,3	21,4	30,2
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	5,00	29,3	25,3	21,4	30,3
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	14,00	--	--	--	--
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	11,00	35,4	31,4	27,5	36,4
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	8,00	34,5	30,6	26,7	35,6
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	5,00	34,7	30,8	26,9	35,7
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	14,00	29,0	25,1	21,2	30,0
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	11,00	25,9	22,0	18,1	26,9
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	8,00	23,3	19,4	15,5	24,3
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	5,00	21,1	17,2	13,3	22,1
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	14,00	--	--	--	--
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	11,00	26,2	22,3	18,4	27,2
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	8,00	26,3	22,4	18,5	27,3
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	5,00	26,1	22,2	18,3	27,1
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	14,00	29,7	25,7	21,8	30,7
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	11,00	25,5	21,5	17,6	26,5
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	8,00	22,4	18,4	14,5	23,4
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	5,00	21,1	17,1	13,2	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op grens bouwvlak
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwaagmergouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	14,00	28,3	24,3	20,4	29,3
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	11,00	24,8	20,9	17,0	25,8
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	8,00	22,7	18,8	14,9	23,7
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	5,00	20,8	16,8	12,9	21,8
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	14,00	33,4	29,4	25,5	34,4
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	11,00	30,9	27,0	23,1	31,9
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	8,00	29,4	25,4	21,5	30,4
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	5,00	28,4	24,5	20,6	29,4
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	14,00	26,6	22,7	18,8	27,6
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	11,00	24,0	20,0	16,1	25,0
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	8,00	22,5	18,5	14,6	23,5
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	5,00	20,9	16,9	13,0	21,9
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	14,00	30,0	26,0	22,2	31,0
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	11,00	27,2	23,2	19,3	28,2
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	8,00	24,3	20,4	16,5	25,3
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	5,00	22,2	18,3	14,4	23,2
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	14,00	45,3	41,4	37,5	46,3
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	11,00	45,0	41,1	37,2	46,0
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	8,00	44,4	40,4	36,5	45,4
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	5,00	43,8	39,8	36,0	44,8
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	14,00	44,0	40,1	36,2	45,0
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	11,00	43,6	39,7	35,8	44,6
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	8,00	42,9	39,0	35,1	43,9
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	5,00	42,4	38,4	34,5	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op grens bouwvlak
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Torenwachter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	14,00	37,4	33,4	29,5	38,4
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	11,00	37,3	33,3	29,4	38,3
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	8,00	37,2	33,3	29,4	38,2
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	5,00	36,3	32,3	28,4	37,3
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	14,00	9,7	5,8	1,9	10,7
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	11,00	10,2	6,2	2,3	11,2
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	8,00	9,6	5,7	1,8	10,6
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	5,00	8,9	5,0	1,1	9,9
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	14,00	22,1	18,2	14,3	23,1
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	11,00	20,6	16,7	12,8	21,6
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	8,00	19,3	15,4	11,5	20,3
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	5,00	17,8	13,9	10,0	18,8
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	14,00	20,5	16,6	12,7	21,5
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	11,00	19,6	15,7	11,8	20,7
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	8,00	18,5	14,6	10,7	19,5
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	5,00	17,0	13,1	9,2	18,0
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	14,00	23,3	19,3	15,4	24,3
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	11,00	21,3	17,3	13,4	22,3
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	8,00	19,8	15,8	11,9	20,8
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	5,00	18,2	14,3	10,4	19,2
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	14,00	19,1	15,2	11,3	20,1
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	11,00	18,8	14,8	10,9	19,8
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	8,00	17,8	13,8	9,9	18,8
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	5,00	16,4	12,4	8,5	17,4
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	14,00	24,5	20,5	16,6	25,5
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	11,00	21,6	17,6	13,7	22,6
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	8,00	19,7	15,8	11,9	20,7
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	5,00	18,1	14,2	10,3	19,1
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	14,00	22,3	18,4	14,5	23,3
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	11,00	22,2	18,2	14,3	23,2
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	8,00	21,6	17,6	13,7	22,6
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	5,00	21,2	17,2	13,3	22,2
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	14,00	26,2	22,3	18,4	27,2
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	11,00	22,8	18,8	14,9	23,8
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	8,00	20,7	16,7	12,8	21,7
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	5,00	19,1	15,1	11,2	20,1
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	14,00	39,4	35,4	31,5	40,4
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	11,00	38,6	34,7	30,8	39,6
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	8,00	38,5	34,5	30,6	39,5
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	5,00	37,9	33,9	30,0	38,9
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	14,00	38,1	34,2	30,3	39,1
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	11,00	37,1	33,1	29,2	38,1
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	8,00	36,7	32,8	28,9	37,7
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	5,00	35,8	31,8	27,9	36,8
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	14,00	38,7	34,7	30,8	39,7
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	11,00	38,6	34,7	30,8	39,6
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	8,00	38,5	34,6	30,7	39,5
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	5,00	37,8	33,8	29,9	38,8
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	14,00	41,0	37,1	33,2	42,0
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	11,00	40,7	36,8	32,9	41,7
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	8,00	40,6	36,7	32,8	41,7
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	5,00	40,3	36,4	32,5	41,3
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	14,00	36,1	32,1	28,2	37,1
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	11,00	36,0	32,1	28,2	37,0
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	8,00	36,0	32,0	28,1	37,0
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	5,00	34,9	31,0	27,1	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op grens bouwvlak
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Torenwachter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	14,00	39,6	35,7	31,8	40,6
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	11,00	39,6	35,7	31,8	40,6
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	8,00	39,5	35,6	31,7	40,5
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	5,00	39,0	35,1	31,2	40,0
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	14,00	33,9	29,9	26,0	34,9
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	11,00	33,6	29,7	25,8	34,6
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	8,00	33,4	29,5	25,6	34,4
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	5,00	32,3	28,4	24,5	33,3
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	14,00	40,7	36,8	32,9	41,7
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	11,00	40,7	36,7	32,8	41,7
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	8,00	40,6	36,7	32,8	41,6
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	5,00	40,3	36,4	32,5	41,3
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	14,00	30,8	26,8	22,9	31,8
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	11,00	30,3	26,3	22,4	31,3
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	8,00	29,8	25,8	21,9	30,8
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	5,00	28,7	24,8	20,9	29,7
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	14,00	12,4	8,5	4,6	13,4
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	11,00	11,4	7,5	3,6	12,4
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	8,00	10,2	6,2	2,3	11,2
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	5,00	9,0	5,1	1,2	10,0
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	14,00	13,0	9,0	5,1	14,0
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	11,00	12,2	8,2	4,3	13,2
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	8,00	11,0	7,0	3,1	12,0
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	5,00	9,9	5,9	2,0	10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op grens bouwvlak
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poortwachter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	14,00	31,8	27,8	23,9	32,8
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	11,00	30,7	26,8	22,9	31,7
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	8,00	29,9	25,9	22,0	30,9
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	5,00	29,1	25,1	21,2	30,1
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	14,00	45,7	41,7	37,8	46,7
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	11,00	45,7	41,8	37,9	46,7
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	8,00	45,3	41,4	37,5	46,3
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	5,00	44,2	40,3	36,4	45,2
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	14,00	44,6	40,6	36,7	45,6
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	11,00	44,0	40,0	36,1	45,0
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	8,00	43,1	39,1	35,2	44,1
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	5,00	42,1	38,1	34,2	43,1
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	14,00	44,8	40,9	37,0	45,8
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	11,00	44,3	40,4	36,5	45,3
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	8,00	43,6	39,6	35,7	44,6
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	5,00	42,6	38,6	34,7	43,6
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	14,00	44,1	40,2	36,3	45,1
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	11,00	43,2	39,2	35,3	44,2
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	8,00	42,1	38,1	34,2	43,1
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	5,00	41,0	37,1	33,2	42,0
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	14,00	45,6	41,6	37,7	46,6
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	11,00	45,1	41,1	37,2	46,1
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	8,00	44,4	40,5	36,6	45,4
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	5,00	43,3	39,4	35,5	44,3
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	14,00	43,3	39,3	35,4	44,3
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	11,00	42,4	38,5	34,6	43,4
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	8,00	41,2	37,2	33,3	42,2
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	5,00	40,3	36,3	32,4	41,3
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	14,00	46,1	42,2	38,3	47,1
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	11,00	45,8	41,9	38,0	46,8
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	8,00	45,3	41,3	37,4	46,3
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	5,00	44,2	40,3	36,4	45,2
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	14,00	42,8	38,8	34,9	43,8
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	11,00	41,8	37,9	34,0	42,8
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	8,00	40,4	36,4	32,5	41,4
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	5,00	39,4	35,5	31,6	40,4
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	14,00	34,0	30,1	26,2	35,0
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	11,00	34,3	30,4	26,5	35,3
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	8,00	32,7	28,8	24,9	33,8
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	5,00	31,7	27,8	23,9	32,7
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	14,00	33,9	29,9	26,0	34,9
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	11,00	35,2	31,2	27,3	36,2
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	8,00	33,9	29,9	26,0	34,9
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	5,00	33,2	29,2	25,3	34,2
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	14,00	31,3	27,3	23,4	32,3
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	11,00	30,4	26,4	22,5	31,4
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	8,00	29,6	25,7	21,8	30,6
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	5,00	28,8	24,9	21,0	29,8
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	14,00	30,7	26,8	22,9	31,7
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	11,00	32,4	28,5	24,6	33,5
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	8,00	31,2	27,2	23,3	32,2
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	5,00	30,1	26,2	22,3	31,1
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	14,00	33,1	29,1	25,2	34,1
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	11,00	31,3	27,4	23,5	32,3
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	8,00	30,3	26,4	22,5	31,3
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	5,00	29,6	25,6	21,7	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op grens bouwvlak
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poortwachter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	14,00	31,2	27,3	23,4	32,2
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	11,00	30,3	26,3	22,4	31,3
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	8,00	29,5	25,6	21,7	30,5
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	5,00	28,7	24,7	20,8	29,7
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	14,00	33,2	29,3	25,4	34,2
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	11,00	31,5	27,6	23,7	32,5
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	8,00	30,5	26,6	22,7	31,5
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	5,00	29,7	25,8	21,9	30,7
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	14,00	29,6	25,7	21,8	30,6
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	11,00	28,2	24,2	20,3	29,2
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	8,00	27,2	23,3	19,4	28,2
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	5,00	26,3	22,4	18,5	27,3
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	14,00	35,5	31,6	27,7	36,5
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	11,00	34,6	30,6	26,7	35,6
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	8,00	33,6	29,7	25,8	34,6
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	5,00	32,7	28,8	24,9	33,7
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	14,00	45,4	41,4	37,5	46,4
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	11,00	45,3	41,4	37,5	46,3
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	8,00	44,9	40,9	37,0	45,9
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	5,00	43,8	39,9	36,0	44,8
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	14,00	45,2	41,2	37,3	46,2
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	11,00	45,1	41,1	37,2	46,1
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	8,00	44,4	40,5	36,6	45,4
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	5,00	43,5	39,5	35,6	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op grens bouwvlak
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Huesmolen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	14,00	11,5	7,6	3,7	12,5
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	11,00	10,5	6,6	2,7	11,5
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	8,00	9,8	5,8	1,9	10,8
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	5,00	8,2	4,3	0,4	9,2
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	14,00	43,2	39,3	35,4	44,2
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	11,00	43,2	39,3	35,4	44,2
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	8,00	43,2	39,2	35,3	44,2
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	5,00	42,9	38,9	35,0	43,9
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	14,00	40,7	36,7	32,8	41,7
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	11,00	40,7	36,7	32,8	41,7
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	8,00	40,6	36,7	32,8	41,6
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	5,00	39,8	35,9	32,0	40,8
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	14,00	41,4	37,4	33,5	42,4
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	11,00	41,4	37,4	33,5	42,4
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	8,00	41,4	37,4	33,5	42,4
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	5,00	40,7	36,8	32,9	41,7
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	14,00	39,5	35,5	31,6	40,5
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	11,00	39,4	35,4	31,5	40,4
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	8,00	39,3	35,4	31,5	40,3
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	5,00	38,4	34,4	30,5	39,4
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	14,00	42,4	38,4	34,5	43,4
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	11,00	42,4	38,5	34,6	43,4
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	8,00	42,5	38,5	34,6	43,5
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	5,00	42,0	38,1	34,2	43,0
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	14,00	38,6	34,6	30,7	39,6
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	11,00	38,5	34,5	30,6	39,5
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	8,00	38,4	34,4	30,5	39,4
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	5,00	37,3	33,3	29,4	38,3
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	14,00	43,0	39,0	35,1	44,0
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	11,00	43,0	39,1	35,2	44,0
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	8,00	43,1	39,1	35,2	44,1
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	5,00	42,8	38,9	35,0	43,8
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	14,00	37,2	33,3	29,4	38,2
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	11,00	37,9	33,9	30,0	38,9
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	8,00	37,6	33,7	29,8	38,6
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	5,00	36,5	32,6	28,7	37,5
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	14,00	--	--	--	--
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	11,00	28,7	24,8	20,9	29,7
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	8,00	27,8	23,9	20,0	28,8
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	5,00	27,0	23,1	19,2	28,0
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	14,00	--	--	--	--
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	11,00	30,9	26,9	23,0	31,9
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	8,00	29,8	25,9	22,0	30,8
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	5,00	29,0	25,0	21,1	30,0
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	14,00	5,7	1,7	-2,2	6,7
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	11,00	5,2	1,2	-2,7	6,2
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	8,00	5,1	1,2	-2,7	6,1
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	5,00	3,5	-0,5	-4,4	4,5
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	14,00	--	--	--	--
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	11,00	28,6	24,6	20,7	29,6
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	8,00	27,8	23,8	19,9	28,8
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	5,00	27,0	23,0	19,1	28,0
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	14,00	19,8	15,9	12,0	20,8
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	11,00	16,3	12,4	8,5	17,3
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	8,00	14,3	10,4	6,5	15,3
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	5,00	12,7	8,7	4,8	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op grens bouwvlak
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Huesmolen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	14,00	13,5	9,5	5,6	14,5
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	11,00	11,6	7,7	3,8	12,6
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	8,00	12,1	8,1	4,2	13,1
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	5,00	10,5	6,5	2,6	11,5
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	14,00	21,0	17,0	13,1	22,0
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	11,00	17,0	13,1	9,2	18,0
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	8,00	15,0	11,1	7,2	16,0
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	5,00	13,6	9,6	5,7	14,6
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	14,00	16,7	12,7	8,8	17,7
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	11,00	15,9	11,9	8,0	16,9
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	8,00	14,6	10,7	6,8	15,6
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	5,00	12,7	8,8	4,9	13,7
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	14,00	29,9	26,0	22,1	30,9
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	11,00	29,8	25,9	22,0	30,8
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	8,00	29,8	25,9	22,0	30,8
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	5,00	29,0	25,0	21,1	30,0
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	14,00	42,2	38,2	34,3	43,2
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	11,00	42,2	38,3	34,4	43,2
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	8,00	42,3	38,3	34,4	43,3
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	5,00	41,8	37,9	34,0	42,8
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	14,00	41,4	37,5	33,6	42,4
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	11,00	41,5	37,5	33,6	42,5
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	8,00	41,5	37,5	33,6	42,5
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	5,00	40,8	36,9	33,0	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op rooilijn
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwaagmergouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	14,00	29,7	25,7	21,8	30,7
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	11,00	26,3	22,3	18,4	27,3
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	8,00	23,0	19,0	15,1	24,0
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	5,00	21,2	17,3	13,4	22,2
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	14,00	45,8	41,8	37,9	46,8
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	11,00	45,5	41,5	37,6	46,5
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	8,00	44,9	40,9	37,0	45,9
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	5,00	44,2	40,3	36,4	45,2
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	14,00	42,5	38,5	34,6	43,5
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	11,00	42,7	38,7	34,8	43,7
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	8,00	42,1	38,1	34,2	43,1
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	5,00	41,7	37,7	33,8	42,7
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	14,00	42,9	39,0	35,1	43,9
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	11,00	42,8	38,8	34,9	43,8
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	8,00	42,2	38,2	34,3	43,2
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	5,00	41,7	37,8	33,9	42,7
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	14,00	41,8	37,8	33,9	42,8
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	11,00	42,1	38,2	34,3	43,1
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	8,00	41,5	37,6	33,7	42,5
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	5,00	41,2	37,3	33,4	42,2
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	14,00	43,6	39,7	35,8	44,6
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	11,00	43,5	39,5	35,6	44,5
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	8,00	42,8	38,9	35,0	43,8
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	5,00	42,3	38,3	34,4	43,3
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	14,00	41,5	37,5	33,6	42,5
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	11,00	41,9	38,0	34,1	42,9
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	8,00	41,3	37,4	33,5	42,3
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	5,00	41,2	37,2	33,3	42,2
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	14,00	44,1	40,1	36,2	45,1
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	11,00	43,8	39,9	36,0	44,8
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	8,00	43,2	39,3	35,4	44,2
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	5,00	42,6	38,7	34,8	43,6
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	14,00	40,9	36,9	33,0	41,9
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	11,00	41,8	37,9	34,0	42,8
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	8,00	41,3	37,3	33,4	42,3
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	5,00	41,2	37,2	33,3	42,2
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	14,00	--	--	--	--
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	11,00	32,9	29,0	25,1	33,9
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	8,00	32,2	28,3	24,4	33,2
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	5,00	32,5	28,5	24,6	33,5
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	14,00	--	--	--	--
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	11,00	35,7	31,7	27,8	36,7
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	8,00	35,3	31,3	27,4	36,3
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	5,00	35,5	31,6	27,7	36,6
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	14,00	29,0	25,1	21,2	30,0
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	11,00	25,9	22,0	18,1	26,9
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	8,00	23,3	19,4	15,5	24,3
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	5,00	21,1	17,2	13,3	22,1
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	14,00	--	--	--	--
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	11,00	31,3	27,4	23,5	32,3
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	8,00	31,3	27,4	23,5	32,3
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	5,00	31,6	27,6	23,7	32,6
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	14,00	29,7	25,7	21,8	30,7
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	11,00	25,5	21,5	17,6	26,5
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	8,00	22,4	18,4	14,5	23,4
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	5,00	21,1	17,1	13,2	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op rooilijn
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zwaagmergouw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	14,00	28,3	24,3	20,4	29,3
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	11,00	24,8	20,9	17,0	25,8
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	8,00	22,7	18,8	14,9	23,7
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	5,00	20,8	16,8	12,9	21,8
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	14,00	37,8	33,9	30,0	38,8
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	11,00	36,7	32,8	28,9	37,7
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	8,00	35,9	31,9	28,0	36,9
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	5,00	35,2	31,3	27,4	36,2
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	14,00	26,6	22,7	18,8	27,6
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	11,00	24,0	20,0	16,1	25,0
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	8,00	22,5	18,5	14,6	23,5
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	5,00	20,9	16,9	13,0	21,9
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	14,00	30,0	26,0	22,2	31,0
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	11,00	27,2	23,2	19,3	28,2
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	8,00	24,3	20,4	16,5	25,3
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	5,00	22,2	18,3	14,4	23,2
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	14,00	44,9	41,0	37,1	45,9
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	11,00	44,6	40,6	36,7	45,6
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	8,00	43,9	40,0	36,1	44,9
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	5,00	43,3	39,4	35,5	44,3
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	14,00	43,6	39,7	35,8	44,6
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	11,00	43,2	39,2	35,3	44,2
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	8,00	42,5	38,6	34,7	43,5
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	5,00	42,1	38,2	34,3	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op rooilijn
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Torenwachter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	14,00	37,4	33,4	29,5	38,4
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	11,00	37,3	33,3	29,4	38,3
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	8,00	37,2	33,3	29,4	38,2
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	5,00	36,3	32,3	28,4	37,3
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	14,00	10,2	6,3	2,4	11,2
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	11,00	10,2	6,3	2,4	11,2
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	8,00	9,4	5,4	1,5	10,4
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	5,00	8,7	4,7	0,8	9,7
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	14,00	21,6	17,7	13,8	22,6
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	11,00	20,2	16,3	12,4	21,2
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	8,00	19,0	15,0	11,1	20,0
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	5,00	17,4	13,5	9,6	18,4
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	14,00	20,5	16,6	12,7	21,5
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	11,00	19,7	15,8	11,9	20,7
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	8,00	18,7	14,7	10,8	19,7
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	5,00	17,2	13,2	9,3	18,2
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	14,00	23,5	19,6	15,7	24,5
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	11,00	21,4	17,4	13,5	22,4
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	8,00	19,8	15,9	12,0	20,8
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	5,00	18,3	14,3	10,4	19,3
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	14,00	23,3	19,4	15,5	24,3
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	11,00	22,6	18,7	14,8	23,6
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	8,00	22,0	18,0	14,1	23,0
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	5,00	21,8	17,8	13,9	22,8
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	14,00	24,7	20,7	16,8	25,7
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	11,00	21,8	17,8	13,9	22,8
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	8,00	19,9	16,0	12,1	20,9
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	5,00	18,3	14,4	10,5	19,3
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	14,00	22,7	18,7	14,8	23,7
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	11,00	22,1	18,2	14,3	23,1
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	8,00	21,5	17,5	13,6	22,5
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	5,00	21,4	17,4	13,5	22,4
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	14,00	26,1	22,1	18,2	27,1
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	11,00	22,8	18,9	15,0	23,8
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	8,00	20,8	16,9	13,0	21,8
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	5,00	19,2	15,3	11,4	20,2
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	14,00	39,5	35,6	31,7	40,5
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	11,00	39,1	35,1	31,2	40,1
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	8,00	39,0	35,0	31,1	40,0
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	5,00	38,4	34,5	30,6	39,4
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	14,00	38,1	34,2	30,3	39,1
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	11,00	37,4	33,4	29,5	38,4
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	8,00	37,2	33,2	29,3	38,2
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	5,00	36,4	32,4	28,5	37,4
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	14,00	38,7	34,7	30,8	39,7
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	11,00	38,6	34,6	30,7	39,6
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	8,00	38,5	34,6	30,7	39,5
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	5,00	37,8	33,8	29,9	38,8
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	14,00	40,9	36,9	33,0	41,9
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	11,00	40,7	36,7	32,8	41,7
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	8,00	40,6	36,7	32,8	41,6
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	5,00	40,3	36,4	32,5	41,3
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	14,00	36,1	32,1	28,2	37,1
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	11,00	36,0	32,1	28,2	37,0
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	8,00	36,0	32,0	28,1	37,0
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	5,00	34,9	31,0	27,1	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op rooilijn
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Torenwachter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	14,00	39,6	35,7	31,8	40,6
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	11,00	39,6	35,7	31,8	40,6
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	8,00	39,5	35,6	31,7	40,5
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	5,00	39,0	35,1	31,2	40,0
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	14,00	33,9	29,9	26,0	34,9
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	11,00	33,6	29,7	25,8	34,6
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	8,00	33,4	29,5	25,6	34,4
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	5,00	32,3	28,4	24,5	33,3
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	14,00	40,7	36,8	32,9	41,7
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	11,00	40,7	36,7	32,8	41,7
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	8,00	40,6	36,7	32,8	41,6
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	5,00	40,3	36,4	32,5	41,3
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	14,00	30,8	26,9	23,0	31,8
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	11,00	30,3	26,3	22,4	31,3
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	8,00	29,8	25,8	21,9	30,8
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	5,00	28,7	24,8	20,9	29,7
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	14,00	13,6	9,6	5,7	14,6
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	11,00	12,5	8,5	4,6	13,5
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	8,00	11,1	7,2	3,3	12,1
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	5,00	10,0	6,1	2,2	11,0
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	14,00	13,4	9,4	5,5	14,4
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	11,00	12,5	8,6	4,7	13,5
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	8,00	11,3	7,4	3,5	12,3
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	5,00	10,3	6,3	2,4	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op rooilijn
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poortwachter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	14,00	31,8	27,8	23,9	32,8
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	11,00	30,7	26,8	22,9	31,7
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	8,00	29,9	26,0	22,1	30,9
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	5,00	29,1	25,1	21,2	30,1
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	14,00	45,5	41,5	37,6	46,5
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	11,00	45,4	41,4	37,5	46,4
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	8,00	45,0	41,0	37,1	46,0
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	5,00	44,0	40,0	36,1	45,0
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	14,00	44,1	40,1	36,2	45,1
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	11,00	43,6	39,7	35,8	44,6
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	8,00	42,7	38,7	34,8	43,7
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	5,00	41,7	37,8	33,9	42,8
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	14,00	44,7	40,8	36,9	45,7
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	11,00	44,2	40,3	36,4	45,2
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	8,00	43,5	39,5	35,6	44,5
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	5,00	42,4	38,5	34,6	43,4
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	14,00	43,8	39,9	36,0	44,8
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	11,00	43,2	39,3	35,4	44,2
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	8,00	42,3	38,3	34,4	43,3
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	5,00	41,3	37,4	33,5	42,3
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	14,00	45,5	41,5	37,6	46,5
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	11,00	45,0	41,1	37,2	46,0
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	8,00	44,3	40,4	36,5	45,4
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	5,00	43,2	39,3	35,4	44,2
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	14,00	43,3	39,3	35,4	44,3
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	11,00	42,5	38,5	34,6	43,5
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	8,00	41,3	37,4	33,5	42,3
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	5,00	40,5	36,5	32,6	41,5
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	14,00	45,9	41,9	38,0	46,9
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	11,00	45,5	41,5	37,6	46,5
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	8,00	44,9	40,9	37,0	45,9
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	5,00	43,7	39,8	35,9	44,7
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	14,00	42,7	38,7	34,8	43,7
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	11,00	41,9	37,9	34,0	42,9
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	8,00	40,5	36,6	32,7	41,5
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	5,00	39,7	35,7	31,8	40,7
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	14,00	32,2	28,2	24,3	33,2
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	11,00	34,5	30,6	26,7	35,5
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	8,00	33,4	29,4	25,5	34,4
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	5,00	32,7	28,8	24,9	33,7
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	14,00	32,8	28,8	24,9	33,8
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	11,00	35,4	31,5	27,6	36,4
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	8,00	34,4	30,4	26,5	35,4
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	5,00	33,8	29,9	26,0	34,8
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	14,00	31,3	27,4	23,5	32,3
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	11,00	30,4	26,4	22,5	31,4
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	8,00	29,6	25,7	21,8	30,6
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	5,00	28,8	24,9	21,0	29,8
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	14,00	30,5	26,6	22,7	31,5
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	11,00	33,8	29,9	26,0	34,8
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	8,00	32,8	28,9	25,0	33,8
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	5,00	32,1	28,2	24,3	33,1
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	14,00	33,1	29,2	25,3	34,1
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	11,00	31,3	27,4	23,5	32,3
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	8,00	30,4	26,4	22,5	31,4
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	5,00	29,6	25,6	21,7	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op rooilijn
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poortwachter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	14,00	29,6	25,6	21,7	30,6
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	11,00	28,2	24,3	20,4	29,2
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	8,00	27,4	23,4	19,5	28,4
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	5,00	26,4	22,5	18,6	27,4
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	14,00	35,4	31,5	27,6	36,4
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	11,00	34,2	30,3	26,4	35,2
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	8,00	33,4	29,4	25,5	34,4
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	5,00	32,6	28,7	24,8	33,6
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	14,00	29,7	25,7	21,8	30,7
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	11,00	28,2	24,2	20,3	29,2
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	8,00	27,3	23,3	19,4	28,3
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	5,00	26,3	22,4	18,5	27,3
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	14,00	37,1	33,1	29,2	38,1
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	11,00	36,4	32,5	28,6	37,4
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	8,00	35,5	31,6	27,7	36,5
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	5,00	34,6	30,7	26,8	35,6
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	14,00	45,1	41,2	37,3	46,1
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	11,00	45,0	41,1	37,2	46,0
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	8,00	44,5	40,5	36,6	45,5
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	5,00	43,5	39,5	35,6	44,5
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	14,00	45,0	41,1	37,2	46,0
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	11,00	44,8	40,9	37,0	45,8
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	8,00	44,2	40,2	36,3	45,2
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	5,00	43,3	39,3	35,4	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op rooilijn
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Huesmolen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	14,00	11,5	7,6	3,7	12,5
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	11,00	10,5	6,6	2,7	11,5
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	8,00	9,8	5,8	1,9	10,8
Huesmolen_	De Huesmolen [1/20]	5,00	8,2	4,2	0,3	9,2
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	14,00	42,6	38,6	34,7	43,6
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	11,00	42,6	38,7	34,8	43,6
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	8,00	42,7	38,8	34,9	43,7
Huesmolen_	De Huesmolen [10/20]	5,00	42,3	38,4	34,5	43,3
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	14,00	40,6	36,6	32,7	41,6
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	11,00	40,5	36,6	32,7	41,6
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	8,00	40,5	36,6	32,7	41,5
Huesmolen_	De Huesmolen [11/20]	5,00	39,7	35,7	31,8	40,7
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	14,00	41,2	37,3	33,4	42,2
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	11,00	41,2	37,3	33,4	42,2
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	8,00	41,3	37,3	33,4	42,3
Huesmolen_	De Huesmolen [12/20]	5,00	40,5	36,6	32,7	41,5
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	14,00	39,4	35,5	31,6	40,4
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	11,00	39,4	35,4	31,5	40,4
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	8,00	39,3	35,4	31,5	40,3
Huesmolen_	De Huesmolen [13/20]	5,00	38,3	34,4	30,5	39,3
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	14,00	42,1	38,1	34,2	43,1
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	11,00	42,1	38,2	34,3	43,1
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	8,00	42,2	38,2	34,3	43,2
Huesmolen_	De Huesmolen [14/20]	5,00	41,6	37,7	33,8	42,6
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	14,00	38,7	34,8	30,9	39,7
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	11,00	38,6	34,7	30,8	39,6
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	8,00	38,5	34,6	30,7	39,5
Huesmolen_	De Huesmolen [15/20]	5,00	37,4	33,5	29,6	38,4
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	14,00	42,6	38,6	34,7	43,6
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	11,00	42,7	38,7	34,8	43,7
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	8,00	42,7	38,8	34,9	43,7
Huesmolen_	De Huesmolen [16/20]	5,00	42,4	38,4	34,5	43,4
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	14,00	37,3	33,3	29,4	38,3
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	11,00	37,9	34,0	30,1	38,9
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	8,00	37,6	33,7	29,8	38,6
Huesmolen_	De Huesmolen [17/20]	5,00	36,6	32,6	28,7	37,6
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	14,00	--	--	--	--
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	11,00	28,6	24,7	20,8	29,6
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	8,00	27,6	23,7	19,8	28,6
Huesmolen_	De Huesmolen [18/20]	5,00	26,8	22,9	19,0	27,8
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	14,00	--	--	--	--
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	11,00	31,4	27,5	23,6	32,4
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	8,00	30,6	26,6	22,7	31,6
Huesmolen_	De Huesmolen [19/20]	5,00	29,8	25,9	22,0	30,8
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	14,00	5,7	1,7	-2,2	6,7
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	11,00	5,2	1,2	-2,7	6,2
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	8,00	5,1	1,2	-2,7	6,1
Huesmolen_	De Huesmolen [2/20]	5,00	3,5	-0,5	-4,4	4,5
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	14,00	--	--	--	--
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	11,00	31,5	27,5	23,6	32,5
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	8,00	30,7	26,8	22,9	31,7
Huesmolen_	De Huesmolen [20/20]	5,00	30,0	26,0	22,1	31,0
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	14,00	20,2	16,3	12,4	21,3
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	11,00	16,3	12,4	8,5	17,3
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	8,00	14,3	10,4	6,5	15,3
Huesmolen_	De Huesmolen [3/20]	5,00	12,7	8,7	4,8	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huesmolen op rooilijn
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Huesmolen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	14,00	13,8	9,9	6,0	14,8
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	11,00	11,9	7,9	4,0	12,9
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	8,00	12,2	8,3	4,4	13,2
Huesmolen_	De Huesmolen [4/20]	5,00	10,6	6,6	2,7	11,6
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	14,00	21,5	17,6	13,7	22,5
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	11,00	17,1	13,1	9,2	18,1
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	8,00	15,0	11,1	7,2	16,0
Huesmolen_	De Huesmolen [5/20]	5,00	13,6	9,6	5,7	14,6
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	14,00	17,0	13,0	9,1	18,0
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	11,00	16,0	12,1	8,2	17,0
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	8,00	14,8	10,8	6,9	15,8
Huesmolen_	De Huesmolen [6/20]	5,00	12,8	8,9	5,0	13,8
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	14,00	35,4	31,4	27,5	36,4
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	11,00	35,4	31,5	27,6	36,4
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	8,00	35,4	31,5	27,6	36,4
Huesmolen_	De Huesmolen [7/20]	5,00	34,5	30,5	26,6	35,5
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	14,00	42,1	38,1	34,2	43,1
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	11,00	42,0	38,1	34,2	43,0
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	8,00	41,9	38,0	34,1	42,9
Huesmolen_	De Huesmolen [8/20]	5,00	41,4	37,4	33,5	42,4
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	14,00	41,4	37,4	33,5	42,4
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	11,00	41,3	37,4	33,5	42,3
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	8,00	41,2	37,2	33,3	42,2
Huesmolen_	De Huesmolen [9/20]	5,00	40,4	36,4	32,5	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen