

Aan de leden van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân
Postbus 1
9100 AA Dokkum

Ons kenmerk:	2026-052835
Cluster:	Omjouwing en Ekonomy
Datum:	10 maart 2026

Onderwerp: Schriftelijke vragen PvdA over brandkranen in stad en dorpen Noardeast-Fryslân

Geachte raad,

Op 26 februari 2026 heeft de fractie van PvdA, mevrouw Tineke Admiraal, op grond van artikel 52 Reglement van Orde, schriftelijke vragen gesteld over Brandkranen in stad en dorpen Noardeast-Fryslân. In deze brief geven wij antwoord op die vragen.

Vraag 1:

Is het mogelijk dat een check van alle brandkranen eenmaal per jaar in onze gemeente plaatsvindt om zo het risico van niet-werkende brandkranen eerder te signaleren en aan te pakken?

Het is altijd zeer ingrijpend wanneer een woonhuis of bedrijf door brand wordt verwoest. Dat was recent ook het geval in Foudgum, waar een woning volledig is uitgebrand. Wij realiseren ons dat dit voor de betrokken bewoners en de directe omgeving een grote impact heeft. Naar aanleiding hiervan zijn vragen gesteld over het functioneren en de controle van brandkranen.

Wij zien op basis van de huidige inzichten geen aanleiding om de controlefrequentie van brandkranen te verhogen naar een jaarlijkse controle. De bestaande werkwijze sluit aan bij landelijke richtlijnen en wordt ook door andere gemeenten toegepast.

In Foudgum zijn vier waterpunten (putten) aanwezig waar de brandweer gebruik van kan maken. Twee daarvan zijn geen officiële brandkranen, maar zogeheten spuitkranen. Deze zijn primair bedoeld voor het leidingnet van Vitens, om leidingen te kunnen doorspoelen.

Tijdens de brand bleek dat de deksel en de binnenpot van een van deze spuitkranen door winterse omstandigheden waren vastgevroren. Dit komt in de praktijk vaker voor. In dergelijke situaties kan de brandweer de binnenpot breken om alsnog toegang tot de brandkraan te krijgen. Dat is in dit geval ook gebeurd.

Spuikranen maken geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen de gemeente en Vitens, maar kunnen wel door de brandweer worden gebruikt. Hoewel de wateropbrengst lager is, is er voldoende bluswater beschikbaar om een brand te bestrijden, ook wanneer één van de brandkranen niet functioneert. De controle van brandkranen is verdeeld tussen de gemeente en Vitens. De gemeente controleert minimaal eens per twee jaar de toegankelijkheid van de putten en de werking van de deksels en binnenpotten. Vitens controleert eens per vier jaar de watertoevoer en waterdruk. Deze werkwijze sluit aan bij de landelijke praktijk. De controles worden geregistreerd in Mapkit. In Foudgum zijn begin dit jaar nog controles uitgevoerd door de gemeente.

Daarnaast geldt dat niet volledig kan worden voorkomen dat een brandkraan door bijvoorbeeld vorst tijdelijk minder goed toegankelijk is. De brandweer is hierop ingericht en kan indien nodig gebruikmaken van alternatieve waterwinpunten. Ook beschikt een tankautospuiter over een eigen watervoorraad, die bij woningbranden direct kan worden ingezet.

De huidige controlefrequentie biedt, in lijn met landelijke richtlijnen, voldoende waarborg voor de beschikbaarheid van bluswater in de gemeente. Daarom zien wij geen aanleiding om deze structureel aan te passen.

Naar aanleiding van een verzoek is gesproken met de getroffen bewoners van Foudgum, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Brandweer Fryslân. In dit gesprek hebben de bewoners hun zorgen kunnen delen over de beschikbaarheid van bluswater tijdens de brand. Wij begrijpen dat de situatie ter plaatse, zeker in de hectiek van het moment, de indruk kan wekken dat er onvoldoende water beschikbaar was.

Door de brandweer is toegelicht dat de betreffende brandkraan weliswaar was vastgevroren, maar na het breken van de deksel alsnog snel inzetbaar werd. De beschikbare, en conform beleid vereiste, capaciteit van 800 liter per minuut kan daarbij voor een ongetraind oog als beperkt worden ervaren.

De zorgen die bij de bewoners leven nemen wij serieus. Wij vinden het belangrijk dat er duidelijkheid en vertrouwen bestaat over de bluswatervoorziening in het dorp. Daarom is afgesproken dat wij contact opnemen met Dorpsbelang om, samen met de brandweer, de bewoners nader te informeren en vragen te beantwoorden over de inrichting en werking van de brandweerborg.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân,

H.J.C.M. Verbunt, MBA
Secretaris

mr. J.G. Kramer
Burgemeester

Bijlage 1: Overzicht brandkranen dorp Foudgum