[redacted]

**Van:** [redacted]
**Verzonden:** woensdag 29 mei 2024 14:42
**Aan:** [redacted]
**Onderwerp:** RE: aanvulling inpassingsplan

Beste [redacted]

Zoals je aangeeft is er in het plan voldoende ruimte voor waterberging. Er is zelfs extra waterberging van ca 900 m3 aangelegd die aanvullend is boven de voorzieningen die gedimensioneerd zijn op de norm T=100.

In de aanvulling inpassingsplan is het volgende te lezen:
*"De aanvullende buffervoorziening wordt voorzien van een overloop naar het oppervlaktewater Egchelhoekerbeek in beheer en eigendom bij het Waterschap Limburg. De leegloop van de infiltratievoorziening naar het oppervlaktewater, zal geschieden met een capaciteit van maximaal 1 l/s/ha en moet onder in de infiltratievoorziening geschieden."*

Indien er een hemelwatervoorziening gerealiseerd is die voldoet aan onze norm van 100 mm per m2, dan vinden wij doorgaans dat een leegloop op ons oppervlaktewater mag. De leegloop zal geschieden met maximaal 1 l/s/ha. Ook op dit punt voldoet de voorziening aan ons beleid.
Voor een lozing op ons oppervlaktewater is formeel wel een vergunning vereist. Deze dient voor dit plan aangevraagd te worden.

Mochten hier nog vragen over zijn, dan hoor ik dat graag

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur Plantoetsing
+31 [redacted]

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat

**Van:** [redacted]
**Verzonden:** woensdag 22 mei 2024 14:18
**Aan:** [redacted]
**Onderwerp:** FW: aanvulling inpassingsplan

Met vriendelijke groet,

[redacted]