Technische vraag

Zaaknr.: 103143-2025

Technische vraag aan domein/team: Migratie

Onderwerp: Raadsvoorstel Bindend advies omgevingsvergunning asielzoekerscentrum Boekelsedijk

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur van 5 februari 2026 zijn verschillende vragen gesteld waarop nog schriftelijk teruggekomen zou worden. Dit zijn de volgende vragen.

1. Hoe ziet het met de vleermuizen aan de Boekelsedijk in relatie tot het onderzoek aan de Volkelseweg?
2. De conclusie uit het rapport dat er geen bodemsanering nodig is, komt dat door de tijdelijkheid van de vergunning?

Ondertekening:

Datum indiening	:	5-2-2026
Fractie	:	Diverse fracties
Naam indiener	:	Diverse raadsleden
iBabs ID nr.	:	239

Antwoord op technische vraag

Technische vraag aan domein/team: Migratie
Datum: 9-2-2026

Vraag:

1. Hoe ziet het met de vleermuizen aan de Boekelsedijk in relatie tot het onderzoek aan de Volkelseweg?

Antwoord:
Er worden maatregelen getroffen vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. Dit gaat om vleermuisvriendelijke bouwlampen en alleen overdag bouwen. Er komt uit het onderzoek niet dat alleen in de winterperiode gebouwd mag worden. Dit is allemaal verwerkt in de quickscan, bijlage 20, tabel 5.1. We hebben ook de brief gelezen over een onderzoek in de omgeving, maar zijn niet bekend met het in de brief genoemde ecologisch onderzoek en kunnen de betrouwbaarheid van dit onderzoek dan ook niet beoordelen. De quickscan van het COA is onafhankelijk beoordeeld door de omgevingsdienst Noord-Brabant Noord (ODBN).

Vraag:

2. De conclusie uit het rapport dat er geen bodemsanering nodig is, komt dat door de tijdelijkheid van de vergunning?

Antwoord:
Het heeft niets met de tijdelijkheid te maken. De verontreiniging met bestrijdingsmiddelen was alleen op een klein deel van het perceel en zo gering dat er geen belemmering voor ander gebruik is. Dat was al 8 jaar geleden, en is niet toegenomen, en waarschijnlijk zelfs afgenomen.