

MEMO	
Van	Delta Scholengroep Jutta Groosman
Voor	Bas van Loef
Betreft	Gegevens t.b.v. COVID ventilatie
Datum	13-11-2020

INLEIDING | AANLEIDING

In onderstaande tabel zijn de gegevens van de scholen in beheer van Delta Scholengroep opgenomen.

Kolom C geeft aan welke scholen wel/niet voldoen aan de eisen zoals geformuleerd door de LCVS, Frisse scholen klasse C. De resultaten zijn incl. tijdelijke maatregelen zoals deuren tegen elkaar open zetten. Alle scholen zitten boven de 90%.

Kolom A geeft aan welke scholen niet voldoen aan het bouwbesluit bestaande bouw. Dit is de situatie waar we naar toe gaan als we in de wintersituatie meer en meer de ramen en deuren gaan sluiten. De percentages die genoemd zijn, zijn niet de richtlijn van Frisse Scholen klasse C, je kun je voorstellen dat de percentages dan ongunstiger worden. De eerste kolom geeft de prioriteit aan. Jozefschool op absolute nummer 1, daaronder de Johannes en de Wijzer. Waarbij de Johannesschool in het IHP vermeld staat voor nieuwbouw.

Zoals al eerder vermeld, zijn er door Delta Scholengroep nog geen CO2 metingen verricht. Wij hebben een fysieke bouwbesluittoets gedaan op alle locaties. In de komende periode zullen we CO2 metingen doen volgens het formulier van de LCVS.

TABEL (VERDEELD OVER 2 PAGINA'S)

2P2008700
Delta Scholengroep
Controle Ventilatie i.r.t. Covid-19
8-10-2020

PRIO	Naam	straat	postcode	gemeente	beheer	GO [m2]	bouw- jaar	uitbrei- ding	leeftijd	aantal lokalen reglier	aantal lokalen overig	Co2 meters	ventilatie systeem	geschat jaarlijks energie- verbruik (kWh)	geschat jaarlijks gasverbruik (m³)
1	Jozefschool	Rijksweg West 29	6842 BA	Arnhem	Delta	1.100	1921		99	8	1	nee	A	1.030	19.836
1	De Johannesschool	Eimersingel Oost 262	6834 CZ	Arnhem	Delta	1.830	1970		50	10	3	nee	A	7.810	34.226
1	De Wijzer	Dalweg 40	6821 JP	Arnhem	Delta	1.456	1931	2020	89	11	2	nee	A+D	26.199	32.223
2	Pieter De Jong (Pyth.)	Pythagorasstraat 3	6836 GA	Arnhem	Delta	1.367	1989		31	11	2	nee	C+A	7.810	13.782
2	Paulusschool	Valckenierstraat 5	6828 RM	Arnhem	Delta / VVE	1.185	2003		17	10	2	nee	D		
3	De Horizon	Groningensingel 1183	6835 HZ	Arnhem	Delta		2006		14	10	1	nee	C+D		
3	De Kringloop	Breezandpad 7	6843 JM	Arnhem	Delta	1.663	2017		3	13	3	ja	D	48.789	7.535

2P2008700
Delta Scholengroep
Controle Ventilatie i.r.t. Covid-19
8-10-2020

				A. Bouwbesluit bestaande bouw		B. Bouwbesluit bestaande bouw		C. GGD richtlijn, FS klasse C	
				Huidige situatie		incl. tijdelijke maatregel		incl. tijdelijke maatregel	
				3,44	dm3/s/pers	3,44	dm3/s/pers	6	dm3/s/pers
				282,0	cm2/persoon	41,3	cm2/persoon	72,0	cm2/persoon
					bij 1 gevel !		bij 2 gevels !		bij 2 gevels !
					NPR1090:1993		NPR1090:2010		NPR1090:2010
				1.800	ppm max.	1.800	ppm max.	1.200	ppm max.
PRIO	Naam	straat	postcode	% lokalen dat voldoet	ruimten die niet voldoen	% lokalen dat voldoet	ruimten die niet voldoen	% lokalen dat voldoet	ruimten die niet voldoen
1	Jozefschool	Rijksweg West 29	6842 BA	10%	leslokalen	90%	speellokaal groot, centraal	90%	speellokaal groot, centraal
1	De Johannesschool	Eimersingel Oost 262	6834 CZ	70%		100%		100%	
1	De Wijzer	Dalweg 40	6821 JP	70%	lokaal 0.26, 0.29, 1.10	99%	0.23 conciërge; 0.9 personeelskamer	99%	0.23 conciërge; 0.9 personeelskamer
2	Pieter De Jong (Pyth.)	Pythagorasstraat 3	6836 GA	90%		100%		100%	
2	Paulusschool	Valckenierstraat 5	6828 RM	90%	speelzaal nakijken	90%	speelzaal nakijken	90%	speelzaal nakijken
3	De Horizon	Groningensingel 1183	6835 HZ	100%		100%		95%	helft lokalen op grens van max.
3	De Kringloop	Breezandpad 7	6843 JM	100%		100%		100%	