Reactie op technische vragen van VVD over raadsvoorstel beleids- en beheerplan openbare verlichting 2025-2029

1. Wanneer verwacht het college dat het areaal helemaal verled is?

   Zoals in het raadsvoorstel te lezen is, streven we ernaar dit 2025/2026 uit te laten voeren met een mogelijke uitloop in 2027.

2. Bij vernieuwing van de verlichting. Wordt er ook met inwoners c.q. omwonenden geparticipeerd bij de onveilige wegen, zodat die inwoners ook inspraak hebben in de vernieuwende verlichting?

   Nee, er wordt niet geparticipeerd met inwoners want het huidige areaal wordt één op één vervangen op basis van standaardisatie.
   Dit houdt in: Conventionele armatuur eraf en een dynamisch LED-armatuur erop.
   Het beleid voor de buiten gebieden verandert niet en verlichten we waar het moet en minder waar het kan.

3. Bij de vernieuwing wordt rekening gehouden met duurzaamheid en schonere verlichting, daarom wordt de verlichting verled. Wordt er ook rekening gehouden met bijvoorbeeld dat de verlichting kan dimmen etc, zodat het passend is bij de situatie van die weg? Anders gezegd, wordt bij de vernieuwing rekening gehouden met de inpassing van de verkeerssituatie en het effectieve en efficiënte gebruik van de verlichting?”

   In het nieuwe beheer en beleidsplan is te lezen dat tijdens het verledden van het areaal alle armaturen technisch voorbereid worden en gaan we bij het uitvoeren van het Beheer en Onderhoud werken met een dynamisch beheerpakket waarmee we het areaal op afstand en per situatie kunnen bedienen en inregelen.