Gemeente Geertruidenberg

Zaaknummer:

Memorie van antwoord

Aan	:	de leden van de gemeenteraad
Van	:	het college van burgemeester en wethouders
Datum	:	12 december 2023
Onderwerp	:	memorie van antwoord bij Programma Stedelijk Water 2024-2028
Vraag van	:	Keerpunt 74

Vraag:

Op pagina 4 wordt aangegeven dat er veel aandacht is besteed aan afkoppelen hemelwaterafvoer op bestaande gemengde riolering. Werkzaamheden zouden gepaard gaan met vervangen en herinrichten. Hierop aansluitend.
In de tabel GRP 2018-2022 op pagina 9 mis ik de burgemeester bianchiweg te Geertruidenberg. Hier is tijdens de herinrichting en vervanging afgelopen jaren riolering afvalwater en hemelwater gescheiden aangelegd om hemelwater in de sloot te lozen achter de ravelijn. Echter bleek de vergunning niet geregeld te zijn om te mogen lozen. Hierop is vervolgens hemelwater weer terug aangesloten op het riool en de boel dicht gegooid en bestraat. Dus nog niet afgerond.

1) *Nu weet men nog waar de aansluitingen zitten. Hoe gaat dat over een paar jaar? Wanneer wordt dit gereed gemaakt?*

Dit soort slordigheden kosten veel geld!

Pagina 41.
De kosten zouden beheersbaar zijn en slechts beperkt stijgen? 2,17% per jaar over een periode van 30 jaar is zover ik terug kan zien in de grafiek een verdubbeling van de riool heffing. Een behoorlijke duit in het zakje.
Rioolheffing is een bestemmingsheffing
Hier vallen 3 zorgplicht taken onder.

- afvalwater
- Hemelwater
- Grondwater

Deze 3 mogen verrekend worden in de rioolheffing.
Aandachtspunten hierin zijn:

- Opbrengsten zijn specifiek voor het doel en heffing mag niet hoger zijn dan kosten. En opbrengst mag niet naar andere zaken.
- Heffing heeft relatie met watertaken. Deze hebben een algemeen belang en moeten op een aanvaardbare manier verdeeld zijn. De relatie kosten via de heffing en het belang dat de belastingplichtige heeft moet duidelijk zijn.

2) *Worden deze watertaken jaarlijks gedetailleerd uitgewerkt qua kosten zodat kosten versus heffing duidelijk zijn?*

Pagina 5
In het programma wordt verwezen dat de kosten voor uitvoering van gemeentelijke watertaken conform wet mileubeheer ten laste worden gebracht aan de rioolheffing.

3) *Wordt hier gedoeld op artikel 228a van de gemeentewet? Want deze geeft duidelijk aan wat rioolheffing inhoud.*

Enkele punten die mij opvielen in het stuk.
Wat betreft burgemeester bianchiweg. Toevallig hierover contact gehad met bewoners een tijd terug.

Gemeente
Geertruidenberg

Antwoord op vraag 1

De Burgemeester Bianchiweg valt binnen het project Ravelijn 1, zoals die in het overzicht op blz. 9 is opgenomen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleek dat het oppervlakte water onvoldoende afvoercapaciteit had en het ook niet mogelijk was voldoende waterberging te realiseren. Bij de vervolg projecten Ravenlijn 2 en 3, zijn wij ook voornemens zijn hemelwater gescheiden in te gaan zamelen. Bij de voorbereiding van deze twee deelprojecten nemen wij ook het afvoeren van het hemelwater van de Burgemeester Bianchiweg mee. Met Ravelijn 2 en 3 kunnen wij niet eerder starten dan in de loop van 2026 in verband met het verwijderen van een asbestcement leiding door Brabant Water.

De aansluitingen zijn indertijd op de revisietekeningen vastgelegd en bij ons bekend.

Antwoord op vraag 2

Nee, de kosten voor het uitvoer van de gemeente watertaken (zoals de gemeentelijke zorgplichten straks onder de Omgevingswet genoemd worden) worden niet jaarlijks, maar vijfjaarlijks gedetailleerd uitgewerkt. Doordat elke vijf jaar een nieuw ‘rioleringsplan’ opgesteld wordt, wordt de (jaarlijkse) benodigde storting in de Voorziening Riolering geëvalueerd. Financiële meevallers (bijv. aanbestedingsvoordelen, lagere rente of langere technische levensduur t.o.v. afschrijftermijn) of tegenvallers (bijv. hogere rente, stijgende kosten voor materieel/personeel, versnelde afschrijving als riolering in combinatie met bijvoorbeeld wegreconstructie vervroegd vervangen wordt) worden dan verrekend.
Zo wordt steeds gekeken hoeveel geld er nodig is voor de Voorziening Riolering om voor een periode van 60 jaar voldoende middelen te hebben om de gemeentelijke watertaken uit te kunnen voeren.

Antwoord op vraag 3

Op grond van art. 228a Gemeentewet kan bij gemeentelijke belastingverordening een rioolheffing worden ingevoerd ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken/zorgplichten. Deze watertaken/zorgplichten zijn verder uitgewerkt in artikel 4.22 van de Wet milieubeheer (afvalwater) en in de artikelen 3.5 en 3.6 van de Waterwet voor hemelwater resp. grondwater.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris a.i.,	de burgemeester,
R. Brekelmans	M. Witte