Checklist

toegankelijke **speeltuinen**

toegankelijk zwolle

Een toegankelijke stad ontwikkel je samen

Inhoud

Voorwoord 3
Gegevens locatie en ervaringsdeskundige 4
1. Checklist Toegang 5
2. Checklist Centrale paden 7
3. Checklist Toestel 7
4. Checklist Omheining toestel 8
5. Checklist Glijbaan 8
6. Checklist Schommel en Draaitoestellen 9
7. Checklist Wipwap 9
8. Checklist Klimtoestel 9
9. Checklist Zand en Water 10
10. Checklist Spelletjes 10
11. Checklist Zitgelegenheid 11
12. Checklist Website/Telefoonservice 11
13. Checklist Medewerkers 11
14. Checklist Openbaar/Toegankelijk Toilet 11
15. Overige Opmerkingen 12

Voorwoord

Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartigingsgroep en bestaat uit bijna veertig vrijwillige ervaringsdeskundigen. Zij zetten zich in voor een inclusieve samenleving door te adviseren, te signaleren en bewustwording te creëren. Zodat ook mensen met een beperking of handicap zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij.

De adviezen die vanuit Toegankelijk Zwolle gegeven worden, zijn op basis van eigen ervaringen en geven daarmee aan of iets in de praktijk wel of niet toegankelijk is. Het kan dus gezien worden als een praktijktoets. Toegankelijk Zwolle checkt dus niet of alles voldoet aan de wettelijke normen door alles op te meten. Wanneer het advies luidt dat iets in de praktijk niet toegankelijk is, kan er meegedacht worden in een oplossing. Voor de uitvoering van deze oplossing, of een uitgebreider onderzoek naar de oplossing, zal echter een professional gevraagd moeten worden.

De checklist die gebruikt wordt voor het schouwen van de websites is opgesteld door Toegankelijk Zwolle, op basis van eigen ervaringen en bestaande checklists. Elke schouwing wordt uitgevoerd door minimaal twee vrijwillige ervaringsdeskundigen. En er wordt daarbij rekeningen gehouden met allerlei soorten beperkingen, handicaps en kwetsbaarheden. Zodat het advies zo overstijgend mogelijk is.

In de checklist wordt met de volgende duiding gewerkt:
Ja = toegankelijk
Nee = niet toegankelijk
NVT = niet van toepassing
Eventueel wordt het aangevuld met een opmerking. Ook wordt in de schouwing een algemene indruk aangegeven.

Voor vragen of opmerkingen over de schouwing kan contact opgenomen worden met Lieke Helmes, Projectleider Toegankelijk Zwolle middels info@toegankelijkzwolle.nl of 06-28949155.

Voor meer informatie over Toegankelijk Zwolle kijk dan op www.toegankelijkzwolle.nl.

Gegevens locatie en ervaringsdeskundige

Locatiegegevens	
Naam locatie	Speeltuin Domela Nieuwenhuisware/ Bosseware
Straat en huisnummer	
Postcode en plaats	
Telefoon	
Website	
E-mail	
Functie van de locatie	Speeltuin
Gegevens ervaringsdeskundige	
Naam	Elsbeth en Nicoline
Datum	28 september 2021
Hoedanigheid schouwer	Vrijwilliger
Gebruik van welk hulpmiddel	rolstoel en taststok
Organisatie	Toegankelijk Zwolle

1. Checklist Toegang

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
1.1	Bereikbaar met OV, max. 200m		X		Wel bushalte in de buurt, maar verder dan 200m
1.2	Duidelijke bewegwijzering van OV naar entree gebouw		X		Geen bewegwijzering aanwezig
1.3	Hoeveel invalideparkeerplaats zijn er? Richtlijn is 5% van totaal			X	Deze zijn niet aanwezig
1.4	Haakse invalideparkeerplaats (loodrecht op de weg, 3,5m breed)			X	
1.5	Langsparkeerplaats (fileparkeren, 6m lang)		X		Geen mogelijkheid tot fileparkeren. De parkeerplekken zijn vrij krap en met weinig ruimte eromheen om bv een rolstoelbus of een grote auto goed in te kunnen draaien.
1.6	Invalide parkeerplaats obstakelvrij			X	
1.7	Invalideparkeerplaats max. 50m vanaf entree speeltuin		X		
1.8	Bij betaald parkeren: toegankelijke betaalautomaat voor parkeren			X	
1.9	Hellingbaan met leuningen (die doorlopen) aanwezig			X	
1.10	Entree speeltuin duidelijk gemarkeerd		X		Er is geen duidelijke entree. Er zijn meerdere mogelijkheden om de speeltuin in te gaan, maar deze zijn allemaal open.
1.11	Entree speeltuin goed bereikbaar	X	X		Er loopt een pad langs de speeltuin, maar deze is soms heel smal waardoor je ook met een smalle rolstoel al snel deels door het gras moet. Ook staat er een paaltje vlak naast een pad en liggen er veel kastanjes en bladeren op het pad. Het verharde pad langs de speeltuin met zand is breed genoeg maar niet goed zichtbaar doordat er zoveel zand op ligt (foto's 1).
1.12	Oppervlakte naar ingang is vlak en niet glad	X			Deels. Afhankelijk van welke ingang je neemt. De ingang van de 'kleine' speeltuin in het gras bv, wordt voorafgegaan door een deel bestrating die ruim genoeg is om met een scootmobiel te keren (foto 2). Andere ingangen hebben vaak alleen een pad.
1.13	Keerruimte voor de deur 1,5x1,5m voor **rolstoel**	X			Zie 1.12
1.14	Keerruimte voor de deur 2,1x2,1m voor **scootmobiel**	X			Zie 1.12
1.15	Hulphond en blindengeleidehond toegestaan	X			Openbare ruimte. Niet expliciet aangegeven.
1.16	Traptreden gemarkeerd			X	Geen trap
1.17	Openingstijden zijn duidelijk aangegeven			X	Er zijn geen openingstijden.
1.18	Openingstijden zijn afgesteld op tijden van speciaal onderwijs (kinderen hebben langere reistijd i.v.m. groepsvervoer)			X	
1.19	Speeltuin is voorzien van omheining		X		Het zijn meerdere speelgebieden bij elkaar (zie punt 15 voor een beschrijving). In totaal is het een

					heel open terrein, zonder omheining. Zie foto 4.
1.20	Hek is door volwassen in rolstoel zelfstandig te openen			X	Geen hek aanwezig

2. Checklist Centrale paden

No	Naam ruimte	Ja	Nee	nvt	Opmerking
2.1	Duidelijke looproutes		X		Geen looproutes aanwezig. Alleen een pad naar en om de speeltuin heen en voor een deel langs de speeltuin.
2.2	Vrije looppaden			X	
2.3	Overige obstakels (zoals tijdelijke objecten) zijn goed gemarkeerd		X		
2.4	Voetpad 150cm breed		X		Pad is hooguit 100 cm breed, sommige delen nog smaller, ongeveer 50 cm (zie foto 1)
2.5	Versmalling in pad zijn max. 90cm breed		X	X	Er zijn geen versmallingen in het pad. Pad is sowieso vrij smal, behalve naast de speeltuin in het zand; deze is breder.
2.6	Versmalling in pad is max. 120cm lang		X	X	Er zijn geen versmallingen in het pad.
2.7	Gids- en geleide lijnen aanwezig		X		
2.8	Op- en afritten voor voetpaden			X	
2.9	Goede verlichting aanwezig		X		
2.10	Drempels max 0-2cm hoog, het liefst drempelvrij		X		Er zijn diverse overgangen van bv pad naar zand, of van het basketbalveld naar het pad ernaast die een kleine of grotere drempel hebben of die ongelijk zijn (zie foto's bij foto 3).
2.11	Enkele speelelementen staan op of dichtbij het centrale pad		X		
2.12	Hoogte van speelelementen dichtbij centrale pad is op hoogte die bereikbaar is voor kinderen in een rolstoel		X		

3. Checklist Toestel

No	Naam ruimte	Ja	Nee	nvt	Opmerking
3.1	75% van de toestellen zijn bereikbaar via een stevige ondergrond (pad, gras, rubberen mat)		X		Alle toestellen staan in bobbelig gras of zand. Er is wel een (klein) basketveld met een harde ondergrond.
3.2	De stevige ondergrond is min. 1m breed		X		Basketbalveld wel
3.3	Toestellen zijn te bereiken met een luie trap (zie *)		X		
3.4	Toestellen hebben een lage instap		X		
3.5	Toestellen zijn voorzien van een klimgreep		X		

*Een luie trap is een trap met een kleine hellingshoek, met brede treden.
Bij een luie trap geldt de formule: 2 x optrede + 1 x aantrede = 57 tot 63 cm.
Bijvoorbeeld:

Optrede (stijging)	**Minimale aantrede (breedte van de tree)**
16 cm	25 tot 31 cm
17 cm	23 tot 29 cm
18 cm	21 tot 27 cm

4. Checklist Omheining toestel

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
4.1	Omheining om bewegende toestellen		X		Geen omheining aanwezig rondom schommel
4.2	De omheining heeft één in-/uitgang		X		
4.3	De in-/uitgang is zelfstandig te openen		X		
4.4	De omheining heeft contrasterende kleuren		X		

5. Checklist Glijbaan

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
5.1	De glijbaan is te bereiden via een luie trap (zie **)		X		Zie foto 5.
5.2	Het uiteinde van de glijbaan is voorzien van een lang horizontaal uitglij-stuk		X		Zie foto 5.
5.3	Aan het einde van de glijbaan is een verhard pad (voor rolstoel)		X		In tegendeel, aan het eind van de glijbaan val je in een kuil van zand. Zie foto 5.

** De volgende tabel kan gebruikt worden voor de maximale hellingshoek van de helling:

Hoogte verschil	Minimale lengte van pad	Hoogte verschil	Minimale lengte van pad
5 cm	0,5 meter	55 cm	8,2 meter
10 cm	1 meter	60 cm	9,3 meter
15 cm	1,6 meter	65 cm	10,5 meter
20 cm	2,2 meter	70 cm	11,7 meter
25 cm	2,9 meter	75 cm	12,9 meter
30 cm	3,7 meter	80 cm	14,2 meter
35 cm	4,5 meter	85 cm	15,6 meter
40 cm	5,3 meter	90 cm	17 meter
45 cm	6,2 meter	95 cm	18,5 meter
50 cm	7,2 meter	100 cm	20 meter

6. Checklist Schommel en Draaitoestellen

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
6.1	Minimaal één schommel heeft een zitplek met rugsteun		X		
6.2	Er een klein belletje boven de schommel hangt		X		
6.3	Draaitoestel heeft steun voor handen en voeten			X	Geen draaistoestel aanwezig
6.4	Draaitoestel heeft een rugsteun			X	Idem
6.5	Bij een familieschommel is er minimaal één zitplek met rugsteun			X	
6.6	Drempels max 0-2cm hoog, het liefst drempelvrij		X		Schommel staat in zand, eromheen gras, ongeveer 10 cm hoger.

7. Checklist Wipwap

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
7.1	Wipwap heeft een rugsteun		X x		Er zijn 2 wipwappen aanwezig, eentje voor kleine kinderen op het gras en eentje voor wat oudere kinderen in het zand (zie foto 6). **Kleine x = wipwap gras** **Grote X = wipwap zand**
7.2	Wipwap heeft zitplek dat geschikt is voor twee personen		X x		
7.3	Wipwap heeft goede handgrepen	Xx	x		x= voor 2 (van de 4) zitplekken, booggrepen X = er is een soort stuur waar je je aan kan vasthouden.
7.4	Wipwap heeft goede voetsteunen		X x		
7.5	Wipwap reikt niet tot de grond (max. afstand is 23cm), benen komen niet bekneld te zitten	X x			X= wipwap is eerder te hoog x= alleen geschikt voor kleine kinderen die goed zelfstandig kunnen zitten.

8. Checklist Klimtoestel

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
8.1	Het klimtoestel bevat speelelementen die ook toegankelijk zijn vanaf de grond		X		Staat in het zand. Ook met een toegankelijke ondergrond geen interessante speelelementen vanuit rolstoel (foto 7).
8.2	Het klimtoestel nodigt uit om samen te spelen		X		
8.3	Het klimtoestel heeft een luie trap (zie punt 3)		X		Geen trap

9. Checklist Zand en Water

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
9.1	Het water is niet zo maar in te lopen/rijden			X	Geen zand/water spelelementen aanwezig. Alleen het zand van de ondergrond. Verderop wel een sloot.
9.2	Zandelementen zijn bereikbaar op verschillende hoogtes			X	
9.3	Waterelementen zijn bereikbaar op verschillende hoogtes			X	
9.4	Bediening van waterpomp is soepel			X	
9.5	Bediening van waterpomp is met hand(en), voeten of twee personen te bedienen			X	
9.6	Mogelijkheid om met zand te spelen zonder onder het zand te komen		X		
9.7	Mogelijkheid om met water te spelen zonder zelf nat te worden		X		

10. Checklist Spelletjes

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
10.1	Bij basketbal-court: een lage basket		X		Alleen 2 hoge basketbalbaskets. Wel verharde ondergrond. Foto 8
10.2	Er is duidelijk aangegeven waar met skelters, ballen, fietsjes gespeeld mag worden		X		
10.3	Bij tafelvoetbal: de stokken steken niet uit			X	Wel tafeltennistafel aanwezig. Deze heeft een mooi groot en verharde ondergrond om de tafeltennistafel heen. Een voetbalveld is er ook, bestaande uit gras met 2 grote doeltjes. Ook heeft het kleine speeltuintje in het gras nog een soort laag speelpaneel waar je bv winkeltje zou kunnen spelen. Helaas staat deze in het gras en is de doorgang te smal voor een rolstoel, past net een klein kind door. Het speeltuintje in het zand heeft nog een speelhuisje met aan de buitenkant een krijtbord. Doordat deze in het zand staat en verhoogd is (ca 10 cm, niet gemeten) en van de binnenkant te smal, kan een kind in een rolstoel hier niet spelen (foto's 9).

11. Checklist Zitgelegenheid

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
11.1	Zitplekken met armleuning aanwezig		X		Zitplekken bij het basketbalveld zijn een soort betonnen blokken, deze hebben geen arm- en rugleuning. Foto 10
11.2	Zitgelegenheid om alle speeltoestellen goed in het zicht te houden		X		
11.3	Rolstoelen kunnen aansluiten bij tafels en zitplekken, 75cm hoog	X	X		Grotendeels wel, al staan alle bankjes in het gras. Het bankje bij de speelelementen in het zand heeft begroeiing aan beide kanten dus hier kan geen rolstoel naast staan. Foto 10

12. Checklist Website/Telefoonservice

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
12.1	Mogelijkheid groot lettertype website			X	Geen website aanwezig
12.2	Mogelijkheid voorleesfunctie website			X	
12.3	Toegankelijkheid website (eenvoudig in gebruik)			X	
12.4	Openingstijden vermeld			X	
12.5	Informatie over (on)toegankelijkheid van de speeltuin is vermeld			X	
12.6	Toegankelijkheid telefoonservice of mailadres (voor vragen stellen)			X	

13. Checklist Medewerkers

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
13.1	Medewerkers zijn duidelijk herkenbaar			X	Geen medewerkers aanwezig.
13.2	Medewerkers weten hoe te handelen bij ongewenst gedrag			X	

14. Checklist Openbaar/Toegankelijk Toilet

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
14.1	Zie checklist gebouw bij speeltuin			X	Geen toilet aanwezig.

15. Overige Opmerkingen

Deze speeltuin is vrij groot en bestaat eigenlijk uit verschillende speelmogelijkheden. Eromheen is ook nog veel vrije ruimte, veel gras. **Veel mogelijkheden om kleine en grotere aanpassingen te doen waardoor de speeltuin veel toegankelijker kan zijn!**
De speeltuin bestaat uit: een klein speeltuintje met glijbaan, wipwap en soort wandpaneel/kraampje aan 2 kanten. Deze is voor kleine kinderen en staat in het gras. Ook is er een grotere speeltuin in het zand met een wipwap, speelhuisje, klimtoestel en 2 schommels. Daarnaast is er een tafeltennistafel aanwezig, een basketbalveld (wel vrij klein en in ovale vorm) en een voetbal veld met 2 doeltjes in het gras. Tenslotte is er achter het voetbalveld een kinderboerderij, de 'Ware Weide', met oa geiten, schapen, konijnen en kippen. Deze was tijdens de schouw gesloten. Wat we wel konden zien was dat deze is omheind door een hek, dieren stonden grotendeels in gras, zonder toegankelijke paden, deel was bestraat met stoeptegels, picknicktafel staat op verhoging, zonder helling, met aantal losse tegels, rolstoel kan niet/ moeilijk hierbij aanschuiven. Zie foto's 11.

Tips om de speeltuin inclusiever en meer toegankelijk te maken zodat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen:
Wanneer je de doorgang van het speelpaneel (speeltuin in gras) breder zou maken en de ondergrond verhard kunnen kleine kinderen hier, ook in een rolstoel, samen bv winkeltje spelen.
Als de ondergrond bij het speelhuisje (speeltuin in zand) bv kunstgras gemaakt wordt, ingang en binnenkant breder en zonder hoge drempel, kan hier samenspel ontstaan door kinderen met en zonder (fysieke) beperking.
Bij de basketbalcourt ook een lage basket plaatsen of een in hoogte verstelbare basket of een ballenboom met baskets op verschillende hoogtes waardoor het veld voor meerdere leeftijden te gebruiken is en ook voor kinderen in een rolstoel.
Ondergrond in dierenweide vlak maken en met toegankelijke paden en zitplekken.
1 van de schommels vervangen door een schommel die meer ondersteuningsmogelijkheden geeft. Is zowel voor kinderen die meer steun nodig hebben als voor jonge kinderen leuk!
Voetbalveld maken van kunstgras ipv gewoon gras.
Paden breder maken en verharden. Ook in de speeltuin en naar de speelelementen toe.
Ook een parkeerplek geschikt maken voor rolstoelbus; invalideparkeerplek.
De drempels en ongelijke overgangen weghalen en egaal maken.

Foto's:
Foto's 1, toelichting bij 1.11:




Foto 2, toelichting bij 1.12:



Foto 3, toelichting bij 2.10:







Foto 4, toelichting bij 1.19:





Foto 5, toelichting bij 5 mbt glijbaan:







Foto 6, toelichting bij 7, wipwap:





Foto 7, toelichting bij 8 klimtoestel:




Foto 8, toelichting bij 10.1:





Foto 9, toelichting bij 10.3:










Foto 10, toelichting bij 11.1 en 11.3:





Foto 11, foto’s van de dierenweide:

