

Technische vragen

Van : Gouda Positief
Datum vraag : 26 september 2025
Onderwerp : Regeling Erfgoed & Duurzaamheid
commissiegriffier : Erwin Bok

Datum antwoord : 30-9-2025

Vragen:

1. Waarom mag stopverf niet vervangen worden door glaslatten?
2. Mocht er door technische redenen houtwerk moeten worden vervangen. (bijvoorbeeld door houtaantasting) dan is het uitgangspunt dat zelfde type houtsoort wordt toegepast.

Hoe ziet dat als de houtsoort niet leverbaar is op de markt?
Zijn er voorwaarden aan gebonden?

Antwoorden:

1. Binnen Gouda wordt gewerkt volgens de uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).¹ Deze uitvoeringsrichtlijnen stellen dat het uitgangspunt is dat we detaillering en profilering als bestaand houden. Glaslatten als vervanging van stopverf is niet in lijn met de oorspronkelijke constructie van de ramen en daarmee niet gewenst.²
2. Binnen Gouda wordt gewerkt volgens de uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting ERM.³ Veelal zijn kleine hoeveelheden van het bestaande materiaal nog steeds verkrijgbaar. Indien dit niet zo is, dan moet worden gekeken naar een houtsoort met dezelfde eigenschappen. In de uitvoeringsrichtlijnen staan hier concrete voorstellen voor. De monumentenadviseurs van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) kunnen hierbij adviseren

¹ Dit is vastgesteld in het Goudse welstandsbeleid op pagina 96.

² Zie pagina 41 van

[https://www.stichtingerm.nl/doc/P072%20URL%204001%20Historisch%20timmerwerk%20Versie%202.0%20191115%20\(wijz%20191218\)%20def.pdf](https://www.stichtingerm.nl/doc/P072%20URL%204001%20Historisch%20timmerwerk%20Versie%202.0%20191115%20(wijz%20191218)%20def.pdf)

³ Zie pagina 27 van

[https://www.stichtingerm.nl/doc/P072%20URL%204001%20Historisch%20timmerwerk%20Versie%202.0%20191115%20\(wijz%20191218\)%20def.pdf](https://www.stichtingerm.nl/doc/P072%20URL%204001%20Historisch%20timmerwerk%20Versie%202.0%20191115%20(wijz%20191218)%20def.pdf)