

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Gemeente Asten
T.a.v. Burgemeester en wethouders
Postbus 290
5720 AG ASTEN

CLASSIFICATIE	C1 - Publieke Informatie
DATUM	12 april 2021
ONZE REFERENTIE	GFO-N-RE 21-0669
BEHANDELD DOOR	Marja ter Maat
TELEFOON DIRECT	026 373 11 79
E-MAIL	ruimtelijkeplannen@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	1

BETREFT inspraakreactie Ontwerp Omgevingsvisie Asten

Geachte leden van de raad,

Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat de Ontwerp Omgevingsvisie Asten ter inzage ligt. Van de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen maakt TenneT TSO B.V. graag gebruik.

Binnen uw gemeente bevindt zich een 380.000 Volt hoogspanningsverbinding Maasbracht – Eindhoven. Deze hoogspanningsverbinding maakt onderdeel uit van het landelijk hoogspanningsnet en is in beheer en eigendom van TenneT.

Bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") is TenneT aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, welke aangeduid is als vitale infrastructuur. Zij is daarmee verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van dit net om daarmee de levering van elektriciteit zo goed mogelijk te kunnen garanderen.

In dat kader is het optimaal beheren, onderhouden en veiligstellen van nieuw te realiseren en gerealiseerde assets ten behoeve van een ongestoorde ligging en aanwezigheid daarvan gedurende de gehele levensfase een zeer belangrijke kerntaak van TenneT. Uitgangspunt daarbij is dat deze vitale infrastructuur een gepaste bescherming verkrijgt en behoudt in ruimtelijke plannen en besluiten die worden op- en vastgesteld voor zowel de onder- als bovengrond. Dit alles met als doel deze infrastructuur niet te verstoren en deze op een effectieve en efficiënte manier in stand te kunnen houden en beheren.

Het bovenstaande brengt met zich mee dat TenneT u verzoekt om op een passende wijze rekening te (blijven) houden met de aanwezigheid van deze bestaande vitale infrastructuur in uw gemeente en eventuele doorwerking naar een Omgevingsplan.

Door de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding vormt TenneT namelijk één van de ruimtevragers en belanghebbenden binnen uw gemeente. Deze bestaande assets wensen wij op een juiste manier planologisch te borgen en te behouden ten behoeve van de leveringszekerheid.

Deze ruimtelijke functie is niet doorvertaald op de verbeelding van de Omgevingsvisie.

Met name bij de relatief grootschalige hoogspanningsinfrastructuur kan het waardevol zijn het bestaande en eventuele toekomstige ruimtebeslag op te nemen. TenneT verzoekt toevoeging van deze functie op de verbeelding te overwegen, zodat een zorgvuldige belangenafweging kan worden gemaakt.

Met het oog op de Energietransitie kunnen er de komende jaren diverse netuitbreidingen/wijzigingen gaan plaatsvinden. Eveneens vanwege de klimaatadaptatie zullen er wellicht aanpassingen aan het net noodzakelijk zijn. Hiervoor is ruimte nodig.

Na het doornemen van de visie, willen we graag aanvullende aandacht vragen voor de volgende ontwikkelingen die plaatsvinden ter plaatse of in de nabijheid van de bestaande verbinding. Bij de vormgeving van deze ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met de bestaande hoogspanningsinfrastructuur.

Transformatie buitengebied

Beekdalen

- Hermeandering van de Aa*;
- Natuurvriendelijke oevers*

Beoogde afronding van dit project zal in 2022 zijn.

Voor de hermeandering en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers in de nabijheid of binnen de belemmerde strook van de hoogspanningsverbinding is afstemming met TenneT noodzakelijk om op die manier te kunnen bespreken of de plannen ook technisch (veilig) uitvoerbaar zijn en geen afbreuk doen aan de veiligheid en leveringszekerheid van de hoogspanningsverbinding.

Energie

Mogelijke ontwikkeling in het buitengebied voor:

- Zonneparken*;
- Windturbines;
- Het staat niet expliciet vermeld, maar indien de gemeente kleinschalige windturbines wil gaan toestaan op eigen erf in het buitengebied, dan verzoeken wij om hiervoor een beperkingengebied op te nemen ten opzichte van de aan te houden afstand tot een bovengrondse hoogspanningsverbinding. Zie voor verdere uitleg de toegevoegde bijlage.

Wij verzoeken u om in het toekomstige omgevingsplan het volgende op te nemen:

"De afstand van een kleine windturbine tot bovengrondse hoogspanningsinfrastructuur bedraagt niet minder dan de maximale werpafstand bij twee maal nonimaal toerental van de turbine, tenzij de netbeheerder instemt met een kortere afstand".

*Met betrekking tot deze punten willen we graag afstemming met u hebben. U kunt hiervoor contact opnemen met toestemming@tennet.eu.

Overige informatie

Staalkaart TenneT

Momenteel is TenneT, in samenwerking met Netbeheer Nederland, een staalkaart aan het voorbereiden met daarbij voorbeeldregels.

In deze staalkaart zijn bouwstenen opgenomen met betrekking tot o.a. het behouden en creëren van ruimte in de nabijheid van het elektriciteitsnet. Daarnaast is er een bouwsteen opgenomen ter bescherming van het elektriciteitsnet voor activiteiten die daar een bedreiging op (kunnen) vormen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan invloeden van buitenaf, die op verdere afstand liggen als de belemmerde strook, zoals (kleinschalige)windturbines en BRZO bedrijven.

Vanwege bovenstaande punten willen we graag in overleg met de gemeente om gezamenlijke (knel)punten te bespreken en zodoende tot een goede borging van het hoogspanningsnet in het toekomstige omgevingsplan te komen. Eveneens kunnen we dan samen onze doelstellingen en wensen bespreken. TenneT zou graag actief betrokken worden bij de ontwikkeling van het Omgevingsplan en zodoende met de gemeente mee te kunnen denken.

We vernemen graag uw reactie en U kunt hiervoor een mail sturen naar ruimtelijkeplannen@tennet.eu.

Bijlage


Voor uw informatie zijn in de toegevoegde bijlage situaties aangegeven die de leveringszekerheid en veiligheid (nadelig) van bestaande infra kunnen beïnvloeden en daardoor uitval kunnen veroorzaken. Grootschalig falen van het landelijk hoogspanningsnet kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Aan het voorkomen daarvan draagt een goede publiekrechtelijke bescherming bij. Bij deze het verzoek om ontwikkelingen die mogelijk de betrouwbaarheid en veiligheid van het functioneren kunnen schaden, vooraf af te stemmen met TenneT en pas toe te staan na een positief verkregen schriftelijk advies van TenneT. Eveneens verzoeken we om de toe te passen werkwijze (bijvoorbeeld voor kleinschalige windturbines, BRZO bedrijven) op te nemen in uw handboek.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie) kunt u eveneens aan deze persoon richten.

Uw reactie zie we, graag onder vermelding van ons kenmerk, met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



mr. A.H.D (Angélique) Avink
Manager Real Estate Management