Door de fractie GroenLinks, dhr. Buitenweg, is op 1 maart 2022 tijdens het oordeelsvormende beraad een vraag gesteld bij agendapunt 3.7 (vaststelling van het bestemmingsplan ‘Herziening ondergrondse 110kV kabelverbinding’).

Vraag
Dhr. Buitenweg refereert aan het archeologische rapport en geeft aan dat er niet er niet veel in de grond zal zitten. Er wordt wel geadviseerd om een boring te doen om de 50 meter. Dhr. Buitenweg vraagt of dat wordt meegenomen.

Reactie op de vraag
Voor het bestemmingsplan zijn twee archeologische onderzoeken uitgevoerd, namelijk een archeologisch bureauonderzoek en een veldonderzoek.
In het archeologische veldonderzoek blijkt dat er mogelijk archeologische resten aanwezig zijn van boring 3 t/m boring 4 en boring 57 t/m 59. Voor zover deze niet met een open ontgraving worden gerealiseerd, zal er geen bodemverstoring plaatsvinden. Op deze plekken zal Tennet met een gestuurde boring (HDD) de leidingen aanleggen.

Alleen voor zover de gestuurde boring niet mogelijk is, zal een open ontgraving plaatsvinden. Hiervoor dient op basis van het geldende bestemmingsplan (door de archeologische dubbelbestemming) alsnog een omgevingsvergunning voor het aanleggen van werken moeten worden aangevraagd. Hiervoor geldt dan dat alsnog een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk is. Zie hiervoor ook de tekst bij paragraaf 4.2.2 van de toelichting van het bestemmingsplan.

Conclusie
Er wordt dus rekening gehouden met de uitkomsten van het archeologische onderzoek.