

Vragen raadslid dhr. Hermanussen (fractie Liberaal LVC) betreffende het voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 3.365.255,- voor verbetering luchtkwaliteit en renovatie basisscholen Het Telraam te Oeffelt en Klimop te Rijkevoort en beantwoording college

Commissie 5 oktober 2021

Inleiding

.

Vragen

- 1.** Zijn andere onderwijsstichtingen binnen onze gemeente ook gevraagd om te inventariseren hoe de situatie qua luchtkwaliteit op hun scholen is?

Antwoord:

Reeds medio augustus 2020 zijn schoolbesturen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap gevraagd om na te gaan in hoeverre de ventilatie in hun schoolgebouwen voldoet. Daarnaast is vanuit de gemeente Boxmeer aan de schoolbesturen op 18 augustus 2020 een uitvraag gedaan om te inventariseren of de ventilatie in de schoolgebouwen voldoet conform de adviezen van het RIVM. Hierop is een inzicht verkregen in de stand van zaken per school.

Daarbij wordt overigens opgemerkt dat schoolbesturen hierin een eigenstandige verantwoordelijkheid hebben. In voorliggend geval heeft schoolbestuur Optimus ervoor gekozen om op al haar scholen metingen te verrichten en de bevindingen te vervatten in een rapportage.

- 2.** Hoe is de situatie van de ventilatie en luchtkwaliteit op ander scholen in onze gemeente?

Antwoord:

In de afgelopen periode zijn veel schoolgebouwen aangepakt qua verduurzaming en ventilatievoorzieningen, of zijn werkzaamheden in voorbereiding (bijvoorbeeld 't Bolwerk te Boxmeer, Jenaplan Kindcentrum te Boxmeer, Onze Bouwsteen te Beugen, Josefschool te Overloon).

Daarnaast hebben we een heel aantal schoolgebouwen van recente datum (scholen Voortgezet Onderwijs Elzendaal en Metameer te Boxmeer, basisschool Weijerwereld te Boxmeer). Deze voldoen allemaal in ieder geval aan de minimale vereisten van het Bouwbesluit.

Ook zijn er schoolgebouwen die wellicht ouder zijn, maar waar voldoende natuurlijke ventilatie plaatsvindt.

Buiten de genoemde scholen in de rapportage van Optimus, zijn er geen signalen bekend dat er in andere schoolgebouwen urgente problemen zijn, afgezet tegen de vereisten van het Bouwbesluit.

- 3.** Welke scholen zijn up-to-date? En welke verdienen op dit punt nog aandacht?

Antwoord:

Dit hangt er van af, welke norm gehanteerd wordt voor de beoordeling van de ventilatie van de schoolgebouwen:

- Het minimale vereiste van het Bouwbesluit voor gebouwen vanaf 2012 bij scholen is algemeen 8,5 dm³/s per persoon. Voor bestaande gebouwen (voor 2012) bij scholen mag 3,44 dm³/s per persoon worden aangehouden;
- Het landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (in het leven geroepen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap naar aanleiding van de COVID-19 pandemie), adviseert zelfs een grenswaarde van maximaal 1200 ppm CO₂, wat overeenkomt met 6 dm³/s per persoon;
- De norm van Frisse Scholen B gaat uit van 950 ppm CO₂, wat overeenkomt met 8,5 dm³/s per persoon.

Er zijn nog schoolgebouwen die verbeterd kunnen worden naar de norm van Frisse Scholen B. Dit zal ook een item zijn in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijshuisvesting Land van Cuijk, dat thans wordt opgesteld met gemeenten en schoolbesturen, en medio Q1 2022 opgeleverd.

4. Is het mogelijk om een kostenraming per school te krijgen die nog niet up-to-date in luchtkwaliteit zijn?

Antwoord:

De kosten zijn sterk afhankelijk van de bouwkundige staat van het schoolgebouw en de staat van de installaties. Daarnaast is van belang of er reeds enige mate van ventilatievoorzieningen aanwezig zijn, of dat voorzien moet worden in een geheel nieuw ventilatiesysteem. Als laatste is de grootte van de school natuurlijk een belangrijke factor. Een exacte kostenraming is derhalve lastig, en vraagt een opname ter plaatse. Op basis van de projecten die in gang zijn gezet en de onderliggende begrotingen daarvan, kan een globale raming gegeven worden van de investeringen **per lokaal**, enkel voor de ventilatie en bijkomende kosten **€ 50.000** (inclusief BTW).