

Bijlage

Overzicht calamiteiten 2024

Datum calamiteit	Fase	Datum van opschalen en afschalen	Omschrijving
02-02-2024	1	2 februari - 3 februari	Zeer grote brand Poeldijk Veiligheidsregio Haaglanden is opgeschaald naar GRIP 2. Delfland is opgeschaald in verband met (dreigende) verontreiniging van het oppervlakte watersysteem door het verontreinigd bluswater, de coördinatie op de maatregelen en de afstemming met de veiligheidsregio. De getroffen maatregelen zijn effectief geweest om de verontreiniging tegen te gaan.
26-03-2024	2	26 maart - 29 maart	Verschuiving kade Molenweg Maasland (N468) De N468, die over een kade loopt, is beschadigd. Bij onderzoek blijkt dat de kade is verzakt. Delfland is opgeschaald in verband met de urgentie en coördinatie van de maatregelen. Zowel Delfland als de Provincie Zuid-Holland treffen maatregelen waardoor de kade weer stabiel is. De Provincie Zuid-Holland heeft het voornemen het beschadigde wegdek te repareren en te asfalteren.
18-04-2024	1	18 april - 25 april	Verhoogd risico instabiliteit kade Molenweg Maasland (N468) Delfland is opgeschaald fase 1 om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen. Na een week worden de werkzaamheden afgerond en is er afgeschaald.
13-07-2024	2	13 juli	Verhoogd risico instabiliteit kade Weverskade Maassluis Delfland is opgeschaald naar fase 1 en snel daarna naar fase 2, vanwege de zorgen over de stabiliteit van de kering aan de Weverskade en in verband met de coördinatie van de (nood)maatregelen en de afstemming met de verschillende crisispartners zoals de brandweer, politie en de gemeente. Nadat het lek is gerepareerd is er afgeschaald naar reguliere bedrijfsvoering.
11-09-2024	2	11 en 12 september	Hoogwater in boezem en polders van Delfland Delfland is opgeschaald vanwege de hoge neerslagverwachting (tussen de 75 en 100mm neerslag) in 48 uur. Verschillende maatregelen zijn ingezet zoals de bergingen Kraaiennest en Groene Veldsepolder, de binnenstad van Delft is dicht gezet (alle stuwen in de watergangen zijn omhoog gezet) en RainLevelr is ingezet met een capaciteit van 30mm. De calamiteitenbergingen

			(Wollebrand, Woudsepolder, Hoekpolder, Molenvlietpark, en Bergboezem Berkel) zijn klaargemaakt om 100 mm neerslag op te vangen. Uiteindelijk is de neerslag meegevallen (circa 15mm gevallen).
08-10-2024	1	8 oktober	Lekkage persleiding Bonnenpad Hoek van Holland Tijdens het uitvoeren van sonderingswerkzaamheden is er een rioolpersleiding geraakt aan het Bonnenpad te Hoek van Holland. Vanwege beperkte buffercapaciteit van rioolgemaal Staelduinen moet de persleiding met spoed worden gerepareerd omdat er anders geloosd moet worden. Delfland schaaft op om de maatregelen te coördineren en na de reparatie is er afgeschaald.
22-11-2024	1	22 november	Wateroverlast 's-Gravenzande Het rioolgemaal werkt niet waardoor 2 straten zijn ondergelopen met water. Door een Vodafone storing is de verbinding met het rioolgemaal wegefallen en er komt geen alarm door naar de wachtdienst. Veel crisismanagers zijn onbereikbaar door de telefoonstoring. De wachtdienst van de zuivering heeft het gemaal handmatig weer opgestart.