



uw nummer

uw datum 3 augustus 2026

ons nummer **91192-2026**

onze datum 1 september 2026

verzonden **03-09-2026**

inlichtingen bij
cluster E Mötter
doorkiesnr. Beheer openbare ruimte
0475 - 359 389

bijlage(n)
betreffende Artikel 43-vragen inzake Bluswatervoorzieningen

AAN

het raadslid

Mevrouw Hodselmans, de heer Schlicher en
mevrouw Strous

Geachte mevrouw Hodselmans, heer Schlicher en mevrouw Strous,

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot Bluswatervoorzieningen delen wij u, met opnemng van de inleiding, het volgende mede.

Uw inleiding

Op 21 juli jl. vond een grote brand plaats aan de Swalmerstraat in Roermond. In de berichtgeving van L1 werd vermeld dat tijdens de brand uiteindelijk gebruik is gemaakt van tertiaire waterwinning middels een bluswaterinnamepunt aan de Roer. Voor de LVR is niet duidelijk of dit onderdeel was van de reguliere inzetstrategie of dat dit noodzakelijk was omdat de primaire bluswatervoorzieningen in de directe omgeving onvoldoende beschikbaar of bruikbaar waren.

Bij een brand in de historische binnenstad, waar veel monumentale panden en woningen nog zijn voorzien van houten vloeren, balklagen en dakconstructies, is een snelle en adequate beschikbaarheid van voldoende bluswater van groot belang om uitbreiding van brand te voorkomen en de veiligheid van inwoners, ondernemers en hulpverleners te waarborgen. Volgens de Veiligheidsregio was de brand lastig te bestrijden doordat het pand midden in de historische binnenstad ligt. De smalle straten maakten het manoeuvreren met grote brandweervoertuigen ingewikkeld. Voor de LVR is niet duidelijk in hoeverre de beschikbaarheid van de reguliere bluswatervoorzieningen hierbij een rol heeft gespeeld.

Ook bij de grote brand op industrieterrein Reubenberg in 2024 is gebruik gemaakt van een tertiaire waterwinning namelijk een bluswaterinnamepunt aan de Swalm. Op vragen van de LVR van 18 maart 2024 werd gemeld: *Het genoemde bedrijventerrein (Reubenberg) heeft op dit moment voor de brandweer geen bruikbare secundaire waterwinning. Een secundaire waterwinning zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit geboorde putten. De aanwezige geboorde putten zijn voor de brandweer niet bruikbaar.Momenteel wordt een testplan uitgevoerd op de geboorde putten. Heractivatie middels nieuwe technologie is daarbij de insteek en deze*

methodiek beperkt de investeringskosten hiervoor significant. De verwachting is dat in Q3 van dit jaar de heractivatie daar waar mogelijk zal worden uitgevoerd en dat het aanleggen van nieuwe putten tijdens Q4 zal worden opgestart.

De LVR wil graag meer inzicht krijgen in de wijze waarop de bluswatervoorziening binnen de gemeente is georganiseerd en of de primaire, secundaire en tertiaire bluswatervoorzieningen toereikend zijn voor een effectieve brandbestrijding binnen de gemeente Roermond. Naar aanleiding hiervan heeft de LVR de volgende vragen:

Vraag 1. Beschikt de gemeente over voldoende primaire bluswatervoorzieningen (zoals brandputten en andere primaire bluswaterpunten) én secundaire dan wel tertiaire bluswaterinnamepunten om de gehele gemeente adequaat van bluswater te kunnen voorzien? Zijn deze voorzieningen actueel in kaart gebracht? Zo ja, dan ontvangen wij hiervan graag een overzicht. Kunt u een overzicht verstrekken waarbij onderscheid wordt gemaakt in primaire-, secundaire- en tertiaire waterwinningen en kunt u een kopie verstrekken van het vastgestelde regionale bluswaterbeleid?

Antwoord. Ja, de bluswatervoorziening binnen de gemeente Roermond is dekkend en voldoet aan de vastgestelde basisspecificaties en kwaliteitsnormen.

Het beleid en de inrichting zijn vastgelegd in het "Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid versie 1.0" (**Bijlage 1**) en het "Gemeentelijk Modelbeleid bluswater en bereikbaarheid versie 2.0" (**Bijlage 2**). Op basis hiervan en door periodieke afstemming met de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) beschikt de gemeente over kwalitatief en kwantitatief toereikende voorzieningen voor de reguliere brandweezorg.

Het beleid gaat uit van een realistische basisondersteuning. Bij omvangrijke of complexe incidenten kan de benodigde hoeveelheid bluswater de capaciteit van het primaire drinkwaternet overstijgen. In zulke uitzonderlijke situaties voorziet het regionale beleid expliciet in opschaling naar secundaire en tertiaire waterwinning (zoals open water).

Alle locaties en specificaties zijn actueel geregistreerd in besloten applicaties voor de hulpdiensten. Enkele representatieve weergaven hiervan zijn als **Bijlage 3** toegevoegd.

Vraag 2. Functioneren de brandputten en andere primaire bluswaterpunten zoals verwacht mag worden of is bekend dat er defecten/onvolkomenheden zijn? Als er sprake is van onvolkomenheden of defecten, welke primaire waterwinvoorzieningen betreft dit en welke termijn geldt voor reparatie en wordt aan deze termijn voldaan?

Antwoord. De status en functionaliteit van de voorzieningen worden doorlopend bewaakt via een vastgesteld onderhoudsprogramma. In afstemming met de Waterleiding

Maatschappij Limburg (WML) worden de primaire voorzieningen cyclisch getest, waarbij jaarlijks 33% van de infrastructuur wordt gecontroleerd. De secundaire en tertiaire voorzieningen worden sinds 2025 jaarlijks getest.

Geconstateerde onvolkomenheden of afwijkingen in de wateropbrengst worden in de regel direct ter plaatse door de controleur hersteld. Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud of structurele defecten die de operationele inzetbaarheid belemmeren.

Vraag 3. Hoe worden de primaire bluswatervoorzieningen en secundaire en tertiaire bluswaterinnamepunten gecontroleerd op werking, bereikbaarheid en beschikbaarheid? Wie is hiervoor verantwoordelijk en hoe vaak vinden deze controles plaats? Wanneer vond de laatste controle plaats?

Antwoord. De controle op de werking, bereikbaarheid en capaciteit van de primaire voorzieningen is contractueel belegd bij WML. Deze controles vinden jaarlijks in het voorjaar plaats, waarbij direct herstel wordt uitgevoerd. Het functioneel testen van de secundaire en tertiaire voorzieningen gebeurt eveneens jaarlijks.

De regie, handhaving en verantwoording over deze cyclus liggen bij het gemeentelijke cluster Beheer Openbare Ruimte (BOR). De meest recente controlecyclus is in het voorjaar van het lopende kalenderjaar afgerond.

Vraag 4. Was het gebruik van het bluswaterinnamepunt aan de Roer tijdens de brand aan de Swalmerstraat onderdeel van de reguliere inzetstrategie of was dit noodzakelijk omdat de primaire bluswatervoorzieningen in de directe omgeving onvoldoende beschikbaar of bruikbaar waren? Indien hiervan sprake was, wat was hiervan de oorzaak en welke maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen?

Antwoord. Het bepalen van de operationele blusstrategie tijdens een incident behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de brandweerleiding (VRLN). De gemeentelijke verantwoordelijkheid is wettelijk beperkt tot het beheren en in stand houden van de fysieke bluswaterinfrastructuur.

De inzet van tertiaire waterwinning (open water) is een regulier en strategisch onderdeel van de brandbestrijding bij grote incidenten. Dit gebeurt om de continuïteit van bluswater te waarborgen en het drinkwaternet te ontlasten. Er was dan ook geen sprake van het falen van primaire voorzieningen.

Vraag 5. Is in Q3/Q4 2024 voldaan aan de heractivatie van de aangelegde putten dan wel zijn er putten bij geboord in het gebied rondom of op De Reubenberg? Zo nee, waarom niet en hoe wordt de secundaire waterwinning zonder deze aanvullende voorziening adequaat geborgd?

Antwoord. Het sanerings-, heractivatie- en optimalisatieplan voor de secundaire blusvoorzieningen op industriegebied Heide (inclusief zone Reubenberg) is conform de gewijzigde planning in de loop van 2025 integraal afgerond. Met dit plan zijn de

kwaliteit en betrouwbaarheid van de secundaire bluswaterinfrastructuur in dit gebied langjarig geborgd en in lijn gebracht met de actuele eisen van de brandweer.

Vraag 6. Is het college van mening dat de huidige reguliere bluswatervoorzieningen en aanvullende bluswaterinnamepunten, met name in de historische binnenstad, toereikend zijn voor een effectieve brandbestrijding? Zo ja, waarop is deze conclusie gebaseerd?

Antwoord. Ja, het college is van oordeel dat de bluswatervoorzieningen in de historische binnenstad binnen het vastgestelde veiligheidsniveau toereikend zijn.

Deze conclusie is gebaseerd op structureel overleg met de VRLN en op recente risicoanalyses. Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de stedenbouwkundige structuur en het monumentale karakter van de binnenstad. Vanwege deze kenmerken en de beperkte openbare ruimte is de infrastructuur zo ingericht dat primaire voorzieningen optimaal worden aangevuld met strategisch geplaatste secundaire en tertiaire waterinnamepunten. Ondanks het verhoogde risicoprofiel voldoet het operationele voorzieningenniveau hiermee aan de vigerende normen.

Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



J. van Putten



Y.F.W. Hoogtanders

Bijlagen

1. Bijlage 1 Regionaal beleid
2. Bijlage 2 Gemeentelijk beleid
3. Bijlage 3 Weergave blusvoorzieningen