Bijlage 6: Voorwaarden principeverzoeken zonnepark en hoogspanningsstation Linschoten (229591)

De ingediende principeverzoeken zijn voorgelegd aan alle relevante vooroverlegpartners. Deze bijlage geeft per vooroverlegpartner een overzicht van voorwaarden.

Gasunie
- Géén obstakels (constructie zonnepanelen) in de belemmeringenstrook van de in het gebied gelegen hogedruk gasleiding (5.0 m¹ aan weerszijde van de leiding).
- Géén zonnepanelen, omvormers, verdeelstations, andere onderdelen van het PV-systeem in de belemmeringenstrook (5.0 m¹ aan weerszijde van de leiding).
- De afstand van 5.0 m¹ is minimaal en kan zelfs groter zijn door de keuze van het PV-systeem. De toetsing op het begeleidingsformulier maakt dit duidelijk.
- Inkoopstation, transformatoren en bekabeling boven 1000 Volt (AC) moeten voldoen aan NEN3654 (AC-beïnvloeding).
- De DC-beïnvloeding op onze Kathodische Bescherming wordt getoetst op basis van een begeleidingsformulier.
- Voordat het zonnepark in bedrijf mag worden genomen, moeten deze beïnvloedingen op AC- en DC niveau door Gasunie worden beoordeeld en goedgekeurd.
- Alle graafwerkzaamheden in de belemmeringenstrook moeten onder toezicht van Gasunie uitgevoerd worden en dienen te voldoen aan de VELIN voorwaarden.
- Er dient voldaan te worden aan de voorschriften van de ISO-norm 15589-1.
- Er dient gewerkt te worden conform de CROW publicatie: Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase (publicatie 500).

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR)
- Het omgevingsplan dient getoetst te worden door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
- Op het gebied van milieu dient de volledige haalbaarheidstoets verder plaats te vinden bij de nadere uitwerking van het plan.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
- De energiesystemen dienen uitgevoerd te worden volgens de PGS-37-1 richtlijn.
- Het plangebied dient dusdanig ingericht te zijn dat de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bluswatervoorzieningen worden gewaarborgd.
- Veiligheidsregio Utrecht dient betrokken te worden bij het opstellen van het omgevingsplan.
- Het omgevingsplan dient afgestemd te worden door TenneT.

Provincie Utrecht
- De landschappelijke inpassing in relatie tot de ontwikkeling van een veenweidegebied aan de overzijde van de snelweg (gemeente Woerden) dient nader onderzocht te worden bij de uitwerking van het voorliggende plan.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
- Nadere milieukundige-onderzoeken (bodem, geluid, archeologie en ecologie) dienen uitgevoerd te worden bij verdere uitwerking van het plan.
- Er dient een plan van aanpak opgesteld te worden om te borgen dat de bodemkwaliteit niet afneemt.

Rijkswaterstaat
- Afstemming met Rijkswaterstaat over het beheer van de watergang tussen de plangrens en de A12, de bouwwerkzaamheden en de een landschappelijke inpassing dient bij nadere uitwerking van het voornemen plaats te vinden.
- Bij verdere uitwerking van het initiatief dient aangetoond te worden dat er geen mensen of vee op de A12 kunnen betreden vanuit het zonnepark.