



ALGEMENE GEGEVENS			
Schoolbestuur:	Scholengroep Rijk van Nijmegen		
Adres:	Singel 124 6584 BK Molenhoek		
Locatie:	Dislocatie	Onderwijssoort:	Voortgezet onderwijs
Binnnummer:	02ST04	Denominatie:	OP

GEBOUW				
Juridisch eigendom:	Schoolbestuur			
Economisch claimrecht:	Gemeente			
Bouwjaar initieel:	1983			
Uitbreiding(en):	2008 2016			
Renovatie(s):				
Huurcontract:	afgesloten	einddatum	verlengbaar	opzegtermijn
	-	-	-	maanden
Boekwaarde:	€	-	per	31-12-2023

CAPACITEIT GEBOUW			
Onderwijsruimte:	2.173	m² bvo	Aantal lokalen: 12
Overig:		m² bvo	Aantal lokalen overig:
Inpandige gymzaal:	468	m² bvo	Aantal gymzalen: 2
Totale capaciteit:	2.641	m² bvo	Totaal aantal lokalen: 14
Tijdelijke huisvesting:	72	m² bvo	Aantal tijdelijke huisv. 1


GEBRUIKERS			
Aantal leerlingen:	225	per	01-10-2024
Gebruik onderwijsruimte:			
Gebruik overige ruimte:			



AANVULLENDE OPMERKINGEN

De uitbreidingen zijn de aula/keuken en een extra lokaal.

Het gebouw voldoet niet aan de hedendaagse ventilatie eisen. Het komt voor dat de binnentemperatuur te hoog wordt, waardoor er geen les kan worden gegeven.



DUURZAAMHEID			
- Verbruik gas	11,2	m³ per m² bvo	50
- Verbruik elektra	28	kWh per m² bvo per jaar	0
- Verbruik water	0,3	m³ per m² bvo per jaar	0
Energie label:	Onbekend		
CO₂-uitstoot (indicatie):			
WEII-indicatie:			
Zonnepanelen:	Nee		
Ander duurzaamheidsaspect:			

KWALITEIT GEBOUW(DELEN)	1983	2008	2016	(Schaal 1 tot 6)
Technische staat				Totaaloordeel
Geheel algemeen	5	3	3	5
Buitenkant	5	3	3	
Binnenkant	3	3	3	
Installaties	6	3	3	
Functionaliteit				Totaaloordeel
Onderwijsruimten	5	5	3	5
Werkomgeving staf	5	5	3	
Facilitaire voorzieningen	5	5	3	
Toegankelijkheid	5	5	3	
Plein	5	5	3	
Binnenklimaat				Totaaloordeel
Ventilatie	6	6	6	5
Temperatuur	6	6	6	
Licht	4	4	4	
Geluid	4	4	4	
Veiligheid				Totaaloordeel
Veiligheid in/rond gebouw	3			3
Verkeersveiligheid	2			
Vandalisme	Er is geen sprake van vandalisme			

