**Verzonden:** dinsdag 14 december 2021
**Onderwerp:** Toezegging Bob Roelofs: beantwoording vragen Mattijs Loor D66 en inventarisatie MIVA toiletten op verzoek van Ria de Vries PvdA

Dag Petra,

Zoals toegezegd door Bob Roelofs hierbij de beantwoording (in blauw) van de vragen van Mattijs Loor D66 en de inventarisatie MIVA toiletten (zie tabel) op verzoek van Ria de Vries PvdA.
Zorg jij voor de verspreiding onder de raadsleden?

Dank en groet,

Bas van Loef

**Onderwerp:** Technische vragen jaarprogramma onderwijshuisvesting

Beste Bas,

Onderstaand nog enkele technische vragen. Volgens mij gaat het om gegevens die bekend zouden moeten zijn, dus ik hoop dat je ze spoedig kan beantwoorden.

1. Onder kanttekening 1.1 worden hogere bouwkosten gemeld. Kun je aangeven hoeveel hoger de bouwkosten van de genoemde projecten procentueel uitvallen? (Dus bouwkosten nieuw vs. bouwkosten begroot, niet op stichtingskosten of investeringskostenniveau.)

   Van de onder kanttekening 1.1 genoemde projecten zijn op dit moment van de Ibn-i Sina en Parkschool de gestegen bouwkosten in beeld. Deze bouwkosten zijn circa 5% gestegen.

2. Wordt bij de uitgangspunten voor Frisse Scholen uitgegaan van het oude of nieuwe (2021) PvE Frisse Scholen?

   Bij start uitvoering IHP is altijd uitgegaan van Frisse scholen klasse B en vanaf zomer 2021 is het aangescherpte nieuwe PvE Frisse scholen van kracht.

3. Hoe verhouden zich het PvE Frisse Scholen en de door Arnhem voorgestelde klasse B tot de streefwaarde en grenswaarde voor CO2 zoals in het licht van Arbo regelgeving en in de adviezen rondom de Coronacrisis als gezond gezien worden? Wat zijn de verschillende eisen en van welke eisen is in het vaststellen van de nieuwe Arnhemse norm uitgegaan?

   De nieuw te bouwen scholen dienen te voldoen aan het nieuw Bouwbesluit , het PvE Frisse scholen klasse B en een CO2-concentratie met een streefwaarde van 950ppm en grenswaarde van 1.200ppm. Daarnaast dient voor ieder klaslokaal een CO2-meter

aanwezig te zijn. Volgens de door SBM berekende Arnhemse-norm kan nieuwbouw hieraan voldoen.

4. Kunnen we een overzicht ontvangen van alle wijzigingen in de planning, net zoals we dat eerder hebben ontvangen? Dus een lijstje waarin inzichtelijk is wanneer de oplevering van een nieuw of gerenoveerd gebouw oorspronkelijk gepland stond en wanneer het nu gepland staat..

   De planning is opgenomen in het jaarprogramma 2021 en 2022.

5. Wat is de actuele stand van zaken van de krapte waar de Parcivalschool (locatie Brugstraat) eerder urgent mee leek te kampen, namelijk meer groepen dan lokalen?

   Voor de korte termijn kan de Parcivalschool (locatie Brugstraat) nog uitbreiden met een negende lokaal. Hiermee is de urgente ruimtevraag tijdelijk opgelost.

6. Wanneer is de verwachting dat de nieuwe gymzaal op de Fluitekruidstraat (toegezegd in 2013) gereed is?

   De verwachting is dat de gymzaal op de Fluitekruidstraat eind 2023 is opgeleverd.

7. Hoeveel (aantal lokalen) tijdelijke huisvesting vanwege capaciteitsproblemen is er op dit moment, en hoeveel was er bij het instellen van het IHP PO? (antwoord op deze vraag mag eventueel worden nagezonden)

   Op dit moment staan vier noodlokalen bij Confetti (dit jaar neergezet), acht bij MFC Salamander, twee bij het Panorama (in voorbereiding op permanente uitbreiding die bouwkundig complex is en meer tijd kost), twee bij de Parkschool (vanwege sloop Kennedy school in voorbereiding op nieuwbouw) en vier bij het Mozaïek (als voorschot op klassenverkleining dit jaar neergezet).
   Bij het instellen van het IHP PO stonden er acht bij MFC Salamander, twee bij de Jozef Sartoschool (worden thans verwijderd) en twee bij het Panorama (worden volgend jaar verwijderd).

Met vriendelijke groet,

Mattijs Loor
Fractievoorzitter D66 Arnhem